



Изх. № ОВОС-293/.....2013 г.

ДО  
Г-Н ЕВГЕНИ ТАСЛАКОВ  
УПРАВИТЕЛ НА  
НЕК ЕАД, ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРАФОЕЛЕКТРОИНВЕСТ“  
БУЛ. „П.Ю.ТОДОРОВ“ № 24  
ГР. СОФИЯ, 1408

КОПИЕ:  
РИОСВ ПЛОВДИВ  
РИОСВ СТАРА ЗАГОРА  
РИОСВ ХАСКОВО  
РИОСВ БУРГАС  
ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
ОБЩИНА МАРИЦА  
ОБЩИНА РАКОВСКИ  
ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ  
ОБЩИНА ЧИРПАН  
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  
ОБЩИНА ОПАН  
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО  
ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД  
ОБЩИНА РОДОПИ  
ОБЩИНА САДОВО  
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД  
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ  
ОБЩИНА ТОПОЛАВГРАД  
ОБЩИНА ЕЛХОВО  
ОБЩИНА БОЛЯРОВО  
ОБЩИНА СРЕДЕЦ  
ОБЩИНА КАМЕНО  
ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** Инвестиционно предложение “Изграждане на ВЛ 400 кV от п/ст “Пловдив” 400 кV до п/ст “Бургас” 400 кV, с разкъсване в п/ст “Марица Изток” 400 кV до ТЕЦ “Марица Изток 3”, с възложител НЕК ЕАД, предприятие „ТРАФОЕЛЕКТРОИНВЕСТ“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАСЛАКОВ,**

Във връзка с Вашето уведомление относно горното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС) Ви информираме за следното:

**I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):**

Съгласно информацията във Вашето уведомление, предвиждате да изградите въздушна електропроводна линия 400 кV от подстанция „Пловдив Юг“ до подстанция „Бургас“, с разкъсване в подстанция „Марица Изток“ до ТЕЦ „Марица Изток 3“. Трасето е разделено на два участъка – участък 1 (разработен в два алтернативни варианта) и участък 2, които засягат териториите на общините Пловдив, Марица, Раковски, Братя Даскалови, Чирпан, Димитровград, Опан, Гълъбово, Симеоновград, Родопи, Садово, Асеновград,



Първомай, Тополавград, Елхово, Болярово, Средец, Камено и Бургас. Общата дължина на електропровода е около 238 км.

Така представеното инвестиционно предложение (ИП), самостоятелно попада в обхвата на т. 33 от Приложение №1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и предвид разпоредбата на чл. 92, т. 1 от ЗООС подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Поради засягане на територия, контролирана от общо четири РИОСВ, компетентен орган за произнасяне с решение съгласно чл. 94, т. 2 от ЗООС е министърът на околната среда и водите.

## **II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):**

Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на трасето на ИП се установи, че то преминава през територията на следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие:

1. Природна забележителност „Фосилни находки от гигантски хоботни бозайници” в с. Богданица и с. Бяла река, обявена със Заповед № 36/11. 01.1968 г. на министъра на горите и горската промишленост, обхващаща землищата на селата с. Ахматово, с. Поповица, с. Богданица, с. Селци, с. Езерово, с. Бяла река, с. Православен.

2. Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

2.1. Включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет - BG0000287 „Меричлерска река”, BG0000442 „Река Мартинка”, BG0000578 „Река Марица”, BG0000437 „Река Черкезица”, BG0000194 „Река Чая”, BG0000436 „Река Мечка”, BG0000435 „Река Каяклийка”, BG0000287 „Меричлерска река”, BG0000442 „Река Мартинка” и BG0000443 „Река Омуровска”, BG0000195 „Река Тунджа 2”, BG0000198 „Средецка река”, BG0000425 „Река Съзлийка” и BG0000440 „Река Соколица”,

2.2. Включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет - код BG0000212 „Сакар”;

3. Защитени зони за опазване на дивите птици - BG0002015 „Язовир Конуш”, обявена със Заповед № РД-367/ 16.06.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.56/2008 г.), BG0002022 „Язовир Розов кладенец”, обявена със Заповед № РД-832/17.11.2008 г. (ДВ бр.108/2008 г.), BG0002021 „Сакар”, обявена със Заповед № РД-758/2010 г. (ДВ бр.72/2010 г.) и BG0002066 „Западна Странджа”, обявена със Заповед № РД-533/26.05.2010г. (ДВ бр.52/2010 г.).

Инвестиционното предложение, като предмет на задължителна оценка на въздействие върху околната среда, попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп., бр.3/2011 г.), поради което за него следва да бъде извършена **оценка за съвместимостта му** с предмета и целите на опазване на описаните защитени зони.

Предвид разпоредбите на чл. 39, ал. 2 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от същата, е извършена **проверка за допустимостта** на инвестиционното предложение спрямо режимите на защитените територии и защитените зони, при която се установи следното:



1. Реализирането на въздушния електропровод е допустимо при спазване на режимите на защитена територия „Фосилни находки от гигантски хоботни бозайници”, въведени със заповедта за нейното обявяване и със Закона за защитените територии;

2. Строителството на електропровода е **допустимо** при съобразяване с режимите, определени със заповедите за обявяването на цитираните по-горе зони за опазване на дивите птици и след като бъде съобразена **забраната за изграждане на небезопасени за птици въздушни електропреносни мрежи**, разписани със заповедите за обявяване на защитени зони „Сакар” и „Западна Странджа”.

След преглед на представената документация, на основание чл. 39, ал. 3 от горесцитираната Наредба за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **има вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в посочените защитени зони, поради следните

### МОТИВИ:

1. При строителството и експлоатацията на електропровода и необходимата за целта инфраструктура се очакват преки и косвени въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони BG0000287 „Меричлерска река”, BG0000442 „Река Мартинка”, BG0000578 „Река Марица”, BG0000437 „Река Черкезица”, BG0000194 „Река Чая”, BG0000436 „Река Мечка”, BG0000435 „Река Каяклийка”, BG0000287 „Меричлерска река”, BG0000442 „Река Мартинка” и BG0000443 „Река Омуровска”, BG0000195 „Река Тунджа 2”, BG0000198 „Средецка река”, BG0000425 „Река Съзлийка”, BG0000440 „Река Соколица” и BG0000212 „Сакар”, чрез унищожаване, увреждане, фрагментиране, намаляване на площта им или влошаване на характеристиките им.

2. Изкопните работи и струпването на тежка техника и хора са предпоставка за повишаване на шумовото натоварване в защитените зони с вероятно неблагоприятно въздействие (безпокойство, прогонване) върху видовете, предмет на опазване като предпоставка за изменение във възрастовата структура, числеността и плътността на популациите и влошаване на благоприятния природозащитен статус на видовете, предмет на опазване в засегнатите защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

3. Съществува обективна вероятност строителството и продължителния период на експлоатацията на съоръжението и поддържането на трасето и сервитута му да доведат до преки и косвени дълготрайни въздействия върху птиците, предмет на опазване в защитените зони BG0002015 „Язовир Конуш”, BG0002022 „Язовир Розов кладенец”, BG0002021 „Сакар” и BG0002066 „Западна Странджа”, каквито въздействия са повишена смъртност (напр. вследствие токов удар, запалване на гнезда и др.), безпокойство, прогонване и свързаните с тях последващи промени в структурата, числеността и плътността на популациите на видовете птици.

4. При строителството на електропровода е възможно генериране на емисии от съпътстващи дейности, замърсяващи компонентите и факторите на околната среда (водите, въздуха, почвите, вредни физични фактори-шум и др.), както и отпадъци, във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в защитените зони.

На основание гореизложеното и съгласно чл. 34, ал.1 от Наредбата за ОС, в доклада по ОВОС като отделно приложение, да се включи оценка за степента на въздействие (ОСВ) на инвестиционното предложение върху защитените зони. Оценката следва да бъде



съобразена с изискванията на чл.23, ал.2 от Наредбата за ОС, като при разработването на доклада да се:

- направи оценка на настоящото състояние на всяка от защитените зони и се представи количествен анализ на усвоените територии до момента чрез описание и оценка на всички реализирани или одобрени, планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които заедно с настоящото инвестиционно предложение могат да доведат до неблагоприятно кумулативно въздействие върху защитените зони;

- оценят всички видове въздействия (евентуална загуба, увреждане, фрагментация и др.) върху природните местообитания и местообитанията на видовете, при реализацията (строителство и поддържане на сервитута) на инвестиционното предложение;

- установят и анализират всички възможни преки и косвени въздействия върху видовете, особено птици (унищожаване, обезпокояване на индивидите, изменения на видовия състав, структурата, плътността и числеността на популациите им), промени в средообразуващите фактори, определящи функционирането на техните местообитания

- определи степента на идентифицираните въздействия върху засегнатите местообитания и видове и да се оценят възможните промени в динамиката на взаимовръзките, определящи структурата и/или функцията на зоните;

- оцени всяко въздействие върху целостта на всяка от защитените зони с оглед запазване на тяхната структура, функции и природозащитни цели, както и върху забавяне/възпрепятстване на постигането на консервационните и реставрационни цели на зоните;

- предвидят мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятни въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитените зони, които да са отнесени към засегнатите видове и/или местообитания;

- разгледат алтернативни варианти на трасетата и алтернативи в местоположението на съоръжения, ако има такива, да се направи оценка на тяхното въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони;

- приложи адекватен картен материал в подходящ мащаб относно местоположението на стъпките на електропровода и на съоръженията към него, ако има такива.

При определянето на степента на въздействие на инвестиционното предложение да бъдат съблюдавани критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС и да бъдат използвани количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитанията (площ) и видове (численост, структура и плътност на популациите), предмет на опазване в защитените зони, разгледани в контекста на представеността на местообитанията/видовете в съответните защитени зони и в националното им покритие.

Оценката трябва да бъде възложена на колектив от експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС и притежаващи компетентност в областта на фитоценологията и общата зоология (орнитология, херпетология, ентомология, бозайна фауна и др.), в зависимост от целите и предмета на опазване в съответните зони. Предвид дадената в чл. 39, ал. 6, т. 2 от Наредбата за ОС възможност, считаме за уместно, към колектива да се привлече като експерт и инженер с опит в строителството на електропреносни съоръжения.

С оглед направената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие и предвид чл. 39, ал. 3, във връзка с чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че на интернет страница [www.natura2000bg.org](http://www.natura2000bg.org) е оповестена наличната в МОСВ актуална





информация относно предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони, вкл. картен материал, която следва да бъде използвана при оценката на степента на въздействие.

**III. Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по ОВОС, са:**

1. Да възложите изготвяне на задание за обхват и съдържание на ОВОС в неговата цялост и всички свързани с изграждането и експлоатацията му обекти и/или дейности, което да бъде съобразено с изискванията на чл.10, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

2. Да проведете задължително консултации по заданието с МОСВ, като препоръчваме да проведете консултации и с РИОСВ-Пловдив, РИОСВ-Стара Загора, РИОСВ-Хасково, РИОСВ-Бургас, Басейнова дирекция – Източнобеломорски район гр. Плевен, Басейнова дирекция – Черноморски район гр. Варна и с други специализирани ведомства и засегнатата общественост. Във връзка с чл.10, ал. 7 от Наредбата за ОВОС трябва да проведете консултации и със специализираните компетентни органи на Министерство на здравеопазването относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти и околната среда и риска за човешкото здраве.

Едновременно с внасянето на заданието в МОСВ е необходимо да представите и доказателства за уведомяването на засегнатите общини и население, в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

3. Да възложите изготвянето на доклад за ОВОС на колектив от експерти, с ръководител, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър” и удовлетворяват изискванията на чл.83 на ЗООС. Изготвянето на доклада за ОВОС трябва да е в съответствие със заданието, в което е отразена информацията от всички проведени консултации и изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС.

4. Да внесете в МОСВ изготвения доклад за ОВОС с приложения към него доклад за ОСВ за оценка на качеството. При внасянето на документацията следва да се заплати такса в размер на 1500 лв. на основание чл. 1, ал. 5, т. 2 от *Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ*. Заплащането на таксата следва да извършите по банков път по сметка:

IBAN **BG35 BNBG 9661 3000 1387 01**  
BIC **BNBGBGSD**

С уважение,

**ЕВДОКИЯ МАНЕВА**  
ЗАМЕСТИНИК МИНИСТЪР

