



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№ РД-826.....

гр.София, 06.11.....2017 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.39 във връзка с чл.40, ал.1 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн.ДВ.бр.87/2007 г.) и с доклад от извършено хидрогеоложко проучване, с вх.№08-00-849/28.09.2017 г. на Министерството на околната среда и водите,

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „Якоруда“, гр.Якоруда, община Якоруда, област Благоевград – пукнатинно-жилен тип, формирано в гранитите и гранодиоритите на Рило-Западнородопския батолит и скалните формации на Сърнишката литотектонска единица – публична общинска собственост,

Воден обект	Експлоатационни ресурси от минерална вода			Температура Т (°C)	Експлоатационни ресурси от хидрогеотермална енергия		
	Q _{EP1} (л/сек)	Q _{EP2} (л/сек)	Q _{EP3} (л/сек)		Q (л/сек)	ΔТ (°C)	G ^п _{екс} (kJ/s)
Находище на минерална вода „Якоруда“, пукнатинно-жилен тип, формирано в гранитите и гранодиоритите на Рило-Западнородопския батолит и скалните формации на Сърнишката литотектонска единица	5,37	8,05	-	42	13,42 сондаж №10	27	1518,20 сондаж №10
13,42							

2. Технически възможен дебит на водовземното съоръжение:

Водовземни съоръжения:	Технически възможен дебит на водовземните съоръжения	Кота СВН	Допустимо понижение $S_{доп.}$	Допустима дълбочина на водното ниво,	Допустима кота на динамичното водно ниво,	Температура
	Q (л/сек)	м	м	м	м	T (°C)
Сондаж №10	13,42	882,78	15,51	-	Самоизлив до кота 867,27	42

3. Начин на експлоатация – водовземното съоръжение Сондаж №10 ще се експлоатира на самоизлив.

4. Ресурсите по т.1 и технически възможния дебит по т.2 да се преоценят:

4.1. през 2024 г. и на всеки 12 години след това, при характеризиране на районите за басейново управление, по данните от извършвания мониторинг на дебита и понижението на водното ниво на водовземното съоръжение по т.2.

4.2. до 6 месеца след датата на последното, от извършените в три последователни сезона измервания, с които е установено намаляване на дебита или промяна котата на динамичното водно ниво на водовземното съоръжение, утвърдени по т.2 от настоящата заповед.

4.3. до два месеца, преди въвеждането в експлоатация на новоизградено(и) водовземно(и) съоръжение(я) или при реконструкция на Сондаж №10 от находище „Якоруда“, гр.Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, променяща параметрите, при които са определени ресурсите на находището или технически възможния дебит на съоръжението.

НЕНО ДИМОВ

Министър на околната среда и водите

