

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№ РД-...957...

гр.София, ...19.12.2013 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.37 и чл.39 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн.ДВ.бр.87/2007 г.)

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода "Павликени", гр.Павликени, община Павликени, област Велико Търново, формирано в карстовите зони на варовиците и доломитите от горноюрско-валанжския водоносен хоризонт – публична общинска собственост,

Воден обект	Експлоатационни ресурси от минерална вода			Температура	Експлоатационни ресурси от хидрогеотермална енергия		
	Q _{EP1} (л/сек)	Q _{EP2} (л/сек)	Q _{EP3} (л/сек)	T (°C)	Q (л/сек)	ΔT (°C)	G ^н _{екс} (kJ/s)
Находище на минерална вода „Павликени“, формирано в карстовите зони на варовиците и доломитите от горноюрско-валанжския водоносен хоризонт – публична общинска собственост	2,84	3,78	2,84	50	6,62	35	970,82
	6,62						

2. Технически възможен дебит на водовземното съоръжение:

Водовземно съоръжение:	Технически възможен дебит на водовземното съоръжение	Кота СВН,	Допустимо понижение S _{доп} ,	Допустима дълбочина на водното ниво,	Допустима кота на динамичното водно ниво,	Температура
	Q (л/сек)	м	м	м	м	T (°C)
Сондаж №Р-1хг	6,62	10,95	3,31	128,42	7,64	50

3. Начин на експлоатация - водовземното съоръжение сондаж №Р-1хг ще се експлоатира при помпен режим, с монтирана на дълбочина 156 м от устието на сондажа, потопяема помпа.

4. Ресурсите по т.1 и технически възможния дебит по т.2 да се преоценят:

4.1. през 2024 г и на всеки 12 години след това, при характеризиране на районите за басейново управление, по данните от извършвания мониторинг на дебита и понижението на водно ниво във водовземното съоръжение по т.2,

4.2. до 6 месеца след датата на последното, от извършените в три последователни сезона измервания, с които е установено намаляване на дебита или увеличаване на дълбочината на водното ниво на водовземното съоръжение, утвърдени по т.2 от настоящата заповед,

4.3. до два месеца, преди въвеждането в експлоатация на новоизградено(ни) водовземно(и) съоръжение(я) или при реконструкция на Сондаж №P-1хг от находище „Павликени“, гр.Павликени, община Павликени, област Велико Търново, променяща параметрите, при които са определени ресурсите на находището или технически възможния дебит на съоръжението.

ИСКРА МИХАЙЛОВА

Министър на околната среда и водите

