

## ЗАПОВЕД

№ РД...*604*.....

гр.София, *23.08*..... 2001 г.

На основание чл.151, т.2, буква "р" от Закона за водите (Обн., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., в сила от 29.01.2000 г., изм., бр. 81 от 2000 г., в сила от 6.10.2000 г.) и чл.46 от Наредбата №1 от 07.07.2000г. за проучването, ползването и опазването на подземните води (обн. ДВ бр.57/2000 г.).

### УТВЪРЖДАВАМ:

За находище "Драгойново", с.Драгойново, община Първомай, област Пловдив – порова водонапорна система в Драгойновската ( $drPg_3-N_1$ ) и Ахматовската ( $ahN_{1-2}$ ) свити – алтернация на пясъци и чакъли в Североизточно родопското понижение – водовземни съоръжения Сондаж №8, Сондаж №9 и Сондаж №1Д за срок от 25 години:

#### 1.Регионални експлоатационни ресурси

Находище на минерална вода	Регионални експлоатационни ресурси от минерална вода по категории			Темпе- ратура  °C	Регионални ресурси от хидрогеотермална енергия		
	$Q^{P_{EP1}}$ л/сек	$Q^{P_{EP2}}$ л/сек	Допустимо понижение $S_{доп}$ м		$Q$ л/сек	$\Delta T$ °C	$G^{P_{екс}}$ kJ/s
"Драгойново"	6,265	8,355	-	18,4-20,7	-	-	-
	14,62						

#### 2.Локални експлоатационни ресурси

Водовземно съоръжение	Локални експлоатационни ресурси ат минерална вода			Темпе- ратура  °C	Локални ресурси от хидрогеотермална енергия		
	$Q^{P_{EP1}}$ л/сек	$Q^{P_{EP2}}$ л/сек	Допустимо понижение $S_{доп}$ м		$Q$ л/сек	$\Delta T$ °C	$G^{P_{екс}}$ kJ/s
Сондаж №8	1,187	1,583	10,0 до кота 185,25	18,4	-	-	-
	2,77						
Сондаж №9	1,833	2,444	11,8 до кота 188,07	20,7	-	-	-
	4,277						
Сондаж №1Д	3,245	4,328	16,04 до кота 176,50	19	-	-	-
	7,573						

3. Проектен средногодишен експлоатационен дебит от водовземно съоръжение Сондаж №8, разкрил находище "Драгойново", с.Драгойново, община Първомай, област Пловдив – порова водонапорна система в Драгойновската ( $drPg_3-N_1$ ) и Ахматовската ( $ahN_{1-2}$ ) свити – алтернация на пясъци и чакъли в Североизточно родопското понижение в размер на:

$Q_{пр} = 1,5$  л/сек при  $S_{доп} = 5,88$  м до кота 189,37 м

4. Проектен средногодишен експлоатационен дебит от водовземно съоръжение Сондаж №9, разкрил находище "Драгойново", с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив – порова водонапорна система в Драгойновската ( $drPg_3-N_1$ ) и Ахматовската ( $ahN_{1-2}$ ) свити – алтернация на пясъци и чакъли в Североизточно родопското понижение в размер на:

$Q_{пр} = 4,25 \text{ л/сек}$  при  $S_{доп} = 8,95 \text{ м}$  до кота **190,92 м**

5. Проектен средногодишен експлоатационен дебит от водовземно съоръжение Сондаж №1Д, разкрил находище "Драгойново", с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив – порова водонапорна система в Драгойновската ( $drPg_3-N_1$ ) и Ахматовската ( $ahN_{1-2}$ ) свити – алтернация на пясъци и чакъли в Североизточно родопското понижение в размер на:

$Q_{пр} = 0,1 \text{ л/сек}$  при  $S_{доп} = 1,99 \text{ м}$  до кота **190,55 м**

МИНИСТЪР:

Долорес Арсенова