

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№ РД-441

гр.София, 01.07.2011 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.39 във връзка с чл.40, ал.1 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ.бр.87/2007 г)

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „Гязан“, с.Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик – пукнатинно-жилна водонапорна система в напуканите и разломени андезити на Челопешката свита (ceK_2^{cn-st}) – публична общинска собственост,

Воден обект	Експлоатационни ресурси от минерална вода			Температура	Експлоатационни ресурси от хидрогеотермална енергия		
	Q_{EP1} (л/сек)	Q_{EP2} (л/сек)	Q_{EP3} (л/сек)	T (°C)	Q (л/сек)	ΔT (°C)	$G_{екс}^n$ (kJ/s)
Пукнатинно-жилна водонапорна система в напуканите и разломени андезити на Челопешката свита (ceK_2^{cn-st})	0,50	0,67	0,50	21	1,17	6	29,40
	1,17						

2. Технически възможен дебит на водовземното съоръжение, разкрило минерална вода в находище на минерална вода „Гязан“, с.Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик – пукнатинно-жилна водонапорна система в напуканите и разломени андезити на Челопешката свита (ceK_2^{cn-st}) – публична общинска собственост,

Водовземно съоръжение:	Технически възможен дебит на водовземното съоръжение	СВН,	Допустимо понижение $S_{доп}$	Допустима дълбочина на водното ниво,	Допустима кота на динамичното водно ниво,
Сондаж №С-3	Q (л/сек)	м	м	м	м
	1,17	+6,80	20,80 от кота СВН	14,00 от кота терен	466

3. Начин на експлоатация – водовземното съоръжение сондаж №С-3 ще се експлоатира с помпа, монтирана на дълбочина до 18 м от повърхността.

4. Ресурсите по т.1 и технически възможния дебит по т.2 да се преоценят:

4.1. през 2024 г и на всеки 12 години след това, при характеризиране на районите за басейново управление, по данните от извършвания мониторинг на дебита и пониженията на водното ниво,

4.2. до 6 месеца след датата на последното, от извършените в три последователни сезона измервания, с които е установено намаляване на дебита или увеличаване на допустимата дълбочина на водното ниво, утвърдени по т.2 от настоящата заповед,

4.3. до два месеца, преди въвеждането в експлоатация на новоизградено(ни) водовземно(и) съоръжение(я) или при реконструкция на сондаж №С-3, променяща параметрите, при които са определени ресурсите или технически възможния дебит на съоръжението.

НОНА КАРАДЖОВА

Министър на околната среда и водите

