

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№ РД-658

гр.София, 20.08.2012 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.39 във връзка с чл.40, ал.1 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води в сила от 21.02.2012 г (изм.и доп.ДВ.бр.15 от 21.02.2012 г)

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „Ягода“, с.Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора – пукнатинна термоводоносна зона с посока ЗЮЗ-ИСИ - изключителна държавна собственост,

Воден обект	Експлоатационни ресурси от минерална вода			Температура Т (°C)	Експлоатационни ресурси от хидрогеотермална енергия		
	Q _{EP1} (л/сек)	Q _{EP2} (л/сек)	Q _{EP3} (л/сек)		Q (л/сек)	ΔТ (°C)	G ^л _{екс} (kJ/s)
Находище на минерална вода „Ягода“, с.Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора - пукнатинна термоводоносна зона с посока ЗЮЗ-ИСИ	4,84	6,46	4,84	52	11,30	37	1751,84
	11,30						

2. Технически възможен дебит на водовземното съоръжение:

Водовземно съоръжение:	Технически възможен дебит на водовземното съоръжение	Кота СВН,	Допустимо понижение S _{доп} ,	Допустима дълбочина на водното ниво,	Допустима кота на динамичното водно ниво,	Температура
	Q (л/сек)	м	м	м	м	Т (°C)
Сондаж №Сз-37	11,30	304,80	6,80	-	298,0	52

3. Начин на експлоатация – водовземното съоръжение сондаж №Сз-37 ще се експлоатира при помпен режим, с монтирана в шахтата до устието хоризонтална помпа.

4. Ресурсите по т.1 и технически възможния дебит по т.2 да се преоценят:

4.1. през 2024 г и на всеки 12 години след това, при характеризиране на районите за басейново управление, по данните от извършвания мониторинг на дебита и допустимото понижение на водното ниво по т.2,

4.2. до 6 месеца след датата на последното, от извършените в три последователни сезона измервания, с които е установено намаляване на дебита или промяна на допустимата кота на динамичното водно ниво, утвърдени по т.2 от настоящата заповед,

4.3. до два месеца, преди въвеждането в експлоатация на новоизградено(ни) водоземно(и) съоръжение(я) или при реконструкция на сондаж №Сз-37, променяща параметрите, при които са определени ресурсите или технически възможния дебит на съоръжението.

5. Отменям Заповед №РД-855/23.11.2011 г за утвърждаване на експлоатационните ресурси на минерална вода за находище „Ягода”, с. Ягода, община Мъглиж и технически възможния дебит на сондаж №Сз-37.

НОНА КАРАДЖОВА

Министър на околната среда и водите

"За министър:

Заместник-министър:

Евд. Манева

Заповед за заместване

РА-609/07.08.12г.