

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№ РД-489

гр.София, 21.06.2012 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.39 във връзка с чл.40, ал.1 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води в сила от 21.02.2012 г (изм.и доп.ДВ.бр.15 от 21.02.2012 г)

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „Костенец“, с.Костенец, община Костенец, област София – намиращо се в подножието на Костенецкия водопад на р.Чавча – изключителна държавна собственост,

Воден обект	Експлоатационни ресурси от минерална вода			Темпе-ратура	Експлоатационни ресурси от хидрогеотермална енергия		
	Q _{EP1} (л/сек)	Q _{EP2} (л/сек)	Q _{EP3} (л/сек)	T (°C)	Q (л/сек)	ΔT (°C)	G ⁿ _{екс} (kJ/s)
Находище на минерална вода „Костенец“, с.Костенец, община Костенец, намиращо се в подножието на Костенецкия водопад на р.Чавча	5,34	7,12	5,34	47,50	12,46	32,5	1697,74
	12,46						

2. Технически възможен дебит на водовземното съоръжение:

Водовземно съоръжение:	Технически възможен дебит на водовземното съоръжение	ПВН,	Допустимо понижение S _{доп} ,	Допустима дълбочина на водното ниво,	Допустима кота на динамичното водно ниво,	Темпе-ратура
	Q (л/сек)	м	м	м	м	T (°C)
Сондаж №2хг	12,46	+ 22,38 от пов-та	21,5	-	Самоизлив на кота 825,42	47,5

3. Начин на експлоатация – водовземното съоръжение сондаж №2хг ще се експлоатира на кранов режим при кота на самоизлив 825,42 м.

4. Ресурсите по т.1 и технически възможния дебит по т.2 да се преоценят:

4.1. през 2024 г и на всеки 12 години след това, при характеризиране на районите за басейново управление, по данните от извършвания мониторинг на дебита и напора на водовземното съоръжение по т.2,

4.2. до 6 месеца след датата на последното, от извършените в три последователни сезона измервания, с които е установено намаляване на дебита или промяна пиезометричното водно ниво на водоземното съоръжение, утвърдени по т.2 от настоящата заповед.

4.3. до два месеца, преди въвеждането в експлоатация на новоизградено(ни) водоземно(и) съоръжение(я) или при реконструкция на сондаж №2хг, променящи параметрите, при които са определени ресурсите или технически възможния дебит на съоръжението.

5. Отменям Заповед №РД-488/20.07.2011 г за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находище на минерална вода „Костенец”, с.Костенец, община Костенец и технически възможния дебит на сондаж №2хг.

НОНА КАРАДЖОВА

Министър на околната среда и водите

