

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№ РД-.....240

гр.София,12.03.....2013 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.39 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води в сила от 21.02.2012 г (изм.и доп.ДВ.бр.15 от 21.02.2012 г)

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „Нареченски минерални бани“, с.Нареченски бани, община Асеновград, област Пловдив – водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в южното бедро на Севернородопската антиклинала, изградено от лептинити и амфиболити – Бачковска свита (**baPcE**) и гнайси – Бойковска свита (**boPcE**) на Ситовската група (**SiPcE**) - изключителна държавна собственост,

Воден обект	Експлоатационни ресурси от минерална вода			Температура Т (°C)	Експлоатационни ресурси от хидрогеотермална енергия		
	Q _{EP1} (л/сек)	Q _{EP2} (л/сек)	Q _{EP3} (л/сек)		Q (л/сек)	ΔТ (°C)	G ⁿ _{вкс} (kJ/s)
Находище на минерална вода „Нареченски минерални бани“, с.Нареченски бани, община Асеновград, област Пловдив-изключителна държавна собственост	0,95	1,43	-	19-28,5	Σ2,38	4-13,5	Σ116
	2,38						

2. Технически възможен дебит на водовземните съоръжения,

Водовземно съоръжение:	Технически възможен дебит на водовземното съоръжение	СВН,	Допустимо понижение S _{доп} ,	Допустима дълбочина на водното ниво,	Допустима кота на динамичното водно ниво,	Температура
	Q (л/сек)	м	м	м	м	Т (°C)
КЕИ „Бански каптаж“ (Галерия)	0,75	-	-	-	Изливане на кота 599,00	28,5
Сондаж №5	0,80	-	-	-	Самоизлив на кота 598,43	28
КЕИ „Козлето“	0,10	-	-	-	Изливане на кота 572,96	21
КЕИ „Соленото изворче“	0,40	-	-	-	Изливане на кота 635,84	25,5
Сондаж №4	0,20	-	-	-	Самоизлив на кота 634,50	25

КЕИ „Очно изворче“	0,13	-	-	-	Изливане на кота 634,97	19
--------------------	------	---	---	---	-------------------------	----

3. Начин на експлоатация – водовземните съоръжения по т.2 да се експлоатират на самоизлив, при фиксирана кота на динамичното водно ниво.

4. Ресурсите по т.1 и технически възможните дебити по т.2 да се преоценят:

4.1. през 2024 г и на всеки 12 години след това, при характеризиране на районите за басейново управление, по данните от извършвания мониторинг на дебита и без да се променят котите на динамично водно ниво на водовземните съоръжения по т.2,

4.2. до 6 месеца след датата на последното, от извършените в три последователни сезона измервания, с които е установено намаляване на дебита или промяна котата на динамично водно ниво на водовземните съоръжения, утвърдени по т.2 от настоящата заповед,

4.3. до два месеца, преди въвеждането в експлоатация на новоизградено(ни) водовземно(и) съоръжение(я) или при реконструкция на сондажите и при прекапване на каптираните извори от находище „Нареченски минерални бани“, променящи параметрите, при които са определени ресурсите или технически възможните дебити на съоръженията.

5. Отменям Заповед №РД-531-1/28.12.2011 г за утвърждаване на експлоатационните ресурси на минерална вода за находище „Нареченски минерални бани“, с.Нареченски бани, община Асеновград и технически възможните дебити на КЕИ „Галерия“ (Бански каптаж), сондаж №5, КЕИ „Козлето“, КЕИ „Соленото изворче“, Сондаж №4 и КЕИ „Очно изворче“.

НОНА КАРАДЖОВА

Министър на околната среда и водите

