

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за водите (ЗВ) обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

1) Цел на водовземането:

Други цели – изкуствено подхранване на подземни води

2) Водно тяло:

Язовир „Горни Дъбник“


Код на водното тяло: BG1VT300L1012

3) Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13 от ЗВ:

1. Постъпило заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Горни Дъбник“ с цел други цели – изкуствено подхранване на подземни води.
2. Представено е Становище изх. №7182(1)/ 21.12.2022 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен, съгласно което оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и преценяване на необходимостта от ОВОС се извършва на инвестиционни предложения съгласно Приложения №1 и №2 от ЗООС на най-ранен етап, преди акта на най-ранно одобряване по реда на специален закон, с който се определя същността, мястото и капацитета на инвестиционното предложение. ЗООС не предвижда процедура по задължителна ОВОС или преценяване на необходимостта от ОВОС за изкуствено подхранване на подземни води, чрез съществуващи съоръжения на съществуващи обекти. По отношение необходимостта от провеждане на самостоятелна процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, директорът на РИОСВ-Плевен информира, че обектът и дейността са съществуващи и не е необходимо провеждане на самостоятелна процедура по ЗБР.

4) Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:

1. Язовир „Горни Дъбник“;
2. Водовземна кула;
3. Водовземен напорен тунел;



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



4. Промишлен водопровод за индустриална зона на гр. Плевен;
5. Водопроводно отклонение Ø400 ЕТ;
6. Разпределителна шахта с монтирано измервателно устройство;
7. Инфильтрационни ровове (4 бр.), представляващи открити линейни необлицовани канали с дълбочина 2.00 м, напречно сечение – трапец с откоси 1:1 и широчина на дъното 2.00 м;
8. Водовземни шахтови кладенци;

5) Място на водовземане:

Водовземна кула на язовир „Горни Дъбник“

Координати WGS84:

N – 43°22'17.60", E – 24°19'51.51"

ПИ №16537.263.946, с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, ЕКАТТЕ: 16537

6) Място на водоползване:

Инфильтрационен ров №1 – Север

Координати WGS84:

Начало: N – 43°21'37.25", E – 24°26'6.46", Z – 87.01

Край: N – 43°21'51.62", E – 24°26'23.96", Z – 84.11

ПИ №40213.144.80, с. Крушовица, община Долни Дъбник, ЕКАТТЕ: 40213

Инфильтрационен ров №2 – Север

Координати WGS84:

Начало: N – 43°21'34.70", E – 24°26'14.05", Z – 85.41

Край: N – 43°21'46.66", E – 24°26'29.87", Z – 84.20

ПИ №40213.144.80, с. Крушовица, община Долни Дъбник, ЕКАТТЕ: 40213

Инфильтрационен ров №1 – Юг

Координати WGS84:

Начало: N – 43°21'6.39", E – 24°26'15.10", Z – 87.93

Край: N – 43°21'9.08", E – 24°26'42.15", Z – 86.44

ПИ №40213.208.85, с. Крушовица, община Долни Дъбник, ЕКАТТЕ: 40213

Инфильтрационен ров №2 – Юг

Координати WGS84:

Начало: N – 43°21'1.28", E – 24°26'15.84", Z – 88.65

Край: N – 43°21'3.15", E – 24°26'41.61", Z – 87.35

ПИ №40213.208.85, с. Крушовица, община Долни Дъбник, ЕКАТТЕ: 40213

7) Проектни параметри на водовземането:

1. Водно количество: До 100 л/сек;
2. Лимит на годишна водна маса: До 3 153 600 м³/ годишно (262 800 млн. м³/ месец);
3. Режим на водовземане: Целогодишно, 24 часа в деновощието.

8) Правото на водовземане ще се предостави при следните условия:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирано измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/ 2003 г./;
- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите.
- Титулярят на разрешителното да представя ежемесечно в МОСВ, Дирекция „Управление на водите“ заявка за необходимите водни маси за съответния месец в който ще водовзема, в срок до 26-то число на предходния месец.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Писмените предложения и/или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №22.

ЮЛИЯН ИОПОВ

Министър на околната среда и водите



За министър:

Заместник-министр: Петър Димитров

Заповед за заместване РД - 832/18.10.2023 г.

