

**Представено от „Летище София“ ЕАД уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на нова гасителна инсталация с вода и пенообразувател за гасене на откритите резервоари в ГСМ на „Летище София“ ЕАД: Подобект 1 - „Стационарни пожарогасителни инсталации с вода и пенообразувател за открити резервоари - площадкови проводни, пожарни щитове и съоръжения "; Подобект 2 - „Противопожарна помпена станция с' блокиран резервоар за неприкосновен противопожарен запас от вода и дозираща инсталация за пенен концентрат“**

Във връзка с внесено от „Летище София“ ЕАД уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на нова гасителна инсталация с вода и пенообразувател за гасене на откритите резервоари в ГСМ на „Летище София“ ЕАД: Подобект 1 - „Стационарни пожарогасителни инсталации с вода и пенообразувател за открити резервоари - площадкови проводни, пожарни щитове и съоръжения "; Подобект 2 - „Противопожарна помпена станция с' блокиран резервоар за неприкосновен противопожарен запас от вода и дозираща инсталация за пенен концентрат“ и на основание чл. 5, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

### ***I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от ЗООС:***

Съгласно представената информация, с цел подобряване работата на пожарогасителните системи на Летище София, предстои да бъде проектирана и изградена нова пожарогасителна инсталация с водопенен разтвор и охлаждане с вода, която ще обслужва резервоарния парк за гориво-смазочни материали (ГСМ), разположен на територията на летищния комплекс. Противопожарните системи ще бъдат осигурени с необходимите водни количества от нова противопожарна помпена станция с блокиран към нея резервоар за вода с работен обем 1326 м<sup>3</sup> и от съществуващ противопожарен водопровод, в съответствие с изискванията за технологични процеси съгласно категорията на пожарна опасност.

Предложението за изграждане на нова гасителна инсталация с вода и пенообразувател за гасене на откритите резервоари в ГСМ на летище София самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) - т. 10 , буква „з“: „язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време, (невключени в Приложение № 1 на ЗООС)" и съгласно чл. 93, ал. 1 от Закона е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Дейностите по реализацията на ИП ще бъдат извършвани на територията на Летище София и са свързани със съоръжения, изградени за нуждите на летището.

С Решение № 687/25.08.2004 г. на Министерския съвет Летище София е обявено за обект с национално значение, поради което, на основание чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение по процедурата е министърът на околната среда и водите.

### ***II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):***

Предвид чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 от ЗБР, оценката за съвместимостта се извършва чрез процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай - чрез процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ – София, БДУВ „Дунавски район” – Плевен,, Столична община и район Слатина – СО.

/отговорено от МОСВ на 13.08.2014 г./