



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № 12-00-468/29.11.2021 г.

ДО
Г-Н ИВАЙЛО ДЕНЧЕВ
И. Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
БУЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 3
1606 СОФИЯ

На Ваш изх. № 04-09-122/12.11.2021 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“) – електрозахранване 20 kV на площадка за отдих при км 322+000“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕНЧЕВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 12-00-468/12.11.2021 г. на МОСВ за ИП „АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“) – електрозахранване 20 kV на площадка за отдих при км 322+000“, на основание чл. 6а, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/ 2007г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:

ИП „АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“) – електрозахранване 20 kV на площадка за отдих при км 322+000“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

За ИП „Доизграждане на автомагистрала Хемус (Ябланица - Белокопитово)“ е проведена процедура по ОВОС, в рамките на която е извършена и процедурата по ОС с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Процедурата е приключила с Решение по ОВОС № 2-2/2015 г. на министъра на околната среда и водите, с което ИП е одобрено за осъществяване по алтернатива В1А – с изпълнение на габарит А29.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с осветлението на площадка за отдих при км 322+000, за което е необходимо да бъде осигурена точка на



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 986 25 33



електрозахранване. ИП ще се реализира в землището на с. Градище, общ. Шумен, обл. Шумен.

ИП предвижда изграждане на ново метално трансформаторно табло (МТТ), което ще се захрани от ВЕЛ 20 kV „Лозево“, п/ст „Запад“, посредством въздушно отклонение, което премина в кабелно след второто междустълбие. На фасадата на трансформаторното табло ще се монтира табло ТЕПО 1Т+С, където ще бъде и секция „Мерене“. От табло ниско напрежение ще бъдат изтеглени 3 кабела САВТ 5x16 mm² до табла за улично осветление ТУО3, ТУО4 и ТУО5. За нуждите на уличното осветление ще бъде изградено метално трансформаторно табло. От нов стълб на ВЕЛ 20 kV „Лозево“, п/ст „Запад“, с РОМЗк до МТТ ще се изтегли кабел 20 kV тип САХЕкТ 3x1x95 mm² в изкоп 1,0/0,4 m.

Ще бъде доставено и монтирано МТТ с мерене на страна средно напрежение, предназначен за монтаж на един силов трансформатор 20/0,4 kV с мощност до 1x100 kVA. Преди трансформатора ще има предпазна мрежа, на която е изпълнена механична блокировка, непозволяваща отварянето ѝ, без да е изключен и заземен РОМЗк. При измервателните трансформатори ще има монтиран предпазен щит. Съоръжението ще бъде монтирано на фундамент. Предвидени са изкопни и насипни дейности, без използване на взрив.

След преглед на представената от възложителя документация и проверка на представените цифрови данни се установи, че обхвата на настоящото ИП **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, **както и в границите на защитени зони** (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Така представено, ИП **не попада самостоятелно в обхвата на някоя от позициите на Приложение № 1 и в Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)**. Не намираме основание дейностите са се считат за **разширение или изменение, по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗООС**, които да доведат до **значително отрицателно въздействие върху околната среда**, тъй като: въздействието върху земните недра ще се реализира основно по време на строителните и монтажни дейности и се изразява чрез земни работи, включващи изкопни и насипни дейности; не се предвижда използване на взрив; площта с ограничение в правото на ползване е 1,513 дка; местоположението на разглеждания обект не предполага трансгранично въздействие; емисиите в периода на извършване на дейностите по изграждане на съоръжението и в периода на експлоатация няма да се различават от разглежданите в Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 2-2/2015 г.; не се очаква генериране на отпадъци, различни от посочените в решението по ОВОС; не се предвижда съхраняване на опасни химични вещества на строителните площадки, както и не се предвижда използването на химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана, подари което не подлежи на регламентираните в глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема, характера и времетраенето** на предвидените в ИП дейности, както и факта, че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, няма да се създаде трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете в обхвата на ИП, а възможните шумови и антропогенни въздействия ще бъдат временни и обратими, считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони**.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“) – електрозахранване 20 kV на площадка за отдих при км 322+000“, **преценката** на

компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри в ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

АСЕН ЛИЧЕВ

Министър на околната среда и водите