



ДО

Г-Н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

УПРАВИТЕЛ

„АЛФАТАР УИНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

1504 София, ул. „Шейново“ 7, ет. 6

Тел. 0885838282

E-mail: d.dimitrov.lawer@gmail.com



Към вх. № ЦУ ЕСО-947/28.1.2026 г. за ЕСО ЕАД

СТАНОВИЩЕ

на основание чл. 55, ал. 1 от *НАРЕДБА № 6 от 28.03.2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи* (Наредба № 6), за условията и начина на присъединяване на обект на „АЛФАТАР УИНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, към електропреносната мрежа

1. ПРЕДМЕТ НА СТАНОВИЩЕТО

1.1. С настоящото становище, „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО) определя необходимите условия за присъединяване на вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) с инсталирана мощност 45 MW, намираща се в имоти с идентификатор № ПИ 00415.29.14, ПИ 00415.41.57, ПИ 00415.23.92, ПИ 00415.157.11, ПИ 0415.38.30, ПИ 00415.50.18, ПИ 00415.148.2, ПИ 00415.57.11, ПИ 00415.157.45 и ПИ 00415.27.10, гр. Алфатар, обл. Силистра, собственост на „АЛФАТАР УИНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД (**ПРОИЗВОДИТЕЛ**), към преносната електрическа мрежа.

1.2. Условията, включително и конкретните технически изисквания за присъединяване на ВяЕЦ се определят от ЕСО, съгласно Наредба № 6.

1.3. Техническите условия за присъединяване на ВяЕЦ са приети с протокол № 1/2026 г. от заседанис на постоянен технически съвет на ЕСО.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

2.1. Място на присъединяване: Изводно поле в ОРУ 110 kV на п/ст „Алфатар“ 110/20 kV

2.2. Максимална мощност, отдавана към преносната мрежа – 45 MW

2.2.1. Инсталирана мощност на обекта – 45 MW

2.3. Ниво на напрежение – 110 kV

2.4. Брой на фазите – три

3. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ОБЕКТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ЧРЕЗ:

3.1. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения собственост на **ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:**

3.1.1. Нова повишаваща подстанция СрН/110 kV (наричана по-долу за краткост „подстанция на обекта“). Подстанцията на обекта да бъде изградена на територията на обекта, на място определено с подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ).

3.1.1.1. Релейни защиты за присъединителния електропровод по т. 3.1.2., които се монтират в подстанцията на обекта.

4.7. Границата на собственост.

4.8. Цена за присъединяване.

4.9. Всички други клаузи, непосочени в това становище, но необходими за извършване на присъединяването.

В случай, че сте съгласни с така посочените условия и начин за присъединяване, е необходимо да ни уведомите писмено. Становището отразява състоянието на преносната електрическа мрежа към настоящия момент, по отношение на възможността за присъединяване на Вашия обект.

Съгласно чл. 29, ал. 1 от Закон за енергията от възобновяеми източници, **в тримесечен срок от получаване на настоящето становище** за условията и начина за присъединяване на горесцитирания обект, **ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ** предоставя в полза на **ЕСО** гаранция, под формата на депозит или банкова гаранция в размер на **25 564,59 (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири евро и петдесет и девет евроцента) евро за всеки мегават (MW) присъединена мощност** на бъдещия енергиен обект. В случай че **ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ** не предостави дължимата гаранция в посочения срок, становището се счита за невалидно.

Становището не е основание за проектиране на съоръженията за присъединяване.

ЕСО не се задължава да осигури присъединяване по така посочените условия, преди да бъде подписан предварителен договор за присъединяване на Вашия обект, в съответствие Наредба № 6.

С уважение,


КИРИЛ ГЕОРГИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР