



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 2 - ПР / 2016 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район” и Министерство на здравеопазването

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда и оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение „Преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп“, което има вероятност при реализацията си да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000426 „Река Луда Яна“, BG0001039 „Попинци“, BG0001389 „Средна гора“ и BG0002054 „Средна гора“

възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД,

с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, п.к. 3; ЕИК 175203478

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за изграждане на преносен газопровод за градовете Панагюрище и Пирдоп. Разработени са три варианта на трасе, както следва:

- *Вариант 1* – трасето е с дължина 56,8 км и преминава през землища на: с. Росен, община Пазарджик, област Пазарджик; с. Сбор, община Пазарджик, област Пазарджик; с. Левски, община Панагюрище, област Пазарджик; с. Попинци, община Панагюрище, област Пазарджик; гр. Панагюрище, област Пазарджик; гр. Пирдоп, Софийска област; гр. Златица,



Софийска област.

• *Вариант 2* – трасето е с дължина 55,3 км и преминава през землища на: с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик; с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик; с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик; с. Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик; с. Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик; с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик; гр. Панагюрище, област Пазарджик; с. Карлиево, Община Златица, Софийска област; гр. Златица, Софийска област.

• *Вариант 3* – трасето е с дължина 62 км и преминава през землища на: с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик, с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик; с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик; с. Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик; с. Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик; с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик; гр. Панагюрище, област Пазарджик; гр. Пирдоп, Софийска област; гр. Златица, Софийска област.

Предвижда се и изграждането на автоматични газоразпределителни станции в близост до градовете Панагюрище и Пирдоп, както и необходимите технологични елементи към газопровода (технологична далекосъобщителна връзка, газопроводно отклонение от към гр. Панагюрище, кранови възли, пускова и приемна станции, елементи за осигуряване сигурността на газопровода).

Местоположението на автоматичната газоразпределителна станция (АГРС) Пирдоп е едно и също и при трите варианта на трасе. За площадката на АГРС Панагюрище са разработени две алтернативи. За начални точки на вариантите на трасе са предложени две алтернативни точки на присъединяване от южния полупръстен на магистралния газопровод (DN 700, PN 5.4 МПа) – кранов възел Росен и кранов възел Виноградец. Крайната точка на газопровода е АГРС Пирдоп, намираща се в землището на гр. Златица. Предвижда се газопроводът да се изгради от стоманени тръби с диаметър в границите DN 250 – 300 mm, положени подземно, с работно налягане 5,4 МПа.

Намерението за изграждане на преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп попада в обхвата на дейностите по Приложение № 2 на ЗООС – т. 10, буква „к“: „нефтепровод и газопровод и свързани с тях инсталации... (невключени в приложение №1 на ЗООС)“. Предвид разпоредбата на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Трасето на газопровода не преминава през защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но пресича следните защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*:

Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- BG0000426 „Река Луда Яна“, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);

- BG0001039 „Попинци“, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/ 16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 85/2007 г.);

- BG0001389 „Средна гора“, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/ 16.10.2007 г., изм. с Решение №811/16.11.2010 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 96/2010 г.)

Защитени зони за опазване на дивите птици:

- BG0002054 „Средна гора“, обявена със Заповед № РД-273/30.03.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.32/2012 г.);

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31, ал. 1 на *Закона за биологичното разнообразие* и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* и подлежи на **процедура по оценка за съвместимостта (ОС)** с предмета и целите на опазване в описаните защитени зони, по реда на глава трета от *Наредбата за ОС*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от *Наредбата*, е извършена преценка за вероятната

степен на отрицателно въздействие, съгласно която инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000426 „Река Луда Яна“, BG0001039 „Попинци“, BG0001389 „Средна гора“ и BG0002054 „Средна гора“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Предвид мащаба на инвестиционното предложение, предлаганото строителство и дейностите по провеждане на хидравличния тест на газопровода ще засегнат голям брой водни тела и зони за защита на водите.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Трасето на газопровода преминава през защитени зони BG0000426 „Река Луда Яна“, BG0001039 „Попинци“, BG0001389 „Средна гора“ и BG0002054 „Средна гора“, които са част от Националната екологична мрежа „Натура 2000“.

2. Предвид извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, съгласно която инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000426 „Река Луда Яна“, BG0001039 „Попинци“, BG0001389 „Средна гора“ и BG0002054 „Средна гора“, са налични обстоятелствата по чл. 8, ал. 3, т. 1 от Наредбата за ОВОС.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Строителните дейности и експлоатацията на газопровода в границите на защитените зони предполагат унищожаване, увреждане, фрагментиране и влошаване на характеристиките на природните местообитания и местообитанията на видовете.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становище на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (ИБР) с изх. № КД-04-17/26.01.2016 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на Плана за управление на речните басейни на ИБР, постигане на целите на околната среда и Закона за водите, като степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми е преценена като значителна.

2. От реализацията на ИП се очакват преки въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в посочените защитени зони.

3. Изкопните работи и струпуването на тежка строителна техника и хора са предпоставка за повишаване на шумовото натоварване в защитените зони с вероятно неблагоприятно въздействие (безпокойство, прогонване) върху видовете, включително птици, предмет на опазване, в резултат на което са възможни изменения във възрастовата структура, числеността и плътността на популациите и влошаване на техния природозащитен статус и състояние на сигурност на видовете, предмет на опазване в засегнатите защитени зони.

4. При строителството на газопровода са възможни негативни косвени въздействия върху компонентите на околната среда като ключови елементи на защитените зони (води, въздух, почви), поради генериране на емисии от съпътстващи дейности във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в защитените зони.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кметовете на общините Пазарджик, Септември, Лесичово, Панагюрище, Златица и Пирдоп и е осигурил обществен достъп на засегнатото население до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Към момента няма данни за възражения относно реализацията на инвестиционното предложение.

Предвид извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, е необходимо да се изготви доклад за оценката на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционното предложение спрямо защитени зони BG0000426 „Река Луда Яна“, BG0001039 „Попинци“, BG0001389 „Средна гора“ и BG0002054 „Средна гора“. Съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата за ОС, ДОСВ да бъде изготвен като отделно приложение към доклада за ОВОС. Оценката на степента на въздействие следва да бъде съобразена с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС, като при разработването на доклада да се:

- направи оценка на настоящото състояние на всяка от защитените зони и се представи количествен анализ на усвоените територии до момента чрез описание и оценка на всички реализирани или одобрени, планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които заедно с настоящото инвестиционно предложение могат да доведат до неблагоприятно кумулативно въздействие върху защитените зони;
- оценят всички видове въздействия (евентуална загуба, увреждане, фрагментация, безпокойство, прогонване и др.) върху природните местообитания и местообитанията на видовете, при реализацията (строителство и поддържане на сервитута) на инвестиционното предложение;
- установят и анализират всички възможни преки и косвени въздействия върху видовете (унищожаване, обезпокояване, изменения на видовия състав, структурата, плътността и числеността на популациите им), промени в средообразуващите фактори, определящи функционирането на техните местообитания;
- определи степента на идентифицираните въздействия върху засегнатите местообитания и видове и да се оценят възможните промени в динамиката на взаимовръзките, определящи структурата и/или функцията на зоните;
- оцени всяко въздействие върху целостта на всяка от защитените зони с оглед запазване на тяхната структура, функции и природозащитни цели, както и върху забавяне/възпрепятстване на постигането на консервационните и реставрационни цели на зоните;
- предвидят мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятни въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитените зони, които да са отнесени към засегнатите видове и/или местообитания;
- разгледат алтернативните варианти на трасетата и алтернативи в местоположението на съоръжения, с оглед оценка на тяхното въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони;
- приложи адекватен картен материал в подходящ мащаб относно местоположението на вариантите на трасе на газопровода и на съоръженията към него, ако има такива.

При определянето на степента на въздействие на инвестиционното предложение да бъдат съблюдавани критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС и да бъдат използвани

количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитанията (площ) и видове (численост, структура и плътност на популациите), предмет на опазване в защитените зони, разгледани в контекста на представеността на местообитанията/видовете в съответните защитени зони и в националното им покритие.

Оценката трябва да бъде възложена на колектив от експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата и притежаващи компетентност в областта на фитоценологията и общата зоология (орнитология, херпетология, ентомология, бозайна фауна и др.), в зависимост от целите и предмета на опазване в съответните зони.

Наличната в МОСВ актуална информация относно предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони, вкл. картен материал, която следва да бъде използвана при оценката на степента на въздействие, е оповестена на сайта <http://natura2000.moew.government.bg>.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 08.02.2016г.

МИНИСТЪР:

(ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА)

