


Изх № 143/..... 17 FEB 2017



До
ВАЛЕНТИН МИТКОВ СТАНЧЕВ
Изпълнителен директор на „Газтек“ АД
Район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ № 5
гр.София, 1407

Уважаеми Господин Станчев,

Във връзка с постъпило писмо с *Изх. №: ГП-ПП-37/03.02.2017 г.* за информация относно проектна готовност за обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“, Ви уведомяваме, че:

- Предоставяме Ви на електронен носител схема от ГИС с нанесени пояси II и III на СОЗ.
- Трасето на преносен газопровод - Вариант 2, засяга пояс III на санитарно-охранителната зона на речно водохващане "Къой дере", водоснабдяващо село Чавдар.
- „ВиК“ ЕООД – София възразява срещу Вариант 2, тъй като трасето засяга пояс III на санитарно-охранителната зона на Речно водохващане "Къой дере", което се експлоатира от „ВиК“ ЕООД София за питейно – битово водоснабдяване на село Чавдар.
- В пояс III на санитарно-охранителна зона, съгласно приложение № 1, към чл. 10, ал. 1 от *НАРЕДБА №3 от 16 октомври 2000 г. „За условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди"* дейностите за полагане на тръбопроводи, провеждащи нефт и други вредни или токсични вещества са забранени.
- „ВиК“ ЕООД- София не възразява Вашата фирма да реализира инвестиционното си намерение по Вариант 1 и Вариант 3.
- След изготвяне на Инвестиционния проект за обекта, същия да бъде представен за съгласуване във „ВиК“ ЕООД София.

С уважение:


Никола Нитов

Управител на «В и К» ЕООД –София