



Изх. № 1202673627 / 01.09. 2017 г.
На вх. № 1202673627 / 18.08.2017 г.

До Г-н Лазар Асенов Лазаров
Агенция "Пътна инфраструктура"
бул. "Македония" № 3
гр. София

Относно : Ваше заявление за издаване на становище относно Задание за обхват и съдържание на ОВОС на инвестиционно предложение "Път II – 11 "Мизия – Оряхово – Крушовене" – обход на гр. Оряхово "

Уважаеми Г-н Лазаров ,

"ЧЕЗ Разпределение България" АД, Ви уведомява, че съгласува заданието за обхват и съдържание на ОВОС на горесцитираното инвестиционно предложение, при следните условия :

По трасето на обекта има изградени надземни ел. съоръжения, собственост на Разпределителното Дружество – въздушни електропроводи 20 kV, както следва :

- 1) При км 2+900 - въздушен електропровод "Селановци" 20 kV ;
- 2) При км 8+800 – отклонение от въздушен електропровод "Остров" 20 kV, като отклонението не е собственост на Разпределителното Дружество.

Съгласно § 26 от ПЗР на Закона за енергетиката (ЗЕ) около съществуващите енергийни обекти са възникнали сервитутни права, които съгласно чл. 64, ал. 3, т. 3 от ЗЕ се запазват независимо от промяната на собствеността на имота. Съгласно чл. 64, ал. 3, т. 1 енергийното предприятие придобива право на прокарване на въздушни и подземни електропроводи в полза на енергийното предприятие; неговите представители да влизат и да преминават през служещите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с експлоатацията на енергийните обекти, включително право на преминаване на техника през служещите имоти във връзка с изграждането на въздушни и подземни проводи.

При сближаване и пресичане с елементи на съществуващата електропроводна мрежа да се спазва Наредба № 3 / 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии.

В участъците, в близост до съществуващите ел. съоръжения, изкопните работи да се извършват на ръка. Преди започване строителството на обекта да се извика представител на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, за трасиране и маркиране на място на пресичаните ел. съоръжения и определяне на номиналните отстояния към тях.

При работа в сервитутите на въздушните електропроводи 20 kV, стриктно да се спазват необходимите безопасни отстояния от тоководещите части - съгласно Наредба № 9 / 2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

При необходимост в участъците на пресичане на обекта със съществуващите ел. съоръжения, да се осъществи реконструкция на същите, като се има предвид следното: да се монтират на подходящо разстояние нови ст. р. стълбове 20 kV с необходимото удължение с цел спазване на необходимите габаритни разстояния – 7.60 м и въздушната линия да се възстанови с АС проводник със сечение в зависимост от съществуващото положение на електропровода. Да се използват типови стълбове 20 kV. Изолаторните вериги при пресичането да се изпълнят с изолатори тип ПС-70 Д с по три елемента, като веригата е от опъвателен тип.



За ел. съоръженията , които не попадат в строителното петно да се спазят изискванията на чл. 14 от Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти , а именно : не се допуска всякакъв вид застрояване , засаждане на трайни дървесни насаждения , сондажни работи , паркиране на всички видове превозни средства , складиране на отпадъци и материали , действия на трети лица върху съоръженията на енергийните обекти , палене на огън , стрелба с ловно и бойно оръжие.

При проектиране и строителство стриктно да се спазват Наредба № 3 / 06.06.2004 г. за устройство на ел. уредби и електропроводни линии , Наредба № 16 / 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти , Наредба № 8 / 28.07.1999 г. , Наредба № 9 / 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на ел. централи и мрежи и правилата за безопасна работа в близост действащи ел. съоръжения.

Да се разработят детайли на пресичане и сближаване с ел. съоръженията. Работният проект да се представи за съгласуване в " ЧЕЗ Разпределение България " АД.

С уважение

Петьо Петков
РОЦ " ППМ Ловеч - Враца "



*Представено в областната служба на 25.10.17, след като
е изготвено и разпорежено в офис на ЧЕЗ. мнж. В. Димитров*