

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ЗТЗ-03-38-... (6).....

гр. Пазарджик, 09.09.2024 г.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД СОФИЯ

Вх. № ЦУ - ECO-8108#7/ 18.9.2024

ДО

Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ

ИЗП. ДИРЕКТОР НА „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 201

1618 ГР. СОФИЯ

e-mail: valentina.gyurova@eso.bg

на Ваш изх. № ЦУ ECO-8108/06.08.2024 г.

Относно: Провеждане на консултации по обхвата и съдържанието на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение (ИП) „Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа – GREENABLER – трансформация на мрежа 220 kV към ниво на напрежение 400 kV“, с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦАЧЕВ,

Във връзка с представеното от Вас задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за ИП „Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа – GREENABLER – трансформация на мрежа 220 kV към ниво на напрежение 400 kV“, за което извършвате консултация в изпълнение на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС), изразяваме следното становище:

I. По отношение на представеното задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС и доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони (ДОСВ) имаме следните бележки и предложения:

1. В ДОВОС и ДОСВ да се разгледа и оцени степента на отрицателно въздействие на ИП по отношение опасността от сблъсък с проводниците на летящи птици.

2. В ДОВОС и ДОСВ да се предвидят мерки за намаляване и предотвратяване на опасността от сблъсък на летящи птици с въздушните проводници, включително да се заложи следната мярка за намаляване на опасността от сблъсък на птици с проводниците: „монтиране на дивертори върху проводниците на етап строителство“. В ДОВОС/ДОСВ да се опише какъв тип дивертори ще бъде монтирани и през какво разстояние.

Насоки за видовете дивертори, както и производители на това изделие, могат да бъдат намерени в ръководството: Спасов, С.; С. Чешмеджиев, Д. Демерджиев, М. Георгиева, Н. Бонджев. 2022. БЕЗОПАСНА МРЕЖА ЗА ПТИЦИТЕ - Ръководство с добри практики в модифицирането на електроразпределителната мрежа с цел да е безопасна за птиците. БДЗП, ЕРМ Запад, София. Ръководството може да бъде изтеглено от следният съкратен уеб адрес: <https://t.ly/V5SS3>.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

