




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ТЪРГОВИЩЕ

г-н Ст. Радев
16.09.2024

ДО
ЕСО ЕАД
СОФИЯ 1618
БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 201



На Ваш изх. № ЦУ ЕСО 9211/10.9.2024 г. наш вх. № 53-00-1446/10.09.2024 г.

Относно: Провеждане на консултации за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад на ОВОС на инвестиционно предложение „ Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа – GREENABLER – трансформация на мрежа 220 kV към ниво на напрежение 400 kV“, с Възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

Уважаеми г-н Начев,

От посочените в инвестиционното предложение електропроводи, на територията на Областно пътно управление /ОПУ/ - Търговище попада ВЛ 220 kV „Тича“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст „Мадара“ - п/ст „Горна Оряховица“), с обща дължина 117,338 km. Въведена в експлоатация през 1968 г.

ОПУ – Търговище не възразява по направеното предложение, като при проектирането по отношение на минималните отстояния на вертикалните и хоризонтални габарити при пътищата от републиканската пътна мрежа, следва да се спазят изискванията на Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

С уважение,

ИНЖ.МАРЧО МАРЧЕВ

Директор ОПУ Търговище

