

Изм. No PД-09-150 от 12.11.2024 г.

ДО

Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД
УЛ. "ЦАР БОРИС III" № 201
ГР. СОФИЯ 1618

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД СОФИЯ

Вх. № ЦУ ECO-10765/11.11.2024

г-н В. Велков
14.11.24
г-н А. В. (Хоргов)
15.11.24
Относно: Провеждане на консултации за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа - GREENABLER - трансформация на мрежа 220 kV към ниво на напрежение 400 kV“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦАЧЕВ,

В отговор на Ваше писмо № ECO-10765/31.10.2024 г., след разглеждане на предоставените ни материали по изготвеното задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение, „Геозащита Плевен“ ЕООД изразява следното

СТАНОВИЩЕ:

Инвестиционното предложение (ИП) на ЕСО ЕАД е за реконструкция на част от съществуващата електропреносна мрежа 220 kV към ниво на напрежение 400 kV (12 броя) и прилежащите им и функционално свързани подстанции (14 броя).

Предвидените за реконструкция електропроводи „ВЛ 220 kV „Вит“, „ВЛ 220 kV „Кайлъка“, „ВЛ 220 kV „Стрелец“, „ВЛ 220 kV „Тича“ в участъка от п/ст „Горна Оряховица“ до границата с област Шумен, „ВЛ 220 kV „Хемус-Стара планина“ в участъка от п/ст „Горна Оряховица“ до границата с област Сливен, „ВЛ 220 kV „Янтра“, „ВЛ 220 kV „Шипка“ в участъка от п/ст „Балкан“ до границата с област Пловдив и подстанциите „Мизия“, „Горна Оряховица“, „Балкан“ и „Образцов чифлик“ се намират на наблюдаваната от „Геозащита Плевен“ ЕООД територия.

В обхвата на изброените обекти няма регистрирани свлачища.

В т. 1.2.1. на Заданието е посочено, че „При строителството не се допускат ерозионни и свлачищни процеси“. В тази връзка препоръчваме, в Доклада за ОВОС да бъдат предвидени мерки за опазване на геоложката среда и предотвратяване проявата на потенциални опасности от възникване на свлачища и други неблагоприятни геодинамични процеси по време на реализацията на ИП и експлоатацията на електропреносната мрежа.

С УВАЖЕНИЕ:

инж. Ивелин ГАВРИЛОВ - управител

