



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-25/10.02.2020 г.

ДО
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
1336, гр. София,
бул. „Панчо Владигеров“ №66, п.к.3

КОПИЕ:
ИАОС

На Ваш № БТГ 24-00-924/66/11.05.2020 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки - електрическо захранване, (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

В изпълнение на разпоредбата на чл.10, ал.8 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), с писмо изх. № ОВОС-25/18.05.2020 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) изпрати на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) полученото на 14.05.2020 г. в МОСВ заявление с обхват и съдържание по Приложение №1 от *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни* (Наредбата за КР).

След извършената от ИАОС проверка за съответствие на съдържанието и формата му с изискванията на Наредбата за КР, се установи, че заявлението е необходимо да бъде допълнено със следната информация:



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



По т.4.1. Вода:

1. Да се представи информация за **основните консуматори** (процеси/съоръжения) на свежа вода от инсталацията, попадаща в обхвата на приложение 4 към ЗООС.

По т.4.2. Енергия:

1. Да се представи информация за **основните консуматори** (процеси/съоръжения) на електроенергия от инсталацията, попадаща в обхвата на приложение 4 към ЗООС.

По т.4.3. Суровини, спомагателни материали, горива:

1. Да се представи информация за използваните суровини и спомагателни материали, както и техните Н-предупреждения, Р-препоръки.

2. Да се представи и стойност за годишната норма за ефективност на използваните суровини и спомагателни материали.

По т.6. Емисии на вреди и опасни вещества във водите:

1. Информацията в Таблица 6.2.2. и Таблица 6.2.3., следва да се представи поотделно за поток дъждовни води и за поток охлаждащи води.

2. Съгласно становище на РИОСВ – Варна:

- „В т. 6.2 от заявлението е описано, че ще се генерират отпадъчни, охлаждащи води от промиване на филтрите от химводоочистките, за които не е посочено нужното пречистване. Необходимо е да се предвидят начини за пречистването им, съгласно изискванията на чл. 132 от Закона за водите“.

3. Съгласно становище на БД „Черноморски район“.

- „На Приложение №6.2 „План канализация“ следва да се представи информация за източниците, от дейността на които се генерират охлаждащи води и мястото/местата на включване на същите в канализацията“ ;

- „В Таблица 6.2.5. е необходимо да се поправи информацията в „колона 1, точка на заустване, пореден №“. Данните следва да се представят поотделно за поток дъждовни води и за поток охлаждащи води. За поток дъждовни води от открития паркинг на обекта да се предвиди пункт за мониторинг на изход маслоуловител, с показатели за контрол: неразтворени вещества и нефтопродукти. За поток охлаждащи води е необходимо да се представи информация за място на пробовземане с показател за контрол: температура и честота на мониторинг: ежедневно при изпускане.

- „Да се представи съгласувателно становище от общинската администрация за предвиденото заустване на дъждовни и охлаждащи води във води по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за водите“.

- „Информацията за обем на водоплътната яма за събиране на битово-фекални води и за наличие на санитарни – охранителни зони, следва да се уеднакви в Доклад за базово състояние на площадката на КС „Нова Провадия“ и в заявлението за издаване на КР“.

Необходимо е да имате предвид и следните уточнения:

1. Съгласно изискванията на *Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации* (обч., ДВ, бр. 63/2018г.), (Наредбата), за нови газобутални двигатели (4 броя, всеки с номинална входяща топлинна мощност от 33.12 MW) следва да бъде определена норма за допустими емисии (НДЕ) единствено за емисиите на азотни оксиди. В тази връзка следва да отпадат определенияте в заявлението НДЕ на серни оксиди и въглероден оксид.

Предвид споменатото по-горе, мониторинг на емисиите на азотни оксиди следва да се извършва веднъж годишно (както коректно е посочено и в Приложение №1, таблица 5.5.1 „Пробовземане и мониторинг на емисиите“). Независимо, че НДЕ за въглероден оксид, съгласно Наредбата, не се определя, операторът следва да извършва

мониторинг и на този замърсител (съгласно Приложение №2, т.3 от Наредбата). В представената информация (таблица 5.5.1 „Пробовземане и мониторинг на емисиите“), коректно е посочена честотата на мониторинга за въглероден оксид - веднъж годишно. Мониторингът, определен за емисиите на серен диоксид, следва да отпадне.

2. Съгласно изискванията на чл.21 от Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ, бр. 64/2005г.), на нормиране подлежат горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност равна и по-голяма от 0.5 MW. Съгласно представената информация водогрейните котли (4 броя, всеки с номинална входяща топлинна мощност от 0.07 MW) не попадат в обхвата на Наредба №1 и следователно същите не подлежат на нормиране и мониторинг.

На основание чл.10, ал.10 от Наредбата за ОВОС е необходимо да представите допълнено заявление с обхват и съдържание по Приложение №1 от Наредбата за КР, съобразено с горните коментари и уточнения, като отделно самостоятелно приложение към доклада за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител и на електронен носител.

В случай, че в документите, които ще бъдат предоставени за нуждите на обществения достъп, се съдържат лични данни по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни, следва да приложите съответните мерки за тяхната защита, като представите един допълнителен екземпляр на електронен носител на информацията със заличени лични данни. В противен случай ще се приеме, че е налице информирано съгласие за тяхното предоставяне на трети лица.

В заключение Ви уведомяваме, че по отношение на заплащането на дължимата такса ще бъдете информирани допълнително, след публикуването на изменената Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ.

ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Министър на околната среда и водите

