



## **„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА” ООД**

### **Исходни данни за изготвяне на Инвестиционен проект за ВиК отклонения**

Към заявление вх.№ВП-830 /09.04.2019г.

Уведомяваме Инвеститора от посочения в скицата ПИ 10865.108.229 в землището на с.Ветрино,община Ветрино,обл.Варна че съществуващата водопроводна мрежа в близост до имота може да осигури нормално водоподаване .

Нанесените върху скицата съществуващи ВиК проводи са схематично посочени.

Възможно е присъединяването на горепосочения имот към съществуващ водопровод Ф150Е, след проектиране и изграждане на външен водопровод и водопроводно отклонение.

Приблизителен свободен напор Нсв = 80 м

Необходимо е да се предвиди регулатор за налягане.

#### **При проектиране да се спазят изискванията на:**

1. Наредба № 4/17.06.2005г. Водомерът да се предвиди с импулсни изводи за дистанционно отчитане.
2. Наредба № 4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
3. Наредба № РД-02-20-8/17.05.2013г.
4. Наредба № 2/22.03.2005г.
5. Наредба № 4/2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи
6. Наредба № 8/1999г.

Преди проектирането приложената скица да се съгласува със съответните експлоатационни дружества за наличните подземни проводи.

Да се представят детайли на връзките със съществуващите ВиК проводи.

Изготвените проекти да се представят за съгласуване във ЕТР“Провадия”, “ВиК – Варна” ООД.

След изграждане на новопроектираните водопроводи да се представят екзекутивни чертежи.

10.04.2019г.

ДК/ММ

Ръководител ЕТР “Провадия”

/инж.М.Михова/

