



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № НСЗП-535/11.10.2019 г.

ДО
Г-Н ЖИВКО ДИНЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
6265 С. КОВАЧЕВО
ОБЩИНА РАДНЕВО
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

КОПИЕ:
РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА

На Ваш изх. № 35841/10.10.2018 г.


Относно: *Инвестиционно предложение за „Експлоатация на енергиен блок 8 (енергиен котел (ЕК) 12), като заместваща мощност на блок 5 (ЕК 9) и/или блок 6 (ЕК 10), със сероочистваща инсталация (СОИ) на блок 5 и блок 6 (СОИ 5/6)“ с възложител ТЕЦ „Марица Изток 2“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИНЧЕВ,

Във връзка с внесено с вх. № НСЗП -535/10.10.2019 г. на МОСВ уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)* за горесцитираното инвестиционно предложение, предвид чл. 6а, т. 1, от същата наредба и Заповед № РД-503/21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за „Експлоатация на енергиен блок 8 (енергиен котел (ЕК) 12), като заместваща мощност на блок 5 (ЕК 9) и/или блок 6 (ЕК 10), със сероочистваща инсталация (СОИ) на блок 5 и блок 6 (СОИ 5/6)“ с възложител ТЕЦ „Марица Изток 2“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация инвестиционното предложение предвижда включване в експлоатация на енергиен блок 8 (енергиен котел (ЕК) 12), като заместваща мощност на блок 5 (ЕК 9) и/или блок 6 (ЕК 10), със сероочистваща инсталация (СОИ) на блок 5 и блок 6 (СОИ 5/6).



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 986 25 33



Промяната е във връзка с необходимост от временна експлоатация на блок 8 (ЕК 12) като заместваща мощност на блок 5 и/или блок 6 по време на планови ремонти на блок 5 (ЕК 9) и/или блок 6 (ЕК 10).

Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи на два етапа и включва следните дейности:

I ви етап: осъществяване на временни връзки към съществуващ газоход, за отвеждане на димните газове образувани вследствие на горивните процеси в ЕК 12 при експлоатация на блок 8, след електрофилтрите на ЕК 12 (блок 8), за пречистването им от серен диоксид в сероочистващата инсталация на блок 5 и блок 6 (СОИ 5/6) като заместваща мощност на блок 6;

II ви етап: осъществяване на временни връзки към съществуващ газоход, за отвеждане на димните газове образувани вследствие на горивните процеси в ЕК 12 при експлоатация на блок 8, след електрофилтрите на ЕК 12 (блок 8), за пречистването им от серен диоксид в сероочистващата инсталация на блок 5 и блок 6 (СОИ 5/6) като заместваща мощност на блок 5.

Съгласно представената информация, планираните дейности ще се извършват върху промишлено усвоен терен, изцяло в границите на площадката на ТЕЦ „Марица Изток 2“. Не се предвижда строителство, изкопни работи, изграждане и/или въвеждане в експлоатация на нови съоръжения.

ИП обхваща единствено дейности, свързани с осъществяване на временни връзки към съществуващ газоход, за отвеждане на димните газове образувани вследствие на горивните процеси в ЕК 12 при експлоатация на блок 8, след електрофилтрите на ЕК 12 (блок 8), за пречистването им от серен диоксид в сероочистващата инсталация на блок 5 и блок 6 (СОИ 5/6).

ИП не води до промяна в наличния капацитет на действащите инсталации, съществуващото СОИ 5/6 и технологията, която да доведе до замърсяване и дискомфорт в околната среда.

Реализацията и експлоатацията на ИП не води до консумация на природни ресурси. Осъществяването на връзки, към съществуващ газоход за отвеждане на димните газове образувани вследствие на горивните процеси в ЕК 12, при експлоатация на блок 8 за пречистване от серен диоксид в СОИ (5/6), не изисква допълнително водовземане за питейни, промишлени и други нужди чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води. Ще се използват съществуващите съоръжения и не възниква необходимост от изграждане на нови. Не се очаква отрицателно въздействие върху водите и техния режим, не се предвижда отвеждане на вредни вещества във водите.

Очакваните видове образувани отпадъци при реализиране на ИП не се различават по вид от образуваните по настоящем и са разрешени за управление чрез условията на КР № 50/2005г. на дружеството. Поради това, въздействието на отпадъците може да се определи като незначително, с продължителност: временна - за периода на реализиране на ИП.

Не се очаква никакво въздействие върху атмосферата и атмосферния въздух.

По време на експлоатацията въздействие върху почвената покривка няма да има поради факта, че площадката на инвестиционното предложение се намира в границите на индустриален обект.

Въз основа на гореизложеното, считаме, че така представените дейности не попадат в обхвата на Приложение № 1 или Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Инвестиционното предложение не може да се счита и за изменение или разширение по смисъл на чл. 93, ал.1, т.2 и т.3 от ЗООС, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда. Поради това, инвестиционно предложение за „Експлоатация на енергиен блок 8 (енергиен котел (ЕК) 12), като заместваща мощност на блок 5 (ЕК 9) и/или блок 6 (ЕК 10), със сероочистваща инсталация (СОИ) на блок 5 и блок 6 (СОИ 5/6)“ не подлежи на регламентираните с глава VI от ЗООС процедури.

От извършената проверка по отношение местоположението на ИП се установи, че не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположената защитена зона е BG0002023 „Язовир Овчарица“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД – 549/05.09.2008г. на МОСВ (обн. ДВ бр.83/23.09.2008г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считаме, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Експлоатация на енергиен блок 8 (енергиен котел (ЕК) 12), като заместваща мощност на блок 5 (ЕК 9) и/или блок 6 (ЕК 10), със сероочистваща инсталация (СОИ) на блок 5 и блок 6 (СОИ 5/6)“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася за конкретното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно МОСВ за промените.

КРАСИМИР ЖИВКОВ

Заместник-министър на околната среда и водите

