



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“

Справка за проведените консултации

№ по ред	Консултации	Описание на получените изразени становища/препоръки/бележки и други	Приети/Неприети	Справка за приети и неприети забележки
9	РИОСВ – Враца	<p>Изх. № В – 66/ 23.01.2018 г.</p> <p>ДО</p> <p>Г-Н ГЕОРГИ ГЕГОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД</p> <p>БУЛ. „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ № 66 Ж.К. „ЛЮЛИН“ ГР. СОФИЯ</p> <p>На Ваш изх. № 24-00-51/04.01.2018г.</p> <p>Относно: Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение (ИП) за „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж - КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово“, възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД</p> <p>УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕГОВ,</p> <p>Във връзка с представеното от Вас в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - гр.Враца (с вх. № 66 от 09.01.2018г.), задание за определяне на обхвата и съдържанието на ОВОС на горепосоченото ИП, и съобразно компетенциите на РИОСВ-Враца, Ви предоставям следното становище:</p> <p>Предвид на това, че структурата на заданието по принцип следва изискванията на чл.95. ал.2 и ал.3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 10, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ-Враца няма забележки по него.</p> <p>С уважение, ИНЖ. ЦВЕТИНКАНЕЙКОВА, Директор на РИОСВ – Враца</p>	Приета	РИОСВ-Враца няма забележки по Заданието
10.	МЗ	<p>Изх. № 26-00-63/26.01.2018</p> <p>ДО</p> <p>Г-Н ГЕОРГИ ГЕГОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД</p> <p>На Ваш № 24-00-46 от 04.01.2018г. Към Наш № 26-00-63 от 09.01.2018г.</p> <p>Относно: Искане за становище по Задание за обхват и съдържание на доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участък „ОС Беглеж - кв. Дерманци - кв. Батулци - кв. Калугерово“</p> <p>УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕГОВ,</p> <p>Във връзка с получено в Министерство на здравеопазването Ваше писмо с приложено към него</p>		



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“

	<p>Задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС на горепосоченото инвестиционно предложение. Ви информираме следното:</p> <p>От представеното задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС е видно, че в същия са предвидени различни раздели, разглеждащи съществуващото състояние на околната среда и идентифициране на потенциалните въздействия върху същата, вследствие осъществяване на инвестиционното предложение. Предвидено е да бъдат анализирани и оценени и здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве (както на работещите така и на населението) по време на строителството и последващата експлоатация на газопровода. При разглеждането тези въпроси е необходимо подробно да бъдат разработени следните техни аспекти:</p> <p>1. Пълна, изчерпателна и добре онагледена чрез подходящ картен материал информация относно местоположението на газопровода и точните отстояния от трасето на газопровода до най-близко разположените жилищни зони на населени места, курортни и вилни селища и зони и други зони и обекти, подлежащи на здравна защита, по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Следва да се разгледат не само съществуващите зони и обекти, но и такива, за които има одобрени устройствени планове или инвестиционни предложения към момента. Изрично да се посочи спазени ли са нормативните изисквания по отношение газопровода и допустимото застрояване в зоната за превантивна устройствена защита от двете страни на газопровода. На картния материал ясно да се посочи къде трасето ще се отклонява (ще е различно) от сега съществуващото.</p> <p>3. Идентифициране и характеристика на рисковите фактори за увреждане здравето на хората от околната и работната среда по време на строителство и по време на експлоатация и съпоставянето им с действащите хигиенни норми и изисквания.</p> <p>4. Определяне на потенциално засегнатото население и територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут и/или подлежащи на здравна защита, в зависимост от териториалния обхват на въздействията върху околната среда, вкл. и при аварийни ситуации. При анализирание на възможното въздействие върху атмосферния въздух да се направи прогноза и за очаквани имисионни концентрации на атмосферни замърсители вкл. и при ситуации с изпускане на газ от съоръженията. Това следва да се извърши на базата на математическо моделиране на разпространението и прогнозни изчисления на очакваните концентрации на отделяните вредности в околната среда.</p>	<p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>Дадена е пълна, изчерпателна и добре онагледена чрез подходящ картен материал информация</p> <p>Направено е идентифициране и характеристика на рисковите фактори</p> <p>Определено е потенциално засегнатото население и територии</p> <p>По отношение на изисканото математическо моделиране на разпространението и прогнозни изчисления на очакваните концентрации на отделяните вредности в околната среда природният газ е по-лек от въздуха (с обемна плътност 0,765 kg/m³) и при емитирането му се издига високо в атмосферата. Той не е нормиран като замърсител в атмосферния въздух съгласно българското и Европейско законодателство и по тази причина числено</p>
--	---	---	--



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово"

		<p>5. Оценка на възможно влияние върху водоизточници на питейно-битово водоснабдяване при евентуално наличие на такива и/или преминаване на газопровода през санитарно-охранителните им зони, като се вземат предвид и нормативно установените забрани и ограничения за изграждане на подобни съоръжения в тези зони. Същото се отнася и за водоизточници на минерални води, ако има такива в близост до трасето на газопровода.</p> <p>6. Да се извърши оценка на риска за увреждане на човешкото здраве и предложат мерки за здравна защита и управление на риска, вкл. и при възможни аварийни ситуации. С уважение, Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, Главен държавен здравен инспектор</p>	Приета	моделиране на разпространението на природния газ в процеса на пускане и експлоатация на газопровода не е извършено. Очакваното разпространение на газовия облак в случаи на аварийна ситуация (пожар, неконтролируемо повишаване на налягането над 10% над максималното) е подробно разработено в изготвения Анализ на риска, а в Доклада за ОВОС са описани значителните неблагоприятни въздействия и са предложени мерки за предотвратяването
			Приета	Трасето не засяга действащи водоизточници, които да се използват за питейно-битово водоснабдяване
11.	Общи на Роман	Изм. № 2600-23/24/26.01.2018 ДО Г-Н ЛЮБОМИР СТОЙНОВ „БУЛГАРТРАНЗГАЗ" ЕАД		Извършена е оценка на риска



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово"

		<p>Относно: Задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за Подмяна на преносен / магистрален /газопровод в участъка „ОС Беглеж-кв. Дерманци- кв. Батулци-кв. Калугерово "</p> <p>В уведомлението за инвестиционно намерение : „ Подмяна на преносен /магистрален/ газопровод в участъка „ ОС Беглеж-кв.- Дерманци- кв.Батулци- кв.Калугерово"е направена характеристика на инвестиционното предложение с описание на физическите характеристики, на технологичния процес, значението на въздействието върху околната среда, шума, води, почви и вида и количеството на генерираните отпадъци</p> <p>Уведомлението за инвестиционно намерение е обявено във вестник Труд от 2 март 2017 г. и предоставено на кметовете на засегнатите кметства за осигуряване на достъп до обществеността за мнения, сигнали и възражения. В община Роман няма постъпили сигнали, мнения и възражения относно обявеното в общината уведомление за инвестиционно предложение.</p> <p>В заданието за обхват съобразно характеристиките на инвестиционното намерение Възложителя е изготвил справка за извършените консултации със специализирани ведомства и със засегнатата общественост.</p> <p>КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН, ВЕАЛЕРИ РОЛАНСКИ</p>	Приета	В община Роман няма постъпили сигнали, мнения и възражения относно обявеното в общината уведомление за инвестиционно предложение
12	БДДР	<p>Изх. № 2229/31.01.2018</p> <p>ДО</p> <p>Г-Н ГЕОРГИ ГЕГОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БУЛГАРТРАНЗГАЗ" ЕАД</p> <p>На Ваш изх. № БТГ 24-00-42/04.01.2018г.</p> <p><u>Относно:</u> Консултации по Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение (ИП) за "Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участък „ОС Беглеж КВ Дерманци КВ Батулци КВ Калугерово" УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕГОВ,</p> <p>Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) писмо, с наш вх. 2229/09.01.2018г., с искане за становище, във връзка провеждане па консултации за изработване на задание за обхват и съдържание на ДОВОС на ИП "Подмяна па преносен (магистрален) газопровод в участък "ОС Беглеж - КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово". становището на БДДР е следното:</p> <p>I. Описанието и анализа на компонентите и факторите на околната среда, в която ще се реализира, и които вероятно ще бъдат засегнати от ИП, да се изготви съобразно с информацията и предвижданията на плановете за управление, които се разработват/актуализират от БДДР</p>		



Съфинансиран от Европейския съюз

Механизъм за свързване на Европа

Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово"

1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 - 2021г. в Дунавски район, приет с Решение 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет

Съгласно плана повърхностните и подземните води в района за басейново управление са разделени на водни тела (ВТ), които са отделен и значителен елемент от дадено поречие, и са създадени зони за тяхната защита.

ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, и зони за тяхната защита, както следва:

1. Повърхностни води

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Екологично състояние/потенциал	Химично състояние
Поречие Искър					
BG1IS200R1033	МАЛЪК ИСКЪР	р. Малък Искър от вливане на приток при Калугерово до вливане на р. Бебреш при Своде	Естествено	неизвестно	неизвестно
BG1IS200R1023	МАЛЪК ИСКЪР	р. Малък Искър от вливане на р. Бебреш при Своде до устие при Роман, вкл. притока р. Батулска без зона питейни РВ "Говежди дол"; Своде	Естествено	много лошо	добро
BG1IS200R1043	МАЛЪК ИСКЪР	Р. Малък Искър от вливане на приток при с. Малък Искър до вливане на приток при Калугерово	Естествено	неизвестно	неизвестно
BG1IS100R1024	ЗЛАТНА ПАНЕГА	р. Златна Панега от Златна Панега до вливане в р. Искър при Червен бряг, вкл. притоците - Дъбенска, Батулска и Белянска	Естествено	умерено	неизвестно
BG1IS135R1126	ИСКЪР	р. Искър от вливане нар. Малък Искър при Роман до вливане на р. Златна Панега при Червен бряг	Естествено	умерено	неизвестно
Поречие Вит					
BG1VT307R1107	ВИТ	р. Вит от вливане на р. Калник при Пещерна до вливане на р. Каменка при Бежаново	Естествено	неизвестно	добро



Съфинансиран от Европейския съюз

Механизъм за свързване на Европа

Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“

BG1VT600R006	КАМЕНКА	р. Каменка от извор до вливане в р. Вит, вкл. притоци - р. Катунецка с Мирьова и Елешница и р. Сопотска с Лъга и Батънска	Естествено	добро	добро
--------------	---------	---	------------	-------	-------

Забележка: * СМВТ-силно модифицирано ВТ; ИВТ-изкуствено водна тяло. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал;

2. Подземни води

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL018	Порови води в Кватернера - р. Вит	лошо	добро
BG1G0000K2S037	Карстови води в Предбалкана	добро	добро
BG1G0000K2M047	Карстови води в Ломско-Плевенския басейн	добро	добро
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	лошо	добро
BG1G0000K1040	Карстови води в Ловеч -Търновския масив	лошо	добро

3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

Съгласно чл. 116, ал. 2, т. 3 от ЗВ всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане е цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се определят зони за защита на водите.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземните водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води (зони с кодове BG1DGW0000QAL018, BG1DGW0000K2S037, BG1DGW0000K2M047, BG1DGW0000TJK04 и BG1DGW0000K1040)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада



Съфинансиран от Европейския съюз

Механизъм за свързване на Европа

Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово"

	чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: зони с кодове BGCSAR104 и BGCSAR102
		Уязвима зона	Попада
	чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риба	Попада: зона с код BG1FSWIS100R1024
	чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
		Зона за местообитания	Попада в следните зони: име Карлуково и код BG0001014; име Студенец и код BG0000240 (в непосредствена близост/граница със зона с име Бебреш и код BG0000374)
		Зона за птици	Попада в зона с име Студенец и код BG0000240
<p>Съгласно наличната информация в БДДР преносен (магистрален) газопровод в участък "ОС Беглеж - КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово" не попада в границите на санитарно - охранителни зони (СОЗ). определени по реда на <i>Наредба 3 от 16 октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.).</i></p> <p>По данни и информация от ВиК ЕООД Ловеч, писмо с техен изх. № 11706- 1/18.11.2016г. трасето на газопровода не засяга директно водовземните съоръжения от подземни или повърхностни води. Преминава между границите на СОЗ на каптаж „Луканова стубла" и тази на дренаж „Байрямовец", на около 10 м от първата и около 4 м от втората. Разстоянието между двете СОЗ е около 13 м. СОЗ са определени преди 2000 г. но отменена наредба и не отговарят на изискванията на действаща към момента Наредба № 3/16.10.2000 г. Посочените водовземни съоръжения все още нямат разрешителни за водоземане по изискванията на Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните води. В сервитута на газопровода попада извор "Луканова стубла" и дренажна тръба към него, както и част от СОЗ на гореспоменатите водоизточници.</p> <p>ПУРБ 2016 - 2021 г. е публикуван па интернет страницата на БДДР - www.bd-dunav.org. в секция „Управление на водите", подсекция „План за управление на речните басейни", в част „ПУРБ</p>			



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“

	<p>2016-2021г.в Дунавски район".</p> <p>2. План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 - 2021г. в Дунавски район, приет с Решение 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет</p> <p>ПУРН 2016 - 2021 г. с приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г.</p> <p>В обхвата на ИП на основание с чл. 146г от ЗВ не попада РЗПРН.</p> <p>ПУРН 2016 - 2021 г. е публикуван на интернет страницата на БДДР - vvvvv.bd-dunav.org. в секция "Управление на водите", подсекция "Управление на риска от наводнения", в частта "План за управление на риска от наводнения".</p> <p>II. Мерките, които ще се предвидят за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последици върху околната среда от осъществяването на ИП да включват мерки от плановите за управление и нормативни изисквания и ограничения</p> <p>1. ПУРБ 2016 - 2021г. в Дунавски район</p> <p>За постигането на планираните екологични цели в ПУРБ 2016 - 2021 г. са заложили програми от мерки за предотвратяване и намаляване на антропогенния натиск (точкови и дифузни източници на замърсяване) и въздействие върху водните ресурси, мерки за мониторинг и контрол, включително мерки за зоните за защита на водите.</p> <p><i>Мерки за постигане и запазване на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, предвидени в ПУРБ 2016 2021 в Дунавски район, които е необходимо да се спазват, и с които да се съобрази проектирането, реализацията и експлоатацията на ИП са следните:</i></p> <table><tr><th>Код на мярка</th><th>Наименование на мярката</th><th>Действия за изпълнение на мярката</th><th>Код на действието</th></tr><tr><td>PM_2</td><td>Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване</td><td>2 .Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества</td><td>PM_2_2</td></tr><tr><td>GD_1</td><td>Предотвратяване на отвеждането на</td><td>2.Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко</td><td>GD_1_2</td></tr></table>	Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието	PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2 .Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2	GD_1	Предотвратяване на отвеждането на	2.Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко	GD_1_2		
Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието												
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2 .Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2												
GD_1	Предотвратяване на отвеждането на	2.Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко	GD_1_2												



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово"

			приоритетни вещества в подземните води	отвеждане на приоритетни и опасни вещества Или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води НА повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.				
		HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	1. Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим (причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за защита на водите	HY_7_1			
		GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води. въведени с утвърден план за управление на ЗЗ и ЗТ	GO_3_6			
		DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	3. Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3			
		DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	8. Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8			
		PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	5. При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите , когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в - чл. 156е от ЗВ	PM_9_5			
		DP_11	Прилагане на екологични	1 .Прилагане на екологични практики или най-	DP_11_1			



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“

			практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества				
		НУ_10	Осигуряване на екологичния отток	4. Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока	НУ_10_4			
		СА_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни И от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	1. Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	СА_10_1			
		СА_12	Оптимизиране на водовземането с цел недопускане влошаване на състоянието на водите	5. Недопускане на залпово изпускане и връщане на води	СА_12_5			
		РІ_4	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	1. Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	РІ_4_1			
		НУ_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	7. Забрана за нови корекции на участъци от реките, попадащи в границите на защитени територии и защитени зони от НЕМ Натура 2000	НУ_7_7			



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“

		НУ_11	Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите	4. Забрана за изграждане на прагове, баражи, водовземания и др. съоръжения препречващи изцяло речното корито	Н У_11_4		
		НУ_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	5. Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реката и крайбрежните ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	НУ_7_5		
<p><i>Общи мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия, съгласно Становище по Екологична оценка 7-3/2016г. на проекта на ПУРБ: Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и планове за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и планове за управлението им.</i></p> <p>2. ПУРН 2016 - 2021г. в Дунавски район</p> <p>ПУРН съдържа Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното наследство, е място за прилагане в РЗПРН, извън РЗПРН и за целия Дунавски район за басейново управление ДРБУ. В плана не са предвидени ограничения и забрани, относно реализацията на ИП. Приложими за ИП са всички мерки извън РЗПРН и за ДРБУ, съгласно Приложение № 9 към ПУРН 2016 - 2021 г. в ДРБУ.</p> <p>3.Нормативни изисквания и ограничения</p> <p><u>3.1. Относно водовземането предвидено за хидравличното изпитване на газопровода:</u></p> <p>Водовземането от повърхностен воден обект подлежи на процедура за издаване на разрешително за водовземането по реда на Глава четвърта "Разрешителен режим" от ЗВ - чл. 46. ал. 1. г. 1, буква "ж".</p>							



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“

	<p><u>3.2. Относно връщането на обратно в реката на водата от хидравличното изпитване на газопровода:</u></p> <p>Заустването на отпадъчни води в повърхностни водни обекти подлежи на разрешителен режим по реда на Глава четвърта "Разрешителен режим" от ЗВ - чл. 46, ал. 1. т. 3, освен случаите описани в чл. 3 от Наредба 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно § 1, т. 6 от същата наредба: <i>"Отпадъчни води са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания"</i>.</p> <p><u>3.3 Относно пресичането/преминаването през повърхностни водни обекти:</u></p> <p>При засягане на водни обекти от предвидените дейности при изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - мостове, преносни мрежи и проводни, по смисъла на чл. 46. ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗИЗ, е необходимо издаване на разрешително за ползване на воден обект, освен в случаите на чл. 46. ал. 5 от ЗВ. Съгласно §1, ал. 1, т. 34 от ЗВ „воден обект" е <i>"постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи "</i>.</p> <p><u>3.4 Относно начина на третиране на битовите отпадъчни води:</u></p> <p>Начина на третиране на битовите отпадъчни е необходимо да отговаря на нормативите изисквания на ЗВ и Наредба № 2 от 08.06.2011 г.</p> <p><u>3.5 Относно останалите дейности, предмет на ИП:</u></p> <p>Във връзка с реализацията на ИП е необходимо да се спазят мерките от ЗВ за:</p> <ul style="list-style-type: none">- защита от вредното въздействие на водите - защита от наводнения и защита на леглата и бреговете на реките от ерозия, е необходимо спазване на забраните в чл. 143. точки 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗВ: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.- опазване на подземните води от замърсяване, като се вземат предвид забраните в чл. 118а. ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ЗВ: обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; други дейности върху		
--	--	--	--



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово"

	<p>повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води: използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води</p> <p>При рехабилитацията (подмяната) на съществуващ газопровод и технологичните съоръжения към него да се вземат предвид забраните в чл. 143 от ЗВ и да бъдат предвидени конкретни мерки за недопускане възникването на аварийни ситуации при неблагоприятни атмосферни условия, които да застрашат цялостта и състоянието на насипищата (земни маси и/или суровини) от паднали обилни валежи и формиралите се временни повърхностни потоци в района на ИП.</p> <p>Реализацията на ИП не трябва да нарушава на обществени интереси в резултат на предвижданите водовземания и/или ползване на водни обекти, описани в чл. 49 от ЗВ.</p> <p>В случай, че възложителя на ИП предвиди източника на снабдяване с вода на цистерните да се осъществява от повърхностен или подземен воден обект, също е необходимо издаване на разрешително за водоземане по реда на ЗВ.</p> <p>III. Бележки и коментари към предоставеното Задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС за ИП „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участък „ОС Беглеж- КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово"</p> <p>БДДР препоръчва в ДОВОС да се разгледа алтернатива на трасето на преносния магистрален газопровод, която да не засяга водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или Пояс I на СОЗ поради следните мотиви:</p> <p>- През определени интервали от време магистралния преносен газопровод подлежи на рехабилитация (подмяна) с цел гарантиране на сигурната и наложна работа на газопреносната мрежа. Строителните дейности могат да въздействат върху водоземните съоръжения и да нарушат правилната експлоатация на водоизточниците, респективно да повлияят негативно върху химичното</p>	<p>Не е приета</p> <p>Не е приета</p>	<p>Подобен отговор е даден в т. 4.5.2.2. на ДОВОС - трасето не засяга действащи водоизточници, които да се използват за питейно-битово водоснабдяване, в участъка няма годни за експлоатация водоземни съоръжения от подземни води</p> <p>Интервалът на време за подмяна сега са 40 години – очаква се още толкова години да не се подменя</p>
--	---	---------------------------------------	---



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“

	<p>и количественото състояние на подземните води в района, използвани и за питейно-битово водоснабдяване на населението:</p> <p>- По време на експлоатация на газопровода при осъществяване на дейности в сервитута може да се повлияе негативно върху експлоатацията на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на населението;</p> <p>- Съгласно чл. 8. ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000 г. в Пояс I на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване се разрешават: " В пояс 1 се разрешават само дейности, свързани с експлоатацията на водоизточника и или съоръжението, а съгласно ал. 3 -Достъп в пояс 1 имат само съответните длъжностни лица от експлоатиращата фирма и контролните органи" ;</p> <p>- За ненарушаване на обществени интереси и придобити права, регламентирани в чл. 49 от ЗВ.</p> <p>Предвид гореизложените въздействия и за недопускане влошаване на химичното и количественото състояние на подземните водни тела и зоните за защита на питейните води съгласно чл. 119а. ал. 1. т. 1 от ЗВ, в ДОВОС следва да се предвиди и направи оценка на риска, касаеща количественото и химичното състояние на подземните водни тела (водоносните хоризонти) в района. вкл.: детайлно хидрогеоложко изследване/проучване на района, като бъде изяснен хидродинамичния режим на подземните води. Изследването/проучването да завършва с недвусмислен извод за влиянието на строителството и експлоатацията на газопровода върху подземните води, както и зоните за тяхната защита и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.</p> <p>Настоящото становище не отменя задълженията Ви за изпълнение на изискванията на Закона за водите и другите закони и подзаконови нормативни актове в Република България и не може да</p>	<p>Не е приета</p> <p>Не е приета</p> <p>Не е приета</p> <p>Приета</p>	<p>В този участък няма действащи и няма разрешени водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на населението.....</p> <p>Около водоизточниците няма СОЗ, учредена съгласно Наредба № 3/16.10.2000 г</p> <p>За водоизточниците няма придобити права на водоземане и ползване съгласно ал. 3 т.1 от ЗВ, за които са издадени разрешителни и които се упражняват по силата на ЗВ, тъй като нямат издадени разрешителни</p> <p>Извършено е детайлно хидрогеоложко изследване/проучване на района и е приложено към доклада за ОВОС, а резултатите са включени в доклада</p>
--	--	--	--



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“

		служи като основание за отпадане на отговорността Ви по спазване на действащата нормативна уредба. С уважение, ПЕТЪР ДИМИТРОВ, Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“		
13.	РИОСВ Плевен	<p>Изх. № 126, Плевен 31.01.2018</p> <p>ДО</p> <p>Г-Н ГЕОРГИ ГЕГОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД</p> <p>Относно: Задание за определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)-за инвестиционно предложение "Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка "ОС Беглеж - КВ Дерманци — КВ Батулци - КВ Калугерово" на "Булгартрансгаз" ЕАД.</p> <p>УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕГОВ,</p> <p>Във връзка с представеното от Вас задание за определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада по ОВОС за инвестиционно предложение "Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка "ОС Беглеж - КВ Дерманци — КВ Батулци - КВ Калугерово", Регионалната инспекция по околна среда и води Плевен изразява следното становище:</p> <p>Представеното Задание с вх.№ 126/09.01.2018 г. (на РИОСВ — гр.Плевен), по структура и обхват принципно отговаря на изискванията на чл.10 ал.(3) от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС. Към депозираното Задание няма заявени най - добри налични техники и технологии (НДНТ).</p> <p>При изготвяне на Заданието, относно структурата и съдържанието на ДОВОС и разработването на самия ДОВОС, следва да бъде включена следната информация и спазени следните изисквания:</p> <p>I. В част "Опасни химични вещества":</p> <p>Необходимо е да се уточни при проектиране и експлоатация на газопровода в участъците на трасето на територията на РИОСВ Плевен предвиждат ли се съоръжения за съхранение на горива, смазочни материали или др. химични вещества и смеси. В случай на осъществяване на съхранение да се оцени реда и начинът им на съхранение, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.</p> <p>II. В част "Отпадъци":</p> <p>Необходимо е да се направи анализ и оценка на предполагаемите въздействия върху околната среда, да се предвидят мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие върху компонентите на околната среда, при оценка за отрицателно въздействие на фактор отпадъци.</p>	<p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>Не се предвиждат съоръжения за съхранение на горива, смазочни материали или др. химични вещества и смеси в участъците на трасето</p> <p>Направен е анализ и оценка на предполагаемите въздействия върху околната среда, предвидени са мерки</p>



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово"

	<p>III. В частта относно "Биологично разнообразие защитените територии и зони": Отсъствието на защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/) в ареала на инвестиционното предложение е отчетено в ДОВОС.</p> <p>В т. „Защитени зони (по смисъла на Закона за биологично разнообразие /ЗБР/“ ще се направи по-обща оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на 33 BG 0000240 „Студенец“, BG 0000240 „Студенец“ и BG 0001014 „Карлуково“, пред вид заключението на МОСВ в решението за преценяване на необходимостта от ОВОС относно въздействието на ИП върху природни местообитания, популации и местообитания на видове - предмет на опазване в защитените зони.</p> <p>Не е предвидено извършване на оценка по чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, обн., ДВ. бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп.).</p> <p>При изготвяне на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС), е необходимо да се вземат в предвид следните допълнителни изисквания:</p> <p>1. Да се оцени въздействието на ИП върху видове от Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).</p> <p>2. В заданието на ДОВОС е представена Карта на разпространение на включените в Червената книга на България видове, но няма пояснения кои са целевите видове растения, а в легендата на приложената карта е представен броят хабитати по UTM квадрати (10x10 km), като не е ясно за какви местообитания се отнася картата (фиг. 3) - природни или местообитания на видове растения.</p> <p>3. Фиг. 4 (Карта на разпространение на животинските видове от Червената книга на България) реално не представя данни за целевите обекти от Червената книга, а за броя видове по UTM квадрати (10x10 km).</p> <p>4. Необходимо е в ДОВОС да се представи по-конкретна информация във връзка с гореизложеното, както и при прогнозата за очакваното въздействие. Да се посочи за кои видове от Приложение № 3 на ЗБР се очаква безпокойство, фрагментация и/или загуба на местообитания, прогонване, унищожаване на индивиди при реализацията на ИП.</p> <p>IV. В част „Атмосферен въздух“ и вредни физични фактори - „Шум“: Представеното от възложителя задание по структура и обхват отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.</p> <p>V. В част „Почви и земни недра“: Представеното от възложителя задание е изготвено съобразно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.</p>	Приета	Оценено е въздействието на ИП върху видове от Приложение № 3
		Приета	В ДОВОС е представена по-конкретна информация
		Приета	В ДОВОС е представена по-конкретна информация
		Приета	В ДОВОС е дадена по-конкретна информация във връзка с гореизложеното, както и при прогнозата за очакваното въздействие
			Докладът за ОВОС е



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово"

		<p>Докладът за ОВОС трябва да бъде съобразен с изискванията на чл. 96, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 12 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, като за оценка на качеството му е необходимо към него да приложите коригираното Задание за определяне на обхвата, съдържанието и формата за доклада за ОВОС на ИП "Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка "ОС Беглеж — КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово", предвид горните препоръки.</p> <p>ГАБРИЕЛ САВОВ, Директор на РИОСВ-Плевен</p>	Приета	съобразен с изискванията на чл. 96, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 12 от Наредбата за ОВОС
14.	<p>“ВиК” АД гр. Ловеч</p>	<p>Изм. № ПД-231-1/06.02.2018</p> <p>ДО: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД</p> <p>СТАНОВИЩЕ</p> <p>ОТНОСНО: Ваш изх.№ 24-00-54/04.01.2018г. и наш Вх. ПД-231/09.01.2018г. Задание за Доклад за ОВОС за ИП „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Беглеж - КВ Дерманци — КВ Батулци - КВ Калугерово"</p> <p>Във връзка с внесеното във „ВиК" АД гр.Ловеч Задание за Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Беглеж - КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово", вх.№ ПД-231/09.01.2018г., с възложител „Булгартрансгаз" ЕАД гр.София считаме, че са взети под внимание дадените указания и препоръки.</p> <p>При преминаването на трасето на газопровода през района на съществуващите водоизточници: „Дикова стубла", „Луканова стубла" и „Байрямовец" при с.Орешене (при км. 35+600) следва да се предвиди надземно полагане на новопроектирания газопровод, като при строителството да не се извършват изкопни и/или взривни работи.</p> <p>По време на строителството и при бъдещата експлоатация, в района да се спазят предвидените в Заданието по ДОВОС мерки, като не се допуска замърсяване и негативно въздействие върху количественото състояние и химическия състав на подземните води.</p> <p>При пресичанията на газопровода със съществуващите водопроводи, съгласно предоставената Ви информация от „ВиК" АД гр.Ловеч в писмо изх.№ ТОП-11706- 1/18.11.2016г., да се спазят изискванията на Чл.154, ал.(3) от НАРЕДБА № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, Чл.58, ал.(4) от НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Приложение № 1 и Приложение № 2 към НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.</p>	<p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>Разработен е и е оценен вариант за надземно полагане на новопроектирания газопровод</p> <p>При пресичанията със съществуващите водопроводи ще се спазят изискванията</p>



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“

		<p>Всички необходими промени в проекта и СМР за тези промени, свързани със завареното положение на ВиК мрежи и съоръжения са за сметка на възложителя.</p> <p>Изготвеният работен проект да бъде предоставен във „ВиК“ АД гр.Ловеч за съгласуване.</p> <p>Изп.Директор „ВиК“ АД гр.Ловеч, Данаил Събевски</p>	Приета	Изготвеният работен проект ще бъде предоставен във „ВиК“ АД гр.Ловеч за съгласуване
15.	МОСВ	<p>Изх.№ ОВОС-11/09.02.2018</p> <p>до</p> <p>Г-Н ГЕОРГИ ГЕГОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД 1336, гр. София</p> <p>КОПИЕ:...</p> <p>На Ваш №24-00-44/04.01.2018</p> <p>Относно: Задание за обхват и съдържание на оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение ИП: "Подмяна на преносен(магистрален) газопровод в участъка ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово</p> <p>УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕГОВ,</p> <p>Във връзка с полученото в Министерство на околната среда и водите (с вх. № ОВОС- 11/09.01.2018 г.) задание за определяне на обхвата и съдържанието на ОВОС на горепосоченото ИП, изразяваме следното становище:</p> <p>I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):</p> <p>Представеното задание е изготвено в изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 2 и ал. 3 на ЗООС и съобразява чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС).</p> <p>По предложения обхват на оценката имаме следните бележки, които е необходимо да бъдат отразени в окончателния вариант на заданието и съобразени при изготвянето на доклада за ОВОС:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Да се посочат коректните разстояния между посочените в заданието водоизточници и трасето на газопровода. 2. За цитираните В т.4.2.2. „потенциални санитарно охранителни зони“ да се разясни дали са определени на базата на новата действаща нормативна уредба. 3. По отношение на фактор „Изменение на климата“ <p>Разгледаната нулева алтернатива (без реализация на ИП), която крие аварийен риск с изтичане на газ метан (а в някои случаи и взрив), няма да се прилага. В процеса на строителството ще се емитират отпадъчни газове, но въглеродният диоксид е парников газ, който се съдържа в атмосферния въздух, поради което не може да се причисли към „Вредни емисии“.</p>	<p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>Посочени са</p> <p>Направено е допълнително проучване</p> <p>Въглеродният диоксид не може да се причисли към „Вредни емисии</p> <p>Няма предприятия и/или съоръжения,</p>



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово"

		<p>4. По отношение на фактор „Опасни химични вещества"</p> <p>След преглед на наличната документация в съответствие с разпоредбата на чл.104 от ЗООС бе установено, че в близост до участъка на трасето „ОС Беглеж - КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово", няма разположени предприятия и/или съоръжения, класифицирани по реда на глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.</p> <p>5. По отношение на фактор "Отпадъци" :</p> <p>При разработването на доклада за ОВОС и преминаването на следващи етапи на реализиране на проекта, да бъде взето предвид изискването за изготвяне на План за управление на строителните отпадъци съгласно чл.11, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.</p> <p>6. По отношение раздел „Защитени територии":</p> <p>Териториите, предмет на инвестиционното предложение, не засягат и не попадат в границите на защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии.</p> <p>7. По отношение раздел „Натура 2000":</p> <p>Трасето за реализирането на ИП частично попада в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) - BG0000240 „Студенец" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД — 800/04.11.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 105/2008 г.), изм. със Заповед № РД - 67/28.01.2013 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 10/2013 г.); BG0000240 „Студенец" и BG0001014 „Карлуково" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет от Министерския съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.).</p> <p>С Решение № 3-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на върху околната среда, след извършена преценка за вероятната въздействие върху предмета и целите на горесцитираните защитени зони, е постановено, че ИП „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж — КВ Дерманци — КВ Батулци — КВ Калугерово" няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, предвид което към доклада за ОВОС не се разработва Доклад за оценка степента на въздействие.</p> <p>8. По отношение раздел „Биологично разнообразие":</p> <p>На стр. 19 терминът „горски фонд" да се замени с "горски територии"</p> <p>В част 4.7. "Биологично разнообразие" е необходимо да бъде добавена информация за защитените видове от Приложение 3 към ЗБР, освен представената за растителните и животинските видове, които се срещат в района на ИП по данни от Червената книга на Република България (на база 10 km UTM грид/квадранти).</p> <p>Обръщаме внимание на следното</p> <p>1. В доклада за ОВОС следва да се съдържа прогноза и оценка относно очакваното въздействие върху</p>	<p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>класифицирани по реда на глава седма, раздел I от ЗООС</p> <p>Заложено е изготвяне на ПУСО</p> <p>Не се засягат ЗТ</p> <p>Не се разработва ОС</p> <p>Заменена е. Добавена е информация за защитените видове от Приложение 3 към ЗБР</p> <p>Да, в ДОВОС в прогноза и оценка</p>
--	--	---	---	---



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“

		<p>компонентите и факторите на околната среда както при различни алтернативи, в т. ч и за съпътстващите дейности</p> <p>2. В доклада да се съдържа заключение по отношение на предпочитан за реализиране вариант на трасето на газопровода въз основа на направените изводи.</p> <p>3. Към необходимите приложения на доклада за ОВОС да се представят данни за всички проведени консултации по обхвата на ОВОС, както и справка с посочени мотиви за приетите и неприетите бележки и препоръки. Препоръчваме, към организациите, определени от Вас за консултации по заданието да включите и ведомствата/дружествата, които стопанисват и експлоатират засегнати водоизточници за питейнобитово водоснабдяване, засегнатите пътища, автомагистрали, ж.п. линии, електропроводи и др.</p> <p>II. Следващите стъпки, които трябва да предприемете като възложител на ИП, са да представите в МОСВ:</p> <p>-един екземпляр от доклада за ОВОС с всички приложения на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител за оценяване на качеството на доклада, в т.ч нетехническо резюме и окончателен вариант на заданието за ОВОС с отразени посочените по-горе бележки и с представени резултати от проведени консултации, в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал. 3 от ЗООС, списък на експертите и декларации по чл 83, ал. 4 от ЗООС, предвид изискванията на чл. 13 от Наредбата за ОВОС</p> <p>-при внасянето на документацията следва да представите копие от документ за платена такса (в размер на 700 лв.) на основание чл. 1, ал. 5, т. 2, буква „б“ от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ. Заплащането следва да извършите по банков път по сметка: IBAN BG35 BNBG 9661 3000 1387 01, BIC BNBGBGSD</p> <p>Информираме, че на основание чл. 2а, ал.5, т.4 от Наредбата за ОВОС процедурата по ОВОС за горепосоченото инвестиционно предложение се прекратява, когато повече от 12 месеца не е внесен от възложителя доклад за ОВОС за оценка на качеството му по чл. 13 от Наредбата за ОВОС.</p> <p>НЕНО ДИМОВ, Министър на околната среда и водите</p>	<p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>Да, в заключението на ДОВОС</p> <p>Представени са данни за всички проведени консултации по обхвата на ОВОС</p> <p>Един екземпляр от доклада за ОВОС с всички приложения на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител ще бъде внесен в МОСВ за оценяване на качеството на доклада, в т.ч нетехническо резюме и окончателен вариант на заданието за ОВОС</p>
16	Кмет с. Беглеж	<p>Изх. № 55/09.02.2018</p> <p>До ДИРЕКТОРА</p> <p>На " БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД гр. София</p> <p>На Ваш № 24-00-16/04.01.2018 год.</p> <p><i>Относно: Инвестиционно предложение за ПОДМЯНА НА ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В УЧАСТЪКА "ОС БЕГЛЕЖ- КВ ДЕРМАНЦИ-КВ БАТУЛЦИ- КВ КАЛУГЕРОВО"</i></p> <p>Уважаеми Господин Директор,</p>		<p>в Кметство с. Беглеж, общ. Плевен няма постъпили коментари.</p>



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“

		Уведомявам Ви ,че в Кметство с. Беглеж, общ. Плевен няма постъпили коментари по предложението. Кмет, Г.Данов		
17.	МОСВ	<p>Изм. № ОВОС-11/12.07.2018 г. ДО Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД 1336, гр. София бул. „Панчо Владигеров“ № 66 п.к.3, ж.к. „Люлин“ КОПИЕ: На Ваш изх. № БТГ 24-00-1300(1) /30.04.2018 г. <i>Относно: Оценка качеството на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „ Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово “</i></p> <p>УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ, Във връзка с внесен в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) с вх. № ОВОС-11/30.04.2018 г. доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“, както и допълнително предоставено писмо с вх. № ОВОС-11/02.07.2018 г., на основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ., бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп.), Ви уведомяваме за следното: I. По отношение на доклада за ОВОС: Докладът за ОВОС по принцип е изготвен в съответствие с чл. 12 от Наредбата за ОВОС. Във връзка с § 11 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, настоящата процедура по ОВОС за конкретното инвестиционно предложение се довършва по досегашния ред. Съгласно чл. 14, ал. 3, т. 2 от Наредбата за ОВОС, оценката на качеството на доклада за ОВОС е положителна с пропуски, които не са от съществено значение при вземането на решение по ОВОС. Качеството на документацията е оценено в съответствие с критериите по чл. 14, ал. 1 и предвид чл. 14, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none">• Изготвеният доклад съответства на представеното задание по чл. 10 от Наредбата за ОВОС;• Подробно са отразени резултатите от проведените консултации;• В доклада е разгледана нулевата алтернатива, като са посочени мотиви по отношение на местоположението, пресичането на повърхностни водни обекти, трасето на газопровода и технологията;		



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“

	<ul style="list-style-type: none"> Направено е описание и е извършен анализ на компонентите и факторите на околната среда, както и описание, анализ и оценка на значимостта на въздействията и е разработен в табличен вид план за изпълнение на мерките; Към доклада са представени онагледяващи графични материали - карти, схеми, диаграми в подходящ мащаб; Нетехническото резюме е разработено в необходимия обем, като информацията е поднесена на достъпен за обществеността език. <p>При оценяването на качеството на доклада за ОВОС са констатирани следните неточности и пропуски, които следва да бъдат отстранени:</p> <p>1. По компонент „Земните недра“:</p> <p>Във връзка с проведена консултация с Министерство на енергетиката (МЕ) е извършена проверка със Специализираните карти и регистри по Закона за подземните богатства на инвестиционното предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж - КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово“. В полученото становище с изх. № Е-04-20-101/05.06.2018 г. на МЕ е констатирано, че:</p> <p>1. Инвестиционното предложение не засяга: действащи разрешения за търсене и проучване на подземни богатства, находища заведени в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземните богатства в Република България - респективно заявени или предоставени концесии за добив на подземни богатства.</p> <p>Инвестиционното предложение, преминава през:</p> <ul style="list-style-type: none"> площ с условно име „Блок 1-25 Враца-Запад“, за която в момента се провежда процедура по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ; площ „Трънките“, разположена в землището на с. Ъглен, община Луковит, област Ловеч - заявена за проучване на строителни материали. <p>В заключение, и по отношение на заявената площ „Трънките“ е отбелязано, че:</p> <p>След проведена кореспонденция между МЕ и „Булгартрансгаз“ ЕАД, с цел гарантиране безопасността на газопроводната мрежа и предотвратяване на аварийни ситуации, които могат да доведат до инциденти с хора и прекъсване на газоподаването до потребители с подписани договори за доставка, в т.ч. и международни, дружеството е предложило от заявената площ да се изключи частта, попадаща в зоната за превантивна устройствена защита на Магистрален газопровод - Северен полупръстен.</p> <p>Предвид горното, с изх. № Е-26-П-346/19.06.2017 г. на МЕ, заявителят е уведомен, че след изключване на превантивната зона на газопровода от площта за проучване същата ще придобие твърде ограничени размери и е приканен за преразглеждане на подаденото заявление за проучване.</p> <p>2. В Доклада по ОВОС не са посочени дейностите за рекултивация на терена, включително и в</p>	Не е	В ДОВОС в т. 7.1, в Таблицата в точка 2.1.1.е
--	---	------	---



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово"

	<p>участъците на старото трасе на газопровода, където новото трасе ще бъде извън него,</p> <p>както и намеренията на възложителя по отношение на ненужните тръби и оборудване</p> <p>2. По компонент „Биологичното разнообразие": Трасето на газопровода попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, като от цялата дължина на трасето, 13 км е в защитени зони (33) от НЕМ и Натура 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 33 BG0001014 Карлуково за местообитания; • 33 BG0000240 Студенец за местообитания; • 33 BG0000240 Студенец за птици. • С Решение № 3-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, след извършена преценка за вероятното въздействие върху предмета и целите на горепосочените 33, е постановено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони; поради което към доклада за ОВОС не се разработва Доклад за оценка степента на въздействие. <p>По отношение на предложените мерки за смекчаване на неблагоприятните въздействия върху</p>	<p>приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>записана мярка: Да са изготви проект за рекултивация и след експлоатационни процедури, съгласно Наредба 26/22 март 2002г., в който да се предвиди рекултивацията да се извърши с типични за растителните местообитания видове. А съгласно нормативните изисквания в работния проект е разработена Част 4: Техническа и биологична рекултивация, съгласно Наредба 26/22 март 2002.</p> <p>Написано в т.1.5.5., но сега пак е дописано, че ненужните тръби и оборудване се предават на фирми, притежаващи разрешение за последващо третиране – рециклиране.</p> <p>Мерките в т.7.1. в точка</p>
--	---	---	--



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“

	<p>биологичното разнообразие, препоръчваме мерките да бъдат преформулирани така, че да се отнасят за посочените видове извън защитените зони предвид цитираното по-горе Решение № 3-ПР/2017 г.</p> <p>3. По отношение направените в доклада анализ и оценка на значимостта на положителните и отрицателни въздействия върху човека и възможния здравен риск от осъществяването на инвестиционното предложение</p> <p>3.1. Министерство на здравеопазването (МЗ) е изразило становище по компетентност с изх. № 04-09-83/05.06.2018 г., съгласно което счита, че окончателното приемане и разглеждане на доклада за ОВОС би следвало да стане след получаване на необходимото становище от ВиК Ловеч по поставени в становището въпроси.</p> <p>3.2. Съгласно постъпилото в МОСВ по електронна поща на 09.07.2018 г. становище на МЗ, според допълнително представено писмо на ВиК АД, гр. Ловеч, дружеството съгласува подмяната на газопровода при определени условия, които да се спазват по време на строителните дейности. МЗ като цяло изразява своята положителна оценка, като счита за необходимо условията от становището на ВиК да бъдат записани в доклада по ОВОС.</p> <p>4. Обща бележка по доклада за ОВОС.</p> <p>Съгласно чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредбата за ОВОС, докладът по ОВОС трябва да съдържа равностойно описание, анализ и съпоставка на разумните алтернативи, проучени от възложителя, които са относими за инвестиционното предложение и неговите специфични характеристики, и посочване на причините за избрания вариант, като се вземат предвид последиците от въздействията на инвестиционното предложение върху околната среда, както и описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното предложение за околната среда.</p> <p>II. По отношение на действията, които следва да предприемете за продължаване на процедурата по ОВОС:</p> <p>Въз основа на гореизложеното и в изпълнение на изискванията на чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ определя като засегнати община Плевен, кметство с.Беглеж, община Угърчин, кметство с.Катулец, Община Луковит, кметство с.Бежаново, кметство с.Ъглен, кметство с.Дерманци, кметство</p>	<p>Приета</p> <p>Не е приета</p>	<p>2.2 в Таблицата са преформулирани</p> <p>Условията на В и К Ловеч са отразени в Таблицата в т.7.1, точка 5.2.7</p> <p>Няма друга разумна алтернатива, относима за ИП и неговите специфични характеристики, освен разглежданата в ДОВОС за подмяна на тръбите в съществуващия сервитут на газопровода, предвид последиците от въздействията на ИП върху околната среда. В т. 2 на ДОВОС е дописана обосновка.</p>
--	---	----------------------------------	--



Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“

	<p>с.Тодоричене, кметство с.Румянцево, кметство с.Беленци, Община Ябланица, кметство с.Батулци, кметство с.Орешене, Община Роман, кметство с.Хубавене, кметство с.Караш, кметство с.Марково равнище, Община Правец, кметство с.Манаселска река, кметство с.Видраре, кметство с.Своде, кметство с.Калугерово, с които съвместно да организирате обществено обсъждане на доклада за ОВОС заедно с всички приложения към него. За целта е необходимо да предприемете следните действия:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Да представите в МОСВ копие на доклада за ОВОС, с отразени посочените по-горе бележки, съгласно изложеното в т. I от настоящото писмо, на хартиен и електронен носител, но не по-късно от 30 календарни дни преди срещите за обществено обсъждане по чл. 17 от Наредбата за ОВОС.2. Преди организиране на общественото обсъждане да представите в РИОСВ - Плевен, РИОСВ - София и РИОСВ - Враца копие от доклада за ОВОС заедно с всички приложения към него, с отразени посочените по-горе бележки, на хартиен и електронен носител.3. Да осигурите обществен достъп до документацията по ОВОС, с отразени посочените по-горе бележки за най-малко 30 календарни дни преди началото на общественото обсъждане и място за представяне на писмени становища.4. За организиране на обществено обсъждане следва да внесете писмено искане до засегнатите общини и кметства, с предложение за място, дата и час на срещата/ите за обществено обсъждане, мястото за обществен достъп до документацията и за изразяване на становища, като датата на първата среща е до 60 дни от датата на внасяне на искането. Към писменото искане трябва да приложите по един екземпляр на доклада за ОВОС с всички приложения към него, с отразени посочените по-горе бележки, на посочените по-горе общини и кметства, които следва да потвърдят писмено предложението в срок до 7 дни от внасяне на искането или да направят друго предложение. При непроизнасяне в 7-дневния срок се смята, че предложението на възложителя е прието.5. Мястото, датата и часът на провеждане на срещите да бъдат оповестени от възложителя чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин, най- малко 30 дни преди насрочените дати, с обява по образец, даден в Приложение № 3 от Наредбата за ОВОС. Обръщаме особено внимание, че съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 от Наредбата за ОВОС засегнатите общини/кметства, с които възложителят има задължение да организира общественото обсъждане, трябва да осигурят уведомяване по подходящ начин на засегнатото население за предстоящото обществено обсъждане, включително чрез поставяне на обява на общественодостъпно място в сградата на общината/кметството, за което се съставя протокол, копие от който е необходимо да се предостави в МОСВ.6. Да уведомите писмено МОСВ и представите доказателства за изпълнението по т. 3, т. 4 и т. 5 в срок най-малко 30 дни преди срещата/ите за обществено обсъждане. <p>Следва да имате предвид, че съгласно чл. 17, ал. 1, т. 5 от Наредбата за ОВОС, възложителят по своя</p>		
--	--	--	--



Съфинансиран от Европейския съюз

Механизъм за свързване на Европа

Доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“

		<p>преценка може да уведоми писмено и други специализирани лица, органи и организации за срещата за обществено обсъждане.</p> <p>Информираме Ви, че МОСВ ще осигури достъп до доклада за ОВОС (след като същият бъде предоставен в МОСВ с отразени констатираните по-горе бележки) чрез интернет страницата си на адрес: на www.moew.government.bg/ключова тема Превантивна дейност/ОВОС за срещата/ите за обществено обсъждане, съобразно разпоредбата на чл. 15, ал. 1 на Наредбата за ОВОС.</p> <p>НЕНО ДИМОВ, Министър на околната среда и водите</p>		
--	--	---	--	--