



“В И К” АД - гр. Ловеч

гр. Ловеч 5500, ул. „Райна Княгиня“ № 1А

☎ 068 651 112

☎ 068 651 113


✉ office@wss-lovech.bg

🌐 http://wss-lovech.bg



ДО: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

бул. „Панчо Владигеров“ № 66
ж.к. „Люлин“, п.к. 3
гр. София 1336



СТ А Н О В И Щ Е

ОТНОСНО: Ваш изх.№ 24-00-54/04.01.2018г. и наш Вх.№ ПД-231/09.01.2018г. Задание за Доклад за ОВОС за ИП „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“

Във връзка с внесеното във „ВиК“ АД гр.Ловеч Задание за Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“, вх.№ ПД-231/09.01.2018г., с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД гр.София считаме, че са взети под внимание дадените указания и препоръки.

При преминаването на трасето на газопровода през района на съществуващите водоизточници: „Дикова стубла“, „Луканова стубла“ и „Байрямовец“ при с.Орешене (при км. 35+600) следва да се предвиди надземно полагане на новопроектирания газопровод, като при строителството да не се извършват изкопни и/или взривни работи.

По време на строителството и при бъдещата експлоатация, в района да се спазят предвидените в Заданието по ДОВОС мерки, като не се допуска замърсяване и негативно въздействие върху количественото състояние и химическия състав на подземните води.

При пресичанията на газопровода със съществуващите водопроводи, съгласно предоставената Ви информация от „ВиК“ АД гр.Ловеч в писмо изх.№ ТОП-11706-1/18.11.2016г., да се спазят изискванията на Чл.154, ал.(3) от НАРЕДБА № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, Чл.58, ал.(4) от НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Приложение № 1 и Приложение № 2 към НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

Всички необходими промени в проекта и СМР за тези промени, свързани със завареното положение на ВиК мрежи и съоръжения са за сметка на възложителя.

Изготвеният работен проект да бъде предоставен във „ВиК“ АД гр.Ловеч за съгласуване.

Изп.Директор „ВиК“ АД гр.Ловеч:



инж. Данаил Събевски/

И.И.