



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-17/.....^{11.05}.....2023 г.

ДО
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ
РЪКОВОДИТЕЛ УПРАВЛЕНИЕ
МЕР МОНТАНА
НА „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН
ОПЕРАТОР“ ЕАД
БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 45
3400 ГР. МОНТАНА

КОПИЕ:

ДО

РИОСВ-МОНТАНА
РИОСВ-ВРАЦА

Относно: Инвестиционно предложение за „Възстановяване на вертикален габарит в междустълбие № 36-37 на въздушна линия (ВЛ) 110 kV „Карбамид-Амоняк”, с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, УПРАВЛЕНИЕ МЕР МОНТАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с постъпило с вх. № ОВОС-17/29.04.2023 г. на МОСВ уведомление по Приложение №5 към чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, което приемаме и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/ 2007г., изм. и доп.) за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 1, буква „б“ от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение (ИП) за „Възстановяване на вертикален габарит в междустълбие № 36-37 на въздушна линия (ВЛ) 110 kV „Карбамид-Амоняк”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс:+359(2) 986 25 33



Съгласно представената информация инвестиционното предложение предвижда възстановяване на вертикален габарит в междустълбие № 36-37 на ВЛ 110 kV „Карбамид-Амоняк“. В същото има пресичане на второкласен път П-13. Към същия, по време на обход е констатирана липса на габарит спрямо асфалтов път. ИП разглежда участъка от трасето, разположен между стълбове № 36 и № 37. Същите са носителни за две тройки проводници АСО-400, заваръчна конструкция. За нуждите на проектирането и уточняване на пълния обем от строително-монтажни работи (СМР) е разгледано цялото опъвателно поле, което е от стълб № 29 до стълб № 41.

За възстановяване на габарита в междустълбието се предвижда стълб № 36 да се демонтира и подмени с нов. Типа на новия стълб ще бъде носителен Н.22.D, за две тройки проводници АСО- 400, с мълниезащитно въже С-70, като точката на окачване на същия ще бъде с 3 м по-висока от тази на съществуващия.

С цел оптимизиране времето за СМР се предвижда новият стълб да се изправи непосредствено до съществуващия - на 6 м от основата му по посока стълб № 37. Новият стълб ще е болтова конструкция, с предвидена антикорозионна защита. Трасето на съществуващите ВЛ започва от изведен портал в открита разпределителна уредба (ОРУ) на п/ст „Бойчиновци“ в землището на гр. Бойчиновци, община Монтана, област Монтана и свършва в ОРУ на п/ст „Мездра“, находяща се в гр. Мездра, община Мездра, област Враца. Като предмет на ИП е само опъвателното поле от стълб № 29 до стълб № 41 разположено върху землищата на с. Липен, община Монтана, област Монтана и с. Уровене, община Криводол, област Враца.

Така описаните ремонтни дейности, с цел възстановяване на вертикален габарит в междустълбие № 36-37 на въздушна линия (ВЛ) 110 kV „Карбамид-Амоняк“ не попадат самостоятелно в Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същите не представляват разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, поради следното: по време на строително-монтажните дейности ще се използват съществуващите пътища от общинската и републиканската пътна мрежа. Не се предвижда изграждане на нова или ремонт на съществуваща пътна инфраструктура. Не се предвижда формиране на отпадъчни води и генериране на емисии. В тази връзка считам, че няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в глава шеста от ЗООС процедура по задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

След извършена проверка, относно местоположението на територията, предмет на ИП се установи, че участъкът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема, характера и времетраенето** на предвидените в обхвата на ИП дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете в границите на ИП, както и че при наличие на шумови и антропогенни въздействия същите ще бъдат временни и обратими считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Възстановяване на вертикален габарит в междустълбие № 36-37 на въздушна линия (ВЛ) 110 kV „Карбамид-Амоняк“, с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, УПРАВЛЕНИЕ МЕР МОНТАНА, преценката на

компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри в промяната на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на нова промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

РОСИЦА КАРАМФИЛОВА

Министър на околната среда и водите