



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-28/ 29.10......2019 г.

ДО  
Г-Н НАСКО МИХОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„АЕЦ-КОЗЛОДУЙ“ ЕАД  
3321 ГР. КОЗЛОДУЙ  
ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ  
ОБЛАСТ ВРАЦА

КОПИЕ:  
РИОСВ – ВРАЦА


На Ваш изх. № 3712/11.10.2019 г.

**Относно:** *Инвестиционно предложение за „Изграждане на външно и вътрешно водоснабдяване за пожарогасене към складове в отдел „Логистика на запасите“ на площадката на АЕЦ „Козлодуй“*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХОВ,**

Във връзка с внесено с вх. № ОВОС-28/15.10.2019 г. на МОСВ уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)* за горесцитираното инвестиционно предложение, предвид чл. 6а, т. 1, буква „в“ от същата наредба и Заповед № РД-503/21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за „Изграждане на външно и вътрешно водоснабдяване за пожарогасене към складове в отдел „Логистика на запасите“ на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 986 25 33





Съгласно представената информация инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно и вътрешно водоснабдяване за пожарогасене към складове на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ в границите на имот № 218 по карта на възстановената собственост на с. Хърлец, община Козлодуй.

За целта ще се изгради противопожарен водопровод Ф160 HDPE, за да се осигури външно и вътрешно пожарогасене на площадка № 63 и помещение 596, използвано за вещеви склад, площадка № 64-2, и помещения 194, 195, 196, 200 и 202, използвани по предназначение както следва: 194- склад за негорими материали и горима опаковка, 195 и 196- офис помещения, 200 и 202- автобаза, площадка № 65 и помещения 218 и 219, използвани за склад за негорими материали в горима опаковка.

На противопожарния водопровод ще бъдат разпределени кранови шахти, като всяка една от тях ще бъде оборудвана с необходимата спирателна арматура за разделяне на тръбопровода на участъци. На местата за свързване на новият тръбопровод за противопожарни нужди със съществуващия противопожарен пръстен се предвиждат водовземни шахти, като те ще се изградят около съществуващите тръбопроводи.

За нуждите на външното пожарогасене, на разстояние не повече от 100 м се предвиждат пожарни хидранти ПХ100, както и отклонения за вътрешните пожарни кранове в сградите.

Дейностите описани в ИП не попадат в Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същите не представляват разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3. Предвид посоченото, няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, поради следните мотиви:

ИП не води до промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За осъществяването му ще бъдат използвани земни маси, пясък, трошен камък, бетон, армировка, тръби, арматура и др. В процеса на работа се очаква емитиране на опасни вещества. По време на строителството се очаква образуването на емисии на вредни вещества от строителна и пътно-транспортна техника. Основните отпадъците, които ще се генерират в периода на строителството ще бъдат- бетонови, пластмасови тръби, дървесен материал (кофраж), като транспортирането им ще се извършва от изпълнителя на строежа в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. От работните мероприятия няма да се генерират отпадъчни води.

От извършената проверка по отношение местоположението на ИП се установи, че не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположената защитена зона е BG0002009 „Златията“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 548/05.09.2008г., изменена със № РД – 69/28.01.2013г. (обн., ДВ, бр. 83/23.09.2008г. и бр.10/05.02.2013г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считаме, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на външно и вътрешно водоснабдяване за пожарогасене към складове в отдел „Логистика на запасите“ на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася за конкретното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно МОСВ за промените.

**КРАСИМИР ЖИВКОВ**

*Заместник-министър на околната среда и водите*