



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-36/2011.....2019 г.

ДО
Г-Н НАСКО АСЕНОВ МИХОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
ГР. КОЗЛОДУЙ

Относно: Инвестиционно предложение за „Преустройство на помещения C338 и C234/1.2 с разположено оборудване от система OTR100 за приемане на трапни води от СП "РАО" - м. 2.2023.1 от ИП“ с възложител АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХОВ,


Във връзка с внесено с вх. № ОВОС-36/11.11.2019 г. на МОСВ уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)* за горецитиралото инвестиционно предложение, предвид чл. ба, т. 1, буква „в“ от същата наредба и Заповед № РД-503/21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомяваме следното:

Съгласно представената информация инвестиционното предложение предвижда преустройство на помещения C338 и C234/1.2 с разположено оборудване от система OTR100 за приемане на трапни води от СП "РАО". Територията, на която ще се изпълнява инвестиционно предложение се сътуира на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, в имот № 218 по картата на възстановената собственост на с. Хърлец, община Козлодуй, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, съгласно Акт № 152 / 22.03.2001 г. за държавна собственост (частна).

С цел неразпространение на радиоактивност в системи на Специализирано водоочистване (СВО) при преработката на води от СП „РАО-Козлодуй“ на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ е изградено междуенно стопанство за утаяване и декантиране.

Междинно баково стопанство (МБС) е система от резервоари и тръбни връзки, разположена в пом. С338 и пом. С234/1.2 в СК-3. Тя е работоспособна, но не е въвеждана в реална експлоатация и вентилация има само за пом. С234/1.2. За да започне приемане на трапни води от СП „РАО“, трябва да се преустрои пода и вратата на пом. С338. Да се осигури задържането на евентуален авариен разлив и обема трапни води контролирано да се насочи към съществуващата канализация.

Съществуващите резервоари от МБС (в помещения С338 и С234/1.2) са изпълнени без наличие на пробоотбори и без пробоотборна камера за контрол на флуидите в тях. Поради възможност от радиоактивно замърсяване на флуидите, на съоръженията и персонала е



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22
Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 986 25 33



предвидено монтиране на пробоотборна камера и линии за предварително хомогенизиране на флуидите, които ще се проверяват лабораторно.

Ще бъдат извършени следните дейности:

Предвижда се изпълнението на проотборна камера за трапни води, дестилат и кондензат в пом.C234/2 и нови тръбопроводни линии.

За да се предотвратят последствията от разливи от резервоара в помещение С338 се изграждат нови стоманобетонни бордове и монтира обшивка от неръждаема стомана в помещението, оформена като вана за събиране на евентуални протечки.

Предвижда се възстановяване на нарушените стенни и подови покрития при извършване на СМР в помещението.

Дейностите в описаното по-горе инвестиционно предложение не попадат в Приложение № 1 към чл.92, т.1, както и в Приложение № 2 към чл.93, ал.1 на ЗООС. Същите не представляват разширение или изменение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл.93, ал. 1, т.3, поради следното:

При изпълнение на дейностите по реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда изграждането на нова пътна инфраструктура, както и ползване на взрив. Не се засягат територии за опазване на обектите на културното наследство. Инвестиционното предложение не води до промяна на съществуващата пътна инфраструктура. По време на строителството ще бъдат използвани следните строителни материали - бетон, тръби, арматура, грунд и др. В процеса на работа не се очаква емигриране на опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води. По време на строителството не се очаква образуването на емисии на вредни вещества. Ще бъдат генериирани отпадъци от строителни дейности в периода на строителството – бетонови, пластмасови (тръби), дървесен материал (кофраж) и смесени отпадъци от строителството от съпътстващи дейности, при които е невъзможно разделенето на малки количества от различни СО. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителните дейности ще се извършва от изпълнителя на строежа, въз основа на писмен договор с възложителя, в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и плана за управление на отпадъците по чл.11, ал.1 от ЗУО. Няма да бъдат генериирани отпадъчни води. Не се предвижда работа и съхраняване на опасни химични вещества при изпълнение на инвестиционното предложение.

Предвид посоченото, няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС или преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС.

От извършената проверка по отношение местоположението на ИП се установи, че не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считаме, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявленото инвестиционно предложение за „*Преустройство на помещения С338 и С234/1,2 с разположено оборудване от система OTR100 за приемане на трапни води от СП "RAO"* - т. 2.2023.1 от ИП“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася за конкретното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно МОСВ за промените.

КРАСИМИР ЖИВКОВ

Заместник-министър на околната среда и водите

