



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-37/11.07.2023 г.

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ПАУНОВА
ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
БУЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 3
1606 СОФИЯ

На Ваш изх. № 04-09-87/02.06.2023 г.

Относно: Уведомление за промяна на инвестиционно предложение (ИП) „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“, участък от км 32+447,20 до км 48+903,00“ – прецизиране на техническо решение за тръбен водосток на км 32+600, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“


УВАЖАЕМА ГОСПОДЖО ПАУНОВА,

Във връзка с внесено от вас уведомление с вх. № ОВОС-37/02.06.2023 г. на МОСВ, по чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.)* за горецитиралото инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 1, б. „е“ от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Промяната на ИП „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“, участък от км 32+447,20 до км 48+903,00“ – прецизиране на техническо решение за тръбен водосток на км 32+600, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За ИП „Модернизация на път I-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270“ по комбинация от червен вариант от км 1+000 до км 32+550 и по вариант червен пунктир до км 48+329.77“ е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в рамките на която е извършена и процедура по оценка за съвместимост (ОС) предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Процедурата е приключила с Решение по ОВОС № 5-3/2013 г. на министъра на околната среда и водите, с което ИП е одобрено за осъществяване.

За ИП „АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект „Модернизация на съществуващото трасе на път 1-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със заповед № РД-02- 15-122/20.08.2014 г. на МРРБ“) ≡ 32+449.08 (по технически проект от 2019 г.) до км



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



48+611.93 (начало на пътен възел при пресичането на път 11-18 „Софийски околовръстен път“ със „Северна скоростна тангента“) - изграждане и реконструкция на инженерни мрежи“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, приключила с Решение № 3- ПР/2022 г. на министъра на околната среда и водите, с характер „да не се извършива ОВОС“. С писмо изх. № ОВОС-91/28.09.2022 г. на министъра на околната среда и водите е извършено и потвърждаване за прилагането на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, че в проекта на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) са предвидени и изпълнени по подходящ начин съотносимите условия и мерки от Решение по ОВОС № 5-3/2013 г. и Решение № 3-ПР/2022 г. на министъра на околната среда и водите.

Съгласно представената в уведомлението информация за участъка от км 32+447,20 до км 48+903,00, в землището на с. Храбърско, общ. Божурище, обл. София със Заповед № РД-02-15-117/12.10.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, е одобрен ПУП – ПП и е налично Решение № 219/27.03.2023 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти.

Настоящото ИП е свързано с изграждането на нов правоъгълен водосток при км 32+600 в землището на с. Храбърско, общ. Божурище, обл. София, на обект: „Модернизация на път 1-8 „Калотина – СОП“ участък от км 32+447,201+000 до км 48+903,00“.

ИП предвижда промяна на типа на водостока - от тръбен водосток Ø 1500 се променя в правоъгълен водосток с размер 2x2 м, като се запазват елементите на пътя спрямо одобрения технически проект, както и местоположението му на км 32+600. Необходимостта от промяна на типа на пътното съоръжение – водосток спрямо първоначалния вид възниква във връзка с подготовка на документация за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект (РППВО) от компетентния орган Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен. Целта на водостока е да обезпечи преминаването на водата от водния обект през пътя. При извършените допълнителни проучвания при оразмеряването му е възникнала необходимостта от промяна в типа на съоръжението, с цел увеличаване на проводимостта му. Котата на нивелетата на водостока е 575,536 м. Водостокът е с дължина 39,48 м, заедно с крилата и заскаляването, цялото съоръжение е 50,38 м. Същият попада изцяло в обхвата на пътя. С него ще се осигури максималното водно количество, което трябва да пропусне водостокът.

Реализирането на ИП включва извършване на земни работи – изкопни и насипни дейности. Не се предвижда използване на взрив. За реализацията на обекта ще се използват строителни материали – асфалтобетон, бетонови разтвори, конструктивни елементи и др. Предвидено е да се използват следните природни ресурси – пясък, трошен камък, чакъл, земни маси и вода за пригответяне на бетонови смеси. Реализирането не е свързано с използването на природни ресурси, различни от разгледаните в процедурата по ОВОС, приключила с Решение по ОВОС № 5-3/2013 г. Не се предполага емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, както и образуване на вредни газове, както и генериране на отпадъци, различни от оценените в проведената процедура по ОВОС. ИП не предвижда съхранение на опасни вещества, както и използването на химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана.

Представеното ИП не попада самостоятелно в обхвата на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на ЗООС. Същото не представлява разширение или изменение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС. В тази връзка така представеното ИП не подлежи на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС - преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или на задължителна такава.

След направената проверка относно обхвата на изменението, предмет на настоящото ИП се установи, че същото не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона (около 3 км) е BG0000322 „Драгоман“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-265/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 43/2021 г.).

Настоящото ИП е свързано единствено с промяна в типа на водосток, без да се променя неговото местоположение и без да се засягат нови допълнителни площи, извън вече разглежданите в проведените процедури по реда на екологичното законодателство. Предвид факта, че ИП не засяга защитени зони, в това число природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зони, не се очаква същото да доведе до трайно и необратимо отнемане на площи от местообитания или местообитания на видове. Предвид характера на съоръжението (водосток), както и неговото местоположение (извън защитени зони) няма вероятност изграждането му да се създаде нова трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща свободното придвижване на видове или изолиране на отделни полигони от местообитания. Реализацията на ИП няма да доведе до увреждане на природни местообитания, местообитания на видове и популации на видове, което да доведе до промяна в структурата и функциите на същите. Очакваното беспокойство ще бъде временно и краткосрочно само по време на дейностите по реализиране на ИП. Не се очакват емисии и отпадъци, които да доведат до влошаване в състоянието на местообитания и видове. Предвид характера и местоположението на съгласуваните в границите на защитените зони планове, програми проекти и ИП, не се очаква същите да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия, т.к. с настоящото ИП не се очакват въздействия върху защитените зони и техния предмет и цели на опазване.

С оглед гореизложеното, отчитайки и **местоположението, обема, характера и времетраенето** на предвидените в обхвата на ИП дейности, както и че възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявленото изменение на ИП „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“, участък от км 32+447,20 до км 48+903,00“ – прецизиране на техническо решение за тръбен водосток на км 32+600, **прещенката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявлените параметри в ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

ЮЛИЯН ПОПОВ

Министър на околната среда и водите

“За министър:

Заместник-министър:

Заповед за заместване

Д. Попов
14.07.2023.

