



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-83 - 5 / 24.06. 2025 г.

ДО
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
БУЛ. „П. ВЛАДИГЕРОВ“ № 66
Ж.К. „ЛЮЛИН“ 2
1336 СОФИЯ

На Ваш изх. № 24-00-2012(8)/07.05.2025 г.

Относно: Изменение на инвестиционно предложение (ИП) „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ – обект Преносен газопровод Пиперево до Перник“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

Във връзка с внесеното от Вас уведомление по чл. 4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и документация към него, което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), на основание чл. 6а, т. 1, буква „г“ от нея и Заповед № РД-557/01.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

За инвестиционно предложение „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ – обект Преносен газопровод Пиперево до Перник“ е проведена процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приключила с Решение № 2-ПР/2025 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 986 25 33



върху околната среда (ОВОС) на министъра на околната среда и водите с характер „да не се извършва ОВОС“, включително и оценка за съвместимост, за горепосоченото ИП.

Постъпило уведомление по чл. 93, ал. 7 на ЗООС е свързано с частично изменение на трасето на преносният газопровод, породено от изразено становище от Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ). Необходимостта от изменение е установена на етапа на процедурата по одобряване реализирането на преносният газопровод и съгласуване на проект за Подобен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП), както и схема за захранване на АГРС Радомир и КВ Перник. По документацията ДП НКЖИ изразява становище, че проектното трасе на преносен газопровод, в участък от km 51+967.55 до km 52+041.45, попада под стрелка № 5 1:18,5-1200, предвидена по проект „Модернизация на железопътна (жп.) линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа“. Това от своя страна е с противоречие на изискванията на чл. 74, ал. 1 от *Наредбата № 6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение и разпределение и доставка на природен газ* (Наредба № 6). Съгласно становището на ДП НКЖИ е необходимо да се намери друго техническо решение за пресичане на проектната и съществуващата жп. линия София-Перник-Радомир, отговарящо на изискванията посочени в Наредба № 6, Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура и Наредба № 58 за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт.

Представеното уведомление с вх. № ОВОС-83/07.05.2025 г. на МОСВ по чл. 93, ал. 7 от ЗООС касае направено изменение в параметрите на ИП, свързано с частична промяна на трасето на газопровода в участъка от km 51+939.72 до km 52+041,45 (по километража на вече одобреното газопроводно трасе), без да се променя основния технологичен процес, изразяващ се в пренос на некорозивни природен газ, биометан, водород и техните смеси, одобрено с Решение № 2-ПР/2025 г. на министъра на околната среда и водите.

Съгласно представената информация, реализирането на предвидената корекция на газопроводното трасе не води до значителни промени в линейната част на обекта – началото и краят на газопровода се запазват, като единствените промени са в участъка от km 51+939.72 до km 52+041,45 (по километража на вече одобреното с Решение № 2-ПР/2025 г. газопроводно трасе) при пресичането на жп. линия № 5 София – Кулата, с оглед спазване на техническите изисквания за пресичане на двата инфраструктурни проекта. Дължината на преносния газопровод се увеличава с 96 m от 52425,84 m (преди изместване на трасето) на 52521,84 m (след изместване на трасето). С предвиденото изменение се променя и общата засегната площ от сервитута на газопровода, както и тази, засегната от зоната за превантивна устройствена защита. Същите стават, както следва:

- Площ, засегната от сервитута на газопровода – 1469,489 дка преди извършване на корекция на трасето и 1472,364 дка след направената промяна в трасето на газопровода или общо увеличение на засегната площ от 2,875 дка, представляващо около 0,002% от общата засегната от сервитута територия;
- Площта, засегната от зоната за превантивна устройствена защита – 21951,642 дка (преди изместване на трасето) и 21963,630 дка (след корекция на трасето) или общо увеличаване на площта с 11,988 дка, представляващо значително под 1% от общата засегната от зоната за устройствена защита територия (0,0005%).

Новопроектираното частично изменение на трасето ще засегне следните поземлени имоти в землищата на гр. Перник и с. Драгичево, общ. Перник, обл. Перник, незасегнати

понастоящем от вече одобреното с Решение № 2-ПР/2025 г. на министъра на околната среда и водите газопроводно трасе:

- от сервитута на газопровода: имоти 55871.116.11;
- от зоната за превантивна устройствена защита: имоти 55871.116.5, 55871.116.6, 55871.116.37.

Част от засегнатите от вече одобреното газопроводно трасе имоти ще променят общата си засегната площ от новопроектираното изменение. Тези имоти са, както следва:

- от сервитута на газопровода: имоти 55871.116.12; 55871.116.13, 55871.116.23, 55871.11.1, 55871.11.2, 55871.11.3, 55871.11.1121, 55871.116.101 и 55871.11.120;
- от зоната за превантивна устройствена защита: имоти 55871.11.1000, 55871.116.101, 55871.116.117, 55871.11.120, 23251.24.615, 23251.24.616 и 23251.65.2.

Другата информация остава непроменена спрямо подадената такава по Приложение № 2 към Наредбата по ОВОС за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, въз основа на която е постановено Решение № 2-ПР/2025 г. на министъра на околната среда и водите. Проектните параметри и капацитет на преносния газопровод остават, както следва:

- Начало на трасето: След съществуваща СОГ „Пиперево“ DN 700 за Р Гърция, в землището на с. Пиперево, община Дупница, област Кюстендил;
- Край на трасето: Газопроводно отклонение за град Перник DN 500 в землището на гр. Перник;
- Максимално работно налягане на газопровода (MOP) $P=5,4$ МПа;
- Проектно (изчислително) налягане (DP) $P=5,94$ МПа;
- Диаметър на преносния газопровод – DN 500 (20“);
- Диаметър на газопроводното отклонение за АГРС „Радомир“ – DN 150;
- АГРС „Радомир“, $Q_{\max}/h = 5\,000$ m³/h и $P_{\text{изх.}}=10$ bar;
- Работна температура - мин. - 10°C; макс. +40°C;
- Сервитут съгласно Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти - по 15 m от двете страни на газопровода.

Трасето на оптичния кабел ще следва трасето на преносния газопровод.

Трасето на газопровода и газопроводните връзки, заедно с неговите технологични съоръжения, сервитут и зона за превантивна устройствена защита, са разположени на територията на области: Кюстендил, Перник, София-град и засягат 25 землища в общини Дупница, Бобов дол, Радомир, Перник и СОР Витоша.

Техническите характеристики и местоположение на предвидените за изграждане кранови възли (КВ), станция за почистване на газопровода (СОГ) и станции за катодна защита (СКЗ) се запазват. Не се предвижда промяна и в електрозахранването на технологичните площадки. Инвестиционното предложение не предвижда изграждането на нова и промяна на съществуващата техническа инфраструктура. За трасето на преносния газопровод, вкл. проектното изместване на трасето, се установяват същите ограничения върху засегнатите имоти, характерни за трасето в неговата цялост. В уведомлението се заявява, че в обхвата на ИП няма обекти, подлежащи на здравна защита. За настоящото изменение на ИП е получено становище с вх. № ОВОС-83-3/20.06.2025 г. на МОСВ от Министерството на здравеопазването (изх. № 04-09-77/20.06.2025 г.), приложено като неразделна част към настоящето писмо.

Реализацията на ИП няма да окаже трансгранично въздействие. Частичното изменение на трасето на преносния газопровод не е свързано с изграждането на нова или промяна на вече съществуваща пътна инфраструктура. Ще бъдат използвани съществуващи пътища от републиканската и общинската пътни мрежи, както и съществуващи горски и полски пътища. Не се предвиждат промени във вида на

природните ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията на газопроводното трасе.

При строителството няма да се използва взрив и вследствие на изкопните и насипни работи е възможно да има повишаване на запрашеността на атмосферата, като емисиите на прах ще са основния замърсител. Не се очаква по-висока запрашеност от тази, очаквана при осъществяването на ИП, за което е постановено Решение № 2-ПР/2025 г. на министъра на околната среда и водите. При експлоатацията на инвестиционното предложение няма да се отделят вредни емисии в атмосферата.

Управлението на всички генерирани по време на строителството отпадъци ще става съгласно действащото в страната законодателство по управление на отпадъците, като конкретните количества отпадъци ще бъдат определени с точност по време на проектиране. Отпадъците, образувани по време на строителството, се предвижда да се съхраняват на мястото на образуване и ще се предават за последващо третиране на фирми, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 на Закона за управление на отпадъците за съответната дейност и площадка за отпадъци, въз основа на сключен писмен договор.

По време на експлоатацията основният и спомагателните технологични процеси на газопровода не са източници на производствени отпадъчни води поради тази причина не се очаква формиране на отпадъчни води. На технологичните площадки няма да са налични ВиК инсталации. При изграждане и експлоатация на инвестиционното намерение няма да се съхраняват опасни химични вещества.

Изменението на газопроводното трасе се осъществява на границата между землищата на гр. Перник и с. Драгичево, общ. Перник, област Перник, като за с. Драгичево изменението е единствено и само на зоната за превантивна устройствена защита.

Обект „Преносен газопровод от Пиперево до Перник“ е свързан с програмата за повишаване капацитетите по вертикален коридор на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД - „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на между системно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България“, чрез изграждане на лупинг в участъка Кулата – Кресна с диаметър DN 700 и преносен газопровод от Пиперево до Перник с дължина около 53 km и диаметър DN 500.

Така предвидените дейности за частичното изменение на трасето на преносния газопровод с 96 m не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. Съгласно гореизложеното не намираме основание предложените дейности да се считат за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗООС, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, спрямо разгледаното в проведената процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, завършила с Решение № 2-ПР/2025 г.

Предвид гореописаното, заложените дейности за изместване на трасето на преносния газопровод в участъка на пресичане на жп линия № 5 София – **Кулата не подлежат на процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.** В тази връзка изменението на съгласуваното с Решение № 2-ПР/2025 г. ИП „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ – обект Преносен газопровод Пиперево до Перник“ **попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.**

От направената проверка по предоставените от „Булгартрансгаз“ ЕАД цифрови данни за местоположението на изменението на одобреното газопроводно трасе се установи, че то **не попада** в граници на защитени територии по смисъла на *Закона за*

защитените територии, както и в защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена (на отстояние повече от 5 км югозападно от изместения участък от трасето) е защитена зона BG0001375 „Острица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-321/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ бр. 52/22.06.2021г.).

В тази връзка, отчитайки местоположението и характера на предвидените дейности по частичното изместване на трасето на газопровода в земл. на с. Драгичево и гр. Перник в участъка на пресичане на ж.п. линия № 5 София – Кулата, считаме, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони**, тъй като то ще се осъществи извън такива, без да създава каквито и да са предпоставки за пряко или косвено, трайно и необратимо унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете или техните популации, предмет на опазване в най-близката защитена зона. Предвид изложеното, за инвестиционното предложение, свързано с промяна на трасето на газопровода в участъка от km 51+939.72 до km 52+041,45 (по километража на вече одобреното газопроводно трасе), без да се променя основния технологичен процес, **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за описаното изместване на трасето на преносния газопровод в участъка на пресичане на ж.п. линия № 5 София – Кулата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, предмет на настоящата процедура, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

Приложение: съгласно текста

ВИКТОР АТАНАСОВ

Заместник-министър