



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-24/.....24.09.....2019 г.

ДО
Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН
ОПЕРАТОР“ ЕАД
БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 201
1618 ГР. СОФИЯ

На Ваш изх. № ЦУ ЕСО-6787/13.08.2019 г.

КОПИЕ:
РИОСВ – ХАСКОВО


Относно: *Инвестиционно предложение „Разширение и реконструкция на открита разпределителна уредба (ОРУ) 400 kV в п/ст „Марица –Изток“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦАЧЕВ,

Във връзка с препратено от РИОСВ – Хасково уведомление, заведено с вх. № ОВОС-24/03.09.2019 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение и реконструкция на открита разпределителна уредба (ОРУ) 400 kV в п/ст „Марица-Изток“, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп.), на основание чл. 6а, т. 1 от същата наредба и Заповед № РД-503/21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Разширение и реконструкция на открита разпределителна уредба (ОРУ) 400 kV в п/ст „Марица-Изток“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно съдържащата се в уведомлението информация, инвестиционното предложение предвижда разширение и реконструкция на открита разпределителна уредба (ОРУ) 400 kV в п/ст „Марица-Изток“, включително съоръженията за присъединяване на два



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс:+359(2) 986 25 33



електропровода със статут на проект от общ интерес, съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013 относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура, в п/ст Марица Изток:

- Вътрешен електропровод между Марица Изток и Бургас (с диспечерско наименование Сан Стефано) и
- Междусистемен електропровод 400 kV между Марица Изток, България и Неа Санта, Гърция.

Дейностите, предвидени в настоящото инвестиционно предложение обхващат колони 3, 4 и 5 на (ОРУ) 400 kV в п/ст „Марица –Изток“, както следва:

Колона 3: Разрушават се всички фундаменти за монтаж на съоръжения и се изграждат нови фундаменти за съоръжения, включително демонтаж на съществуващите стоманените конструкции и монтажа им върху новоизградените фундаменти. Колоната ще се оборудва със съоръжения и апаратура - три клона с прекъсвач с прилежащи разединители и токови трансформатори и две изводни полета със съответните съоръжения. Демонтират се всички съществуващи фундаменти и стоманени конструкции за монтаж на съоръжения. Монтират се шинни връзки между изградени портални конструкции. Помощните шинни системи на височина 20 m се изпълняват от проводник 2xАСО-500. Връзките между съоръженията и спусковите отклонения се изпълняват от проводник 2xАСО-500. За сноповите проводници се поставят дистанционни скоби 400 mm през 4 m. Предвидени са пресови апаратни и отклонителни клеми. Изгражда се нова тръбна кабелна мрежа от основния кабелен канал до съоръженията за полагане на вторичните кабели.

Колона 4: Оборудва се съществуващото поле на ЕП 400 kV от шина „Б“ с допълнителни нови 3 бр. токови измервателни трансформатори. Новите токови трансформатори и стоманените конструкции се присъединяват към съществуващата заземителната инсталация, като за новите токови трансформатори се изграждат нови фундаменти и стоманени конструкции висок монтаж, осигуряващи необходимите габаритни разстояния.

Колона 5: Изгражда се цялостно в строително отношение. Оборудва се със съоръжения и апаратура - три клона с прекъсвач с прилежащи разединители и токови трансформатори и две изводни полета със съответните съоръжения. Изгражда се нов кабелен канал по дължината на колоната и нова тръбна кабелна мрежа от канала до съоръженията за полагане на вторичните кабели нови колони и ригели за изводни портали и портали за помощните шинни системи. Порталите са с височина 20 m. Помощните шинни системи на височина 20 m се изпълняват от проводник 2xАСО-500. Връзките между съоръженията и спусковите отклонения се изпълняват от проводник 2xАСО-500. За сноповите проводници се поставят дистанционни скоби 400 mm през 4 m. Предвидени са пресови апаратни и отклонителни клеми. Изграждат се нови стоманени конструкции за монтаж на подпорните изолатори и шинни системи с височина 8 m. Двете шинни системи се удължават с тръби с диаметър 0250 mm. Изгражда се нова заземителна и мълниезащитна инсталация.

Така представените дейности не попадат в обхвата на Приложение № 1 или Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Намерението не може да се счита и за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което да се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като не се очаква емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води, отделяне на вредни вещества във въздуха, вещества и образуване на отпадъци и отпадъчни води. Не се предвижда работа и съхраняване на опасни химически вещества при реализацията на предложението.

Инвестиционното предложение ще се осъществява изцяло в имот, собственост на възложителя, с номер 030091 в землището на с. Пясъчево с ЕКАТТЕ 59210, община Симеоновград, в който е разположена п/ст „Марица-изток“.

Предвид гореизложеното, **не намираме основания да бъде провеждана процедура по реда на глава шеста от ЗООС** за заявеното от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД инвестиционно предложение за „Разширение и реконструкция на открита разпределителна уредба (ОРУ) 400 kV в п/ст „Марица-Изток“.

От извършената проверка по отношение на местоположението на инвестиционното предложение (имот с номер 030091 в землището на с. Пясъчево с ЕКАТТЕ 59210, община Симеоновград) спрямо границите на защитени територии и зони се установи, че имота не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположените защитени зони са: BG0000425 „Река Съзлийка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на МС № 122/02.03.2007 г. (обн., ДВ, бр. № 21/2007 г.) и BG0002022 „Язовир Розов кладенец“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-832/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. № 108/19.12.2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема, характера и времетраенето** на предвидените в обхвата на ИП дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете в границите на ИП, както и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Разширение и реконструкция на открита разпределителна уредба (ОРУ) 400 kV в п/ст „Марица-Изток“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

КРАСИМИР ЖИВКОВ

Заместник-министър на околната среда и водите