

**ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД**

1618 София, бул. „Цар Борис III“ № 201; тел. (02) 9696802; факс (02) 9626189; e-mail: eso@eso.bg

ДО

Г-Н МАНОЛ ГЕНОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА №22

СОФИЯ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД СОФИЯ

Изм. № ЦУ-ЕСО-982#2/19.02.2025

На Ваш изх. № ОВОС-23-2/05.02.2025 г.

На наш вх. № ЦУ-ЕСО-982#1/05.02.2025 г.

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЛ 220 kV „Дръзки“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“

**УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕНОВ,**

Във връзка с Ваше писмо с изх. № ОВОС-23-2/05.02.2025 г. относно предоставяне на допълнителна информация по внесено уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВЛ 220 kV „Дръзки“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“ Ви информираме следното:

1. Конкретното предвиждане с инвестиционното предложение „Реконструкция на ВЛ 220 kV „Дръзки“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“ чрез подмяна на съществуващите стълбове, мълниезащитни въжета и проводници. **Няма необходимост** от изграждане на нови стълбове/фундаменти, отпадане/изместване на съществуващи стълбове.
2. Приложено Ви представяме чертеж с нанесени местоположенията на стълбовете, които са съществуващи и към момента в SHP и KML формат на електронен носител, както и разпечатани на хартиен носител. Местоположението на стълбовете **не се променя** спрямо съществуващото.
3. Понастоящем пред ЕСО ЕАД стои неотложната задача за подобряване преносните способности на електроенергийната система /ЕЕС/ с цел осигуряване възможността за присъединяване на обособяващи се генериращи центрове за производство на енергия от ВЕИ, което изисква изграждане и усилване на вътрешната свързаност на ниво 400kV. В тази връзка следва да бъдат отчетени и ангажиментите на страната за подобряване на трансграничната Европейска свързаност между страните членки на ЕС и осигуряване на свободен пренос на електрическа енергия в рамките на европейския енергиен пазар. Във връзка с гореизложеното и отчитайки наличната инфраструктура, както и нейното техническо състояние, ЕСО ЕАД предприема действия за поетапно трансформиране на мрежа 220kV и преминаването ѝ към ниво на напрежение 400kV. С това се цели намаляване разходите за изграждане на нови трасета за сметка на по-ефективното

използване на съществуващите такива, намаляване времето и размерите на обезщетенията към собствениците на засегнати земи (чрез ползване на трасета с вече уредени ограничени вещни права, сервитути) и не на последно място намаляване влиянието на преносната мрежа върху околната среда, чрез ограничаване на засегнатите площи.

За целта експертно са определени трасета на електропроводи 220kV, чието трансформиране и преминаване към нива на напрежение 400kV е възможно за реализация още на настоящия етап.

Съгласно Приложение № 5 от Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти, с което се определят минимални размери на сервитутните зони за линейни енергийни обекти за пренос и разпределение на електрическа енергия, за които са възникнали сервитути по силата на Закона за енергетиката и енергийната ефективност (отм.), съгласно § 26 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката), размерът на сервитутите е както следва:

*По трасето на ВЕ, ивица с широчина:*

*1. При трасе през населени места и селищни образувания:*

*- 220 kV - по 26 m от оста на ВЕ;*

*2. При трасе извън населени места и селищни образувания - земеделски земи:*

*- 220 kV - по 30 m от оста на ВЕ;*

*3. При трасе в поземлени имоти в горски територии, просеки с широчина:*

*- за електропроводи 220 kV с бъчвообразно и триъгълно разположение на фазите - по 20 m от оста на ВЕ;*

*- за електропроводи 220 kV с хоризонтално разположение на фазите за една тройка - по 20 m от оста на ВЕ;*

*- за електропроводи 220 kV с хоризонтално разположение на фазите за две тройки - по 25 m от оста на ВЕ;*

*4. При трасе на ВЕ през защитени територии:*

*- за електропроводи 220 kV с бъчвообразно и триъгълно разположение на фазите - по 12 m от оста на ВЕ;*

*- за електропроводи 220 kV с хоризонтално разположение на фазите за една тройка - по 12 m от оста на ВЕ;*

*- за електропроводи 220 kV с хоризонтално разположение на фазите за две тройки - по 21 m от оста на ВЕ.*

В съответствие с чл. 7. (3) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2020 г.) от Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти, „При наличие на техническа невъзможност по преценка на титуляря на сервитутните права или по предложение на собственика на засегнатия имот, прието от титуляря на сервитутните права, могат да се установяват и по-малки от определените в Приложение № 5 размери на сервитутната зона“.

Осъвместяването на ограничените вещни права на съоръжения 400kV в сервитутните граници на 220kV позволява да бъде приложен и чл.5 (2) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2014 г.) от Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти: “Не се изисква разработване на

подробен устройствен план, когато титуляр на сервитут изгражда нови проводни, ако техният сервитут попада изцяло в сервитута на съществуващ енергиен обект“.

Във връзка с гореизложеното е изготвен прецизен технически анализ на възможностите на съществуващата преносна мрежа, от който е видно, че при така дефинираните размери на сервитутните зони са възможни технически решения, които позволяват вместването на линия 400kV в ограниченията на действащите сервитути на ВЕЛ 220kV, без това да оказва влияние на експлоатационните характеристики на новоизградените линии.

4. Инвестиционното предложение засяга землищата на следните населени места:

- с. Щипско, община Вълчи дол;
- с. Неофит Рилски, община Ветрино;
- гр. Суворово, община Суворово.

Предвид местоположението на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие.

Съгласно становище на Националния институт за недвижимо културно наследство, в рамките на трасето на ВЛ 220 kV Дръзки, досега не са регистрирани недвижими културни ценности.

По отношение на обектите, подлежащи на здравна защита, прилагаме извадка със сградите, намиращи се на отстояние 500 м от оста на електропровода.

Предвид местоположението на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие.

5. Приложено представяме информация за оповестяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на ЕСО ЕАД и в национален ежедневник на електронен и хартиен носител.

**Приложения:** Съгласно текста

С уважение,

**АНГЕЛИН ЦАЧЕВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

