


ДП НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Централно управление
п.к. 1233 София, бул. „Кн. М. Луиза“ № 110, тел.: 932 6113
Изл. № 4130/30. 01.18.

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

8600 Ямбол, ул. "Д-р П. Брънеков" № 20
тел: 046/66-19-39 факс: 046/66-19-38

ДО
ИНЖ.КРАСИМИР ПАПУКЧИЙСКИ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ДП „НКЖИ“
Бул. „Мария Луиза“ № 110
гр. София



Относно: Инвестиционно предложение на ДП“НКЖИ“ за „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, фаза 2“

СТАНОВИЩЕ

“ВиК”-ЕООД гр. Ямбол Ви уведомява за всички съществуващи водопроводи, пресичащи трасето на железопътната линия Пловдив- Бургас, в обхвата на Ямболска област:

1. Водопровод ф377ммС, на дълбочина 1,40м, пресича ж.п.линията при км.171+620 и новопроектирани пътни връзки. В работна фаза , съществуващият водопровод да се заснеме и отрази в проектната документация.При нарушаване на нормативното покритие на водопровода, регламентирано в Наредба №8/28.07.99г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, да се проектира нов, така че да са спазени нормативните изисквания.

2. Водопровод ф300мм/АЦ/-хранителен за с. Зимница, община Стралджа, разположен на запад от гарата.

3. Водопровод ф200мм/стомана/, хранителен за с.Воденичане, преминава въздушно по тавана на пешеходния подлез в гр.Стралджа, община Стралджа.

4. Водопровод ф90мм/ПЕ-ВП/- захранващ завода за полимерна техника, преминава под транспортния подлез в гр. Стралджа.

5. Водопроводи ф125мм/стомана/ -довеждащ за с.Атолово и хранителния водопровод за с. Атолово от гравитачното водоснабдяване на селото пресичат ж.п. линията в района на гара-с. Атолово.

В работната фаза на проекта да се предвидят мерки за защита на съществуващите водопроводи и за осигуряване условия за лесната им поддръжка и експлоатация.

ся/ся

