

Изх. № 114-3156.....
..... 06.12.2016г.....

До
ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА
ИНФРАСТРУКТУРА"

гр. София

бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110

Относно: Съгласуване на ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
за обект: „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив
– Бургас – Фаза 2“; проект 2: „Подготовка за строителство на
участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас“;
позиция 5: Модернизация на железопътен участък Оризово
Михайлово;
Фаза: Окончателен проект

Уведомяваме Ви, че в частта от железопътния участък подлежащ на
рехабилитация имаме следната подземна инфраструктура, пресичаща
железопътния участък:

гр. Чирпан

- ф 250 Етернит – ПС „Текира“ – НР 400м3
- ф 475 Етернит
- ф 300 Етернит
- ф 150 Етернит
- ф 350 Етернит
- ф 546 Етернит
-

с. Черна гора

- Км 47+539 – етернит ф 250 хранител за с. Черна гора

Землище с. Свобода

- Км 65+127 – етернит ф 150 водохващане Хисарлъка – с. Свобода
- Км 64+826 – етернит ф 200 водохващане Хисарлъка – с. Гита
- Км 65+401 65+405 – ПЕВП ф110 – тласкател от ПС с. Свобода
- Км 66+018 66+020 – етернит ф200 – хранител за с. Свобода
- Км 66+984 66+988 – етернит ф 150 – уличен водопровод в с. Свобода

Землище с. Самуилово

- ф 80 Етернит

с. Михайлово

- водопровод ф 63 ПЕВП - преди ЖП гара с.Михайлово в обсадна тръба.

Водоснабдяване и канализация"ЕООД – Стара Загора, съгласува представения ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН – окончателен проект при следните условия:

1. Да се отразят водопроводите пресичащи железопътния участък подлежащ на рехабилитация при следваща фаза на проектиране.
2. Водопроводите от етернит да се проектират и изпълнят в мястото на пресичане от ПЕВП тръби РН 10, със съответен диаметър.
3. Всички водопроводи в мястото на пресичане с железопътния участък подлежащ на рехабилитация да се проектират и изпълнят в стоманен кожух D+200mm;
4. При необходимост да се проектират и изпълнят шахти СК /СК/ преди пресичане на железопътния участък подлежащ на рехабилитация – тел./0885143553 инж.Виктор Иванов Вичев – ръководител р-н Чирпан; 0889437796 Иван Иванов Йовчев - техник р-н Стара Загора/;
5. Следващи фази на проектиране да се съгласуват с технически отдел на „Вик“ЕООД – Стара Загора.

С уважение:

инж. **РУМЕН РАЙКОВ**
Управител



ИИ/ТО