

АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „ЛИ-05 ОТ ВИД С
при ЕТ „ВАЛКА ИВАН АНДРЕЕВ” – гр. ВРАЦА

гр. Враца ул. „Арда” №2 ап.5 тел. 092 / 66 11 33 GSM 0888 793 525

Сертификат за акредитация рег. № 67 ОКС/30.06. 2020 г. валиден до 30.06.2024 г.

Издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012

ПРОТОКОЛ

За контрол на електрозащитни средства в процес на експлоатация
 №3278-И от 10.05.2021 год. неразделна част от сертификат №3280-И от 10.05.2021 год.

1.Идентификация на клиента / име и адрес : „БУЛГАРТРАНСГАЗ”
 гр.София ж.к.Люлин -2, бул.П.Владигеров № 66

2. Идентификация на контролирания обект/ : Диелектрични средства
 в ТП20/0,4kV в обектите на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” регион Чирен

3. Вид на диелектричното средство: е в експлоатация
 (нов и / или в експлоатация)

4. Основание за контрола: заявка № 687-И от 07.05.2021 г.
 (заявка, възлагателно писмо № ... / дата, договор № ... / дата)

5. Нормативни изисквания:

5.1.Метод на контрол: Наредба№22 от 08.05.2006г. ДВ бр.45 от 2006г.

5.2.Изисквания за норма: Наредба№22 от 08.05.2006г. ДВ бр.45 от 2006г.

6.Резултати от контрола:

Наименование,клас и № на електрозащитното средство	измерено		норма
	Изпитвателно напрежение в kV	Ток на утечка mA	Ток на утечка mA
1	2	3	4
Фазооказателна Щанга			
----- № 1,клас 2	20	0.67	14

Измерванията са направени при 22 °C и влажност на въздуха 43%

7.Техническо средство за контрол:

7.1.Кинетрон тип АВК 45 зав. №957

7.2.Мултимер тип МА 4Н по променлив ток,производител ВВС,ид. №М12424643

7.3.Рулетка лентована 3 m HF-318 ид. №1

7.4.Механичен секундомер типС1-2А №6421

8.Дата на контрола: 10.05.2021 г

9.Дата на следващ контрол: 10.05.2022г

10.Забележка:

ДЕКЛАРИРАМЕ, че не сме участвали в разработването, производството, доставката, монтажа, експлоатацията и поддържането на обекта/съор

контрол.

Извършили контрола:

1. Борислав Бойчев,

(име, фамилия)

2.Иван Андреев.....

(име, фамилия)

и
АНДРЕЕВ
ТРОЛ
х*

АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „ЛИ-05 ОТ ВИД С**при ЕТ „ВАЛКА ИВАН АНДРЕЕВ” – гр. ВРАЦА**

гр. Враца ул. „Арда” №2 ап.5 тел. 092 / 66 11 33 GSM 0888 793 525

Сертификат за акредитация рег. № 67 ОКС/30.06. 2020 г. валиден до 30.06.2024 г.

Издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012

ПРОТОКОЛ

За контрол на електрозащитни средства в процес на експлоатация
 №3279-И от 10.05.2021 год. неразделна част от сертификат №3280-И от 10.05.2021 год.

1.Идентификация на клиента / име и адрес : „БУЛГАРТРАНСГАЗ”
 гр.София ж.к.Люлин -2, бул.П.Владигеров № 66

2. Идентификация на контролирания обект/ : Диелектрични средства
 в ТП20/0,4kV в обектите на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” регион Чирен

3. Вид на диелектричното средство: е в експлоатация
 (нов и / или в експлоатация)

4. Основание за контрола: заявка № 687-И от 07.05.2021 г.
 (заявка, възлагателно писмо № ... / дата, договор № ... / дата)

5. Нормативни изисквания:

5.1.Метод на контрол: Наредба№22 от 08.05.2006г. ДВ бр.45 от 2006г.

5.2.Изисквания за норма: Наредба№22 от 08.05.2006г. ДВ бр.45 от 2006г.

6.Резултати от контрола:

Наименование,клас и № на електрозащитното средство	измерено		норма
	Изпитвателно напрежение в kV	Ток на утечка mA	Ток на утечка mA
1	2	3	4
Манипулационна Щанга			
----- № 1,клас 2	20	0.63	14

Измерванията са направени при 22 °C и влажност на въздуха 43%

7.Техническо средство за контрол:

7.1.Кинетрон тип АВК 45 зав. №957

7.2.Мултимер тип МА 4Н по променлив ток,производител ВВС,ид. №М12424643

7.3.Рулетка лентована 3 m HF-318 ид. №1

7.4.Механичен секундомер типС1-2А №6421

8.Дата на контрола: 10.05.2021 г

9.Дата на следващ контрол: 10.05.2022г

10.Забележка:

ДЕКЛАРИРАМЕ, че не сме участвали в разработването, производството, доставката, монтажа, експлоатацията и поддържането на обекта/състопяването обект на този контрол.

Извършили контрола:

1. Борислав Бойчев, ..
(име, ф
- 2.Иван Андреев.....
(име, ф