

„РЕМСИ-Е“ ЕООД Гр.София ж.к.Хр.Смирненски Бл. 46 вх. А ап.3
Мобилен тел. 0894 30 43 71 e-mail.remsi@mail.bg <http://remsi-e.com/>

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР ЗА КОНДЕНЗАТ В ПГХ „ЧИРЕН“

Адрес на обекта: с. Чирен

Днес 04.12.2020г. комисия в състав;

1. Ангел Конов – ръководител ПГХ „ЧИРЕН“
2. Емил Бачев управител „РЕМСИ-Е“ ЕООД

Прие извършената работа по възлагателно писмо №БТГ-24-00-1755 от
17.06.2020г

Констатирано е:

1. Доставени са специализирана техника и съоразения
2. Премерено е количеството на изведените утайки – 3000 литра
3. Изтеглени са утайките от газов кондензат вода и механични примеси в камион СВ4804АХ които са оставени за временно съхранение в отделен съд на територията на данъчен склад в ПГХ Чирен
4. Взети са проби и са предени за анализ на лицензирана лаборатория за предствяне на анализ, че веществото не е енергиен продукт (акцизна стока) – изпълнено от ДА „Митници“
5. Измити са стените и дъното на резервоара с вода
6. Вътрешната повърхност на резервоара е измита с препарат и е вентилирана – извършена е дегазация
7. Измиване с вода под налягане и подсушаване на резервоара
8. Почистени са стените и дъното от ръжда на люспи
9. Взета е проба за „Свободен Газ“ и е представен протокол

10. Извършено е обследване на резервоара от лицензирана лаборатория и са представени на доклади в за състоянието му.

- Контрол дебелометрия № C550-0142/30.10.2020г
- Магнитно-прахов контрол № C550-143/30.10.2020г.
- Визуален контрол C550-144/30.10.2020г

11. Изтеглени са от съда за временно съхранение ,транспортирани и са предадени за последващо третиране извадените количества опасни отпадъци от резервоара

12. Издаден е Идентификационен документ №8/ 04.12.2020г.
съгласно ЗУО

Подписи:

1. Ангел Конов

2. инж. Е

04.12.2020 Чирен