

**ЗАПОВЕД**№ 677-96-04-52гр. София, 08.05.....2024 г.

На основание чл. 32, ал. (2) и ал. (3) от Устава на "Булгартрансгаз" ЕАД и в изпълнение на чл. 9 ал. (2), т.1 **редът за извършване на огневи работи** от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министъра на вътрешните работи и Министъра на инвестиционното проектиране

**НАРЕЖДАМ**

**При извършване на огневи работи на временни места в обекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД да се спазват следните изисквания:**

1. Под "огневи работи" да се разбират дейности, свързани със заваряване, наваряване, запояване и рязане на метали и техните сплави при използване на заваръчни уредби, съоръжения и абразивни машини и инструменти, течни горива, както и топенето (загриването) на битуми, смоли и други подобни, с употребата на твърдо, точно и газообразно гориво.
2. Да се считат за „временни места за извършване на огневи работи“ места, в които се извършват огневи работи, извън определените „постоянни места“.
3. Временните места за огневи работи се оборудват с пожаротехнически средства съгласно т. I. 35 от Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, а по преценка на ръководителя на огневите работи - и с допълнителни такива.
4. Преди извършване на огневи работи се издава акт за извършване на огневи работи на временни места в обекта, съставен в оперативен документ ОД-ВТ-026, съгласно образец по Приложение № 8 от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
  - 4.1 Лицата в „Булгартрансгаз“ ЕАД, които могат да издават актове за огневи работи са определени съгласно приложение, неразделна част към настоящата заповед.
  - 4.2 Когато огневи работи се извършват в обекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД от външни лица, за които са изпълнени всички условия и изискванията на ЗБР-10-БТТ-СКИ Инструкция за работа с персонал на външни организации, по преценка на ръководителя, контролиращ дейността, актът за огневи работи може да се издава от външното лице във форма, определена от него, съгласно образец по Приложение № 8 от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Копие от акта се предава на отговорния ръководител в „Булгартрансгаз“ ЕАД, контролиращ дейността на външното лице; за Централно управление - на специалист противопожарна защита и защита на



## БУЛГАРТРАНСГАЗ

- критичната инфраструктура, отдел „Сигурност на критичната инфраструктура“, а за УВЦ „Република“ - на отговорник по пожарна безопасност.
- 4.3 Актът се издава за срок до три дни. При промяна на условията, при които е издаден акта, се издава нов.
- 4.4 Актовете за огневи работи, издавани от „Булгартрансгаз“ ЕАД и от външни лица, се регистрират в дневник за регистриране на огневи работи, съставен в оперативен документ ОД-ВТ-097, от отговорните лица за пожарната безопасност.
- 4.5 При извършване на огневи работи от персонал на регионално звено на дружеството на територията на складова база „Яна“, издаденият от регионалното звено акт за огневи работи се вписва в дневника за регистриране на огневи работи на съответното регионално звено.
- 4.6 При наличие на условия за образуване на експлозивна среда от пари или газове, издаващият акта организира вземането на проба за анализ на средата на всеки два часа, резултатите от който да се отразяват в протоколи за определяне на експлозивната опасност на средата, съставени в оперативен документ ОД-ВТ-106, съгласно образец по Приложение № 10 от Наредба №81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Същите са неразделна част от акта.
- 4.7 Протоколите за определяне на експлозивната опасност, издавани от външни лица, се съставят в определена от тях форма, съгласно образец Приложение № 10 от Наредба №81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Копия от протоколите се предават на отговорния ръководител в „Булгартрансгаз“ ЕАД, контролиращ дейността на външното лице, на който е предоставен акта за огневи работи.
- 4.8 Актът с протоколите се съхраняват 5 години след изтичане на срока, за който са издадени, от лицето, което ги е издало. За огневи работи, изпълнени от външни лица, копия на акта и протоколите се съхраняват в същите срокове от отговорния ръководител в „Булгартрансгаз“ ЕАД, контролиращ дейността на външното лице; за Централно управление от специалист противопожарна защита и защита на критичната инфраструктура, отдел „Сигурност на критичната инфраструктура“, а за УВЦ „Република“ - от отговорник по пожарна безопасност.
- 4.9 Ръководителят на огневите работи и лицата за изпълнение на дейностите се определят в акта за всеки отделен случай. Лицата, извършващи заваръчни дейности, трябва да притежават съответната правоспособност, съгласно Наредба № 7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване (Загл. доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.).
5. При извършване на ремонтни дейности с пълно спиране на производствената дейност, срокът на валидност на акта за огневи работи е еднакъв с установения в плана за пожарна безопасност. **План за пожарна безопасност** се изготвя и утвърждава при извършване на текущи ремонти и СМР в обектите, когато не се изисква разрешение за строеж, съгласно глава осма, раздел III от Закон за устройство на територията, включително и в случаите при изпълнение на дейностите от външни фирми.
6. При подготовка на временните места за извършване на огневи работи:
- 6.1 Местата, където ще се извършват огневи работи, предварително се почистват от горими материали в радиус, не по-малък от дадения в Приложение № 11 от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.



- 6.2 При извършване на абразивно рязане или шлайфане на метали разстоянията се увеличават 1, 5 пъти.
7. В случай на аварии и неотложни работи по участъци от трасето на газопровода, включващи огневи работи в горски територии или в близост до тях, които следва да бъдат извършени в пожароопасния сезон, както и в случаите на затваряне на отделни участъци от пътищата за противопожарни цели, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, възникване на неизправности и повреди в помпени станции, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване и пожарогасителни системи, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване, лицето, издаващо акта за огневи работи, уведомява Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.
  8. Огневите работи започват след проверка от ръководителя на огневите работи за изпълнение на мероприятията за осигуряване на пожарната безопасност, което се удостоверява в акта.
  9. При извършване на огневи работи се спазват задължителни специфични изисквания, които се определят в зависимост от местата и условията на работа и видовете огневи работи, съгласно раздел III, IV и V на глава V от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г., както и специфичните изисквания за устройство и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност. Огневи работи по трасетата на газопроводите и съоръженията към тях се извършват и при спазване условията, правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи и горски масиви.
  10. След приключване на работа ръководителят и изпълнителят на огневите работи проверяват работните места за осигуряване на пожарна безопасност, като резултатите от проверката се регистрират в акта. Местата продължават да се наблюдават за срок не по-малко от 3 часа от назначеното срещу подпис в акта лице.
  11. По време на работа изпълнителите на огневи работи:
    - не допускат падане на искри, разтопен метал и остатъци от електроди върху горими конструкции и материали;
    - следят за изправността на уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи;
    - преустановяват незабавно огневите работи при промяна в условията, при които е издаден актът за извършване на огневи работи; повторно започване на работата се допуска след осигуряване на условията за безопасност;
    - изключват незабавно уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи, при възникване на запалване или пожар;
    - съобщават незабавно на **телефон 112 или 160** при възникване на запалване или пожар и предприемат гасителни действия с наличните пожаротехнически средства, когато това не поставя в опасност живота и здравето им.
  12. **ЗАБРАНЯВАМ** извършването на огневи работи на временни места в следните случаи:
    - преди да са изпълнени всички мероприятия в акта;
    - с технически неизправни съоръжения за заваръчни и други огневи работи;
    - когато в процеса на работа е възможно образуване на взривоопасни концентрации на пари, газове или горими прахове;
    - когато изпълнителите не притежават съответните квалификационни документи;
    - при опасност от съприкосновение на електрически проводници под напрежение с бутилки със състени, втечнени или разтворими газове;



## БУЛГАРТРАНСГАЗ

- при неизправни заваръчни уредби и съоръжения и такива, чието съответствие не е оценено и удостоверено в съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите;
- ако не са осигурени уреди и средства за първоначално пожарогасене и не са взети необходимите противопожарни мерки.

При неспазване на заповедта отговорните лица носят дисциплинарна отговорност по смисъла на Кодекса на труда.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители "Булгартрансгаз" ЕАД за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението възлагам на:

- лицата в „Булгартрансгаз“ ЕАД, които издават актове за огневи работи, определени съгласно приложение, неразделна част от настоящата заповед;
- ръководителите в регионалните звена, контролиращи дейностите, извършвани от външни лица;
- специалист противопожарна защита и защита на критичната инфраструктура, отдел „Сигурност на критичната инфраструктура“;
- отговорник по пожарна безопасност в УВЦ „Република“.

Настоящата Заповед отменя **Заповед № БТГ -92-04-161/20. 11. 2019 г.**

**ВЛАД**  
*Изпълн.*  
*„Булг.“*



**ПРИЛОЖЕНИЕ****ЛИЦА В „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, КОИТО МОГАТ ДА ИЗДАВАТ АКТОВЕ ЗА ОГНЕВИ РАБОТИ****СЗЕР БОТЕВГРАД**

1. Тихомир Николов – Ръководител СЗЕР Ботевград;
2. Михаил Маринов – Заместник Ръководител СЗЕР Ботевград, той и Началник ЛЕС;
3. Йордан Йорданов – Началник КС Полски Сеновец;
4. Николай Петков – Технологи ЛЕС;
5. Стефан Димитров – Технологи ЛЕС;
6. Светослав Косев – Технологи КИП и А, ГИС, ГРС, АГРС;
7. Радослав Белчев – Н-к сл. КС и автотранспорт – КС Полски Сеновец;
8. Цветан Ценов – Технологи ЛЕС – КС Расово;
9. Кирил Цеков – Технологи/механик ГКА – КС Расово;
10. Калоян Гаврилов – Ръководител / Началник служба КИП и А, ГИС, ГРС и АГРС.

**СИЕР ВЪЛЧИ ДОЛ**

1. Веско Вълчев – Ръководител регионално звено СИЕР Вълчи дол;
2. Николай Колев – Ръководител регионално звено СИЕР Вълчи дол – Заместник, той и Началник служба ГКС;
3. Красимир Николов – Технологи/механик, служба ГКС;
4. Дамян Иванов – Ръководител/Началник служба ЛЕС;
5. Тодор Тодоров – Технологи служба ЛЕС;
6. Здравко Здравков – Специалист ЛЕС;
7. Боян Бойков – Ръководител/Началник служба ИТО;
8. Христо Христов – Специалист ИТ и ПХИС;
9. Янко Иванов – Ръководител/Началник служба ГРС и АГРС;
10. Стилиян Крумов – Технологи служба ГРС и АГРС;
11. Сашо Найденов – Ръководител/Началник служба Автотранспорт и механизация;
12. Стоян Стоянов – Ръководител/Началник служба Енергийна;
13. Димчо Петков – Ръководител ОП/Началник КС Кардам;
14. Иван Русев – Ръководител /Началник служба КС Кардам 1;
15. Тодор Тодоров – Технологи/механик, КС Кардам;
16. Звезделин Златев – Ръководител ОП/Началник КС Провадия;
17. Тихомир Тодоров – Технологи/механик, КС Провадия;
18. Цвятко Станков – Технологи/КИП и А, КС Провадия.

**ЮЗЕР ИХТИМАН**

1. Христо Митков – Ръководител РЗ ЮЗЕР Ихтиман
2. Ивайло Сандев – Ръководител РЗ – заместник, той и н-к КС Ихтиман;
3. Павлин Иванов – Р-л обособено производство, н-к КС Петрич;
4. Иван Велков – Технологи АГРС и ГРС;
5. Цветан Стоянов – Технологи КС Ихтиман;
6. Ивайло Кацаров – Технологи ГКА;
7. Валентин Мунчев – Технологи ГКА;



## БУЛГАРТРАНСГАЗ

8. Николай Апостолов – Технолог КИП и А;
9. Георги Гегов – Технолог ЛЕС;
10. Костадин Герчев - Технолог КС Петрич;
11. Светослав Лозанов - Технолог ЛЕС;
12. Кирил Точев – Експерт СИКТ.

### ЮИЕР СТАРА ЗАГОРА

1. Евгени Иванов - Ръководител регионално звено ЮИЕР Стара Загора;
2. Петър Славов- Ръководител регионално звено ЮИЕР Стара Загора – заместник;
3. Благой Шуманов – Ръководител/Началник ЛЕС;
4. Андреа Пандовски – Технолог ГРС;
5. Борислав Кирилов – Ръководител ОП/Началник КС Лозенец;
6. Пеньо Пенев – Технолог КС;
7. Димитър Димитров – Технолог КИП и А;
8. Стоян Киров – Технолог ЛЕС;
9. Атанас Маринов – Технолог ГКА;
10. Димитър Терзиев – Ръководител ОП/Началник КС Странджа;
11. Румен Стефанов – Технолог КИП и А;
12. Павлин Киров - Технолог ГКА.

### ПГХ ЧИРЕН

1. Ангел Конов - Ръководител регионално звено ПГХ Чирен;
2. Пламен Петков – Ръководител РЗ/ПГХ Чирен-Заместник, той и Началник служба КИП и А.;
3. Ивайло Димитров – Ръководител/Началник служба/Сондажи.

**ЗАПОВЕД**

№ БТГ ЕЧ-Зап.- 8

ПГХ Чирен, 14.01.2021 г.

На основание чл.32, ал.2 и ал.3 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в изпълнение на чл.9 ал.(2) т.1 **реда за извършване на огневи работи** и чл.65 и чл.66 от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и съгласно Инstrukция за осигряване на пожарната безопасност в „Булгартрансгаз“ ЕАД ЗБР/ППБ-31-БТГ-СКИ на Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД ,

**НАРЕЖДАМ:**

Определям постоянно място за извършване на огневи работи - площадката пред и в заваръчното помещение. Постоянното място се осигурява в противопожарно отношение съгласно чл. 66, от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Пламен Филипов Петков - Ръководител регионално звено/ПГХ Чирен - Заместник, той и Началник, служба/КИП и А и на инж. Цветан Ангелов Керефейски – Специалист ЗБУР.

Настоящата заповед отменя заповед № БТГ-ЕЧ-Зап.-139/05.12.2019 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието отговорните лица за сведение и изпълнение.

**ИНЖ. АНГЕЛ КОНОВ**

*Ръководител, РЗ ПГХ Чи  
„Булгартрансгаз“ ЕАД*

**ЗАПОВЕД**№ БТГ-92-04-23гр. София, 08.03.....2021 г.

На основание чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Устава на "Булгартрансгаз" ЕАД и в изпълнение изискванията на чл. 9 ал. (2), т. 2 **редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения** от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министъра на вътрешните работи и Министъра на инвестиционното проектиране, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.,

**НАРЕЖДАМ:**

1. В обектите на дружеството да се използват отоплителни и нагревателни уреди само през есенно-зимния сезон или при средно-дневна температура под 14° С на околната среда в рамките на три последователни дни.
2. Да се използват само стандартни и технически изправни отоплителни и нагревателни уреди.
3. Уредите да се раздават на персонала срещу подпис и извършен инструктаж за тяхното ползване.
4. Всеки служител, който е получил отоплителен или нагревателен уред и е преминал инструктаж за ползването му, носи отговорност за неговата пожаробезопасна експлоатация.
5. **Забранявам следните пожароопасни и взривоопасни действия:**
  - 5.1. Извършване на ремонтни дейности, съхраняване на всякакви материали и оборудване, в близост до отоплителните уреди и съоръжения, и до вътрешните отоплителни инсталации, които не са свързани с тяхното обслужване, нарушават техния работен режим и повишават пожарната опасност в помещението.
  - 5.2. Поставяне на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на отоплителните уреди и съоръжения, и вътрешните отоплителни инсталации.



## БУЛГАРТРАНСГАЗ

- 5.3. Монтажни дейности по обслужване и ремонт на отоплителните уреди и съоръжения, и вътрешните отоплителни инсталации, да се извършва от неквалифициран персонал.
- 5.4. Отоплителните уреди и съоръжения да работят с неизправна автоматика и/или изпускане на природен газ от захранващата газова инсталация.

При неспазване на заповедта ще бъдат налагани дисциплинарни наказания по смисъла на Кодекса на труда.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители на "Булгартрансгаз" ЕАД, както и охранителите от фирмите, охраняващи обектите на дружеството.

Контрол по изпълнението възлагам на Ръководител на отдел "Сигурност на критичната инфраструктура", ръководителите на регионални звена и на компресорни станции, Началник на управление "Административно" и Управител на УВЦ „Република“.

**Настоящата Заповед отменя Заповед № БТГ -92-04-137/14. 08. 2015 г.**

**ВЛАДИМ**

*Изпълнител*

*на "Булг*



**ЗАПОВЕД**№ *БТГ-92-04-56*гр. *София*, ..... *08.08* ..... 202*1* г.

На основание чл. 32, ал. (2) и ал. (3) от Устава на "Булгартрансгаз" ЕАД, и в изпълнение на чл. 56 от Закон за здравето и чл. 9 ал. (2), т.3 **забранените места за пушене и използване на открит огън** от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министъра на вътрешните работи и Министъра на инвестиционното проектиране, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.,

**ЗАБРАНЯВАМ:**

**Тютюнопушенето и използването на открит огън на територията на всички сгради и обекти на "Булгартрансгаз" ЕАД с административно, технологично, спомагателно и обслужващо предназначение.**

Тютюнопушенето в УВЦ "Република" да става само на определените и обозначени за това места.

При неспазване на заповедта ще бъдат налагани дисциплинарни наказания по смисъла на Кодекса на труда.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители на "Булгартрансгаз" ЕАД, както и охранителите от фирмите, охраняващи обектите на дружеството.

Контрол по изпълнението възлагам на Ръководител отдел "Сигурност на критичната инфраструктура", Началник управление "Административно", ръководителите на регионални звена и компресорни станции и Управител на УВЦ "Република".

**Настоящата Заповед отменя Заповед № БТГ -92-04-138/14. 08. 2015 г.**

**ВЛАДИМИ***Изпълнител,  
на "Булгарт*

**БУЛГАРТРАНСГАЗ****ЛИСТ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ № 1/ 25.02.2021 г.**

<b>Лице, извършило съгласуването:</b> [име и фамилия, длъжност, ЦУ/ регионално звено]	<b>Светозар Захариев - Специалист ППЗ и ЗКИ, ЦУ, отдел "СКИ"</b>
<b>Подпис на лицето:</b> (приложимо е само когато се представя заедно със съгласувания документ на хартиен носител)	
<b>Предмет на съгласуването:</b>	<input type="checkbox"/> проект на новосъздаден документ <input checked="" type="checkbox"/> изменения в съществуващ документ
<b>Вид на документа:</b>	Планове и програми
<b>Идентифициращи данни за документа:</b> [моля, отбележете всички или някои от следните идентификации, в зависимост от случая: - индекс за проследимост на документа, - наименование на документа/ записа, - актуална действаща версия и дата на последна актуализация, дата на записа, - номер на версията на предложения проект, съдържащ изменения]	<b>31-ЗБР-ППБ-31-БТГ-СКИ Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност. v2</b>
<b>Данни за съгласуването:</b> [дата и час на изходящото съобщение, изпратено по електронна поща за съгласуване на документа]	22. 02. 2021 г./15, 53 часа
<b>Ръководители, до които е изпратен проекта/измененията в документа за съгласуване:</b> [име и фамилия на ръководителите]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
<b>Ръководители, потвърдили проекта/измененията в документа:</b> [име и фамилия на ръководителите, които са потвърдили с електронно съобщение]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
<b>Ръководители, които не са потвърдили проекта/ измененията в документа:</b> [име и фамилия на ръководителите]	-
<b>Дата на съгласуване:</b> [дата, на която е получено последното входящо електронно съобщение за потвърждение]	25. 02. 2021 г.
<b>Особени мнения и забележки:</b> [име и фамилия на ръководителите, изразили особено мнение и направили забележки]	Актуализация поради промяна на персонала
[кратко описание на аргументите за особеното мнение или забележките; коментари и пояснения по забележките]	-
<b>Статус:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Проектът на документа е окончателен!

ОД-БТ-069, v04

Забележка относно № на листа за съгласуване:

- № листа за съгласуване е пореден за документа, който се съгласува – приложимо само за определени документи;
- Попълва се от МСУ, след получаване от ръководителя, изпълнил процедурата по съгласуване;
- Когато не е приложимо (например, съгласуване на записи), лицето, попълващо листа, поставя знак „-“ вместо номер, но винаги попълва дата!

**ЗАПОВЕД**№ *БТГ-92-04-139*гр. *София*, ..... *08.03* ..... 202*1* г.

На основание чл. 32, ал. (2) и ал. (3) от Устава на "Булгартрансгаз" ЕАД и в изпълнение на чл. 9 ал. (2), т.4 **редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време** от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министъра на вътрешните работи и Министъра на инвестиционното проектиране, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.,

**НАРЕЖДАМ:**

1. Забранявам включването на допълнителни електрически уреди и съоръжения, извън определеното стандартно работно оборудване, ползващо се в „Булгартрансгаз“ ЕАД.
2. При обоснована необходимост и след издадена заповед, може да се използват допълнителни електрически уреди и съоръжения, само ако те са стандартни и технически изправни.
3. Уредите се раздават на персонала срещу подпис и извършен инструктаж за тяхното ползване.
4. Всеки служител, който е получил изправни електрически уреди или съоръжения и е преминал инструктаж за ползването им, носи отговорност за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

При неспазване на заповедта ще бъдат налагани дисциплинарни наказания по смисъла на Кодекса на труда.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители на "Булгартрансгаз" ЕАД, както и охранителите от фирмите, охраняващи обектите на дружеството.

Контрол по изпълнението възлагам на Ръководител отдел "Сигурност на критичната инфраструктура", Началник управление „Административно“, ръководителите на регионални звена и компресорни станции и Управител на УВЦ „Република“.

Настоящата

заповед № БТГ -92-04-139/14. 08. 2015 г.

**ВЛАДИМИР**Изпълнител  
на "Булгартр



# БУЛГАРТРАНСГАЗ

ЛИСТ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ № 1/ 25.02.2021 г.

<b>Лице, извършило съгласуването:</b> [име и фамилия, длъжност, ЦУ/ регионално звено]	Светозар Захариев - Специалист ППЗ и ЗКИ. ЦУ, отдел "СКИ"
<b>Подпис на лицето:</b> (приложимо е само когато се представя заедно със съгласувания документ на хартиен носител)	
<b>Предмет на съгласуването:</b>	<input type="checkbox"/> проект на новосъздаден документ <input checked="" type="checkbox"/> изменения в съществуващ документ
<b>Вид на документа:</b>	Планове и програми
<b>Идентифициращи данни за документа:</b> [моля, отбележете всички или някои от следните идентификации, в зависимост от случая: - индекс за проследимост на документа, - наименование на документа/ записа, - актуална действаща версия и дата на последна актуализация, дата на записа, - номер на версията на предложения проект, съдържащ изменения]	<b>31-ЗБР-ППБ-31-БТГ-СКИ Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност. v2</b>
<b>Данни за съгласуването:</b> [дата и час на изходящото съобщение, изпратено по електронна поща за съгласуване на документа]	22. 02. 2021 г./15, 53 часа
<b>Ръководители, до които е изпратен проекта/измененията в документа за съгласуване:</b> [име и фамилия на ръководителите]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
<b>Ръководители, потвърдили проекта/измененията в документа:</b> [име и фамилия на ръководителите, които са потвърдили с електронно съобщение]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
<b>Ръководители, които не са потвърдили проекта/ измененията в документа:</b> [име и фамилия на ръководителите]	-
<b>Дата на съгласуване:</b> [дата, на която е получено последното входящо електронно съобщение за потвърждение]	25. 02. 2021 г.
<b>Особени мнения и забележки:</b> [име и фамилия на ръководителите, изразили особено мнение и направили забележки]	Актуализация поради промяна на персонала
[кратко описание на аргументите за особено мнение или забележките; коментари и пояснения по забележките]	-
<b>Статус:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Проектът на документа е окончателен!

ОД-БТ-069, v04

Забележка относно № на листа за съгласуване:

- № листа за съгласуване е пореден за документа, който се съгласува – приложимо само за определени документи;
- Попълва се от МСУ, след получаване от ръководителя, изпълнил процедурата по съгласуване;
- Когато не е приложимо (например, съгласуване на записи), лицето, попълващо листа, поставя знак „-“ вместо номер, но винаги попълва дата!

**ЗАПОВЕД**

№ БТГ ЕЧ-Зап.-30

ПГХ Чирен, 09.03.2021 г.

На основание чл.32, ал.2 и ал.3 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД и чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба № 81213-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.), във връзка със Инструкция за осигряване на пожарната безопасност в „Булгартрансгаз“ ЕАД ЗБР/ППБ-31-БТГ-СКИ и заповед № БТГ-92-04-55/08.03.2021 г. на Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД **относно редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време,**

**НАРЕЖДАМ:**

Отговорниците на складове да оставят в пожаробезопасно състояние поверените им складове след края на работния ден. Те са длъжни ежедневно:

- Да изключват електрическото захранване от главните електрически табла в складовете за материали и бензиностанцията;
- Външните врати на складовете да се запечатват с личния печат на отговорника на склада;
- Отговорниците на всяка стая, кабинет и работилница да спазват Инструкциите за безопасна работа с електрически нагревателни и други уреди и съоръжения. Да се ползват само стандартни и изправни ел.уреди. Местата, където се използват да са пожаробезопасени. След приключване на работния ден захранването на електрическите вериги, с изключение на това, предвидено за захранване на консуматори с непрекъснат режим на работа, се изключва.

Отговорните лица по изключване на електрозахранването са както следва:

1. Изключването на електрозахранването на силовите електрически табла в АМР (заваръчно, механична работилница и авторемонтна работилница) да се извършва от:

- Валентин Георгиев Велков - Електромонтьор/ и оператор, компресор;
- Цветан Василев Радулов - Електромонтьор/ и оператор, компресор;
- Калин Детелинов Костов - Електромонтьор/ и оператор, компресор;

При отсъствие на горепосочените лица, изключването да се извършва от дежурния в смяна № 3 през нагнетателния период на компресорен цех.

2. Изключването на електроуредите в кухнята да се извършва от:

- Галина Петрова Гаврилова – Готвач;
- Адриана Цветанова Николова - Работник, кухня/ и обслужващ бюфет;

3. Изключването на електротаблото на Служба/Сондажи да се извършва от:

- Слави Ангелов Софронов – Оператор, сондаж.оборудване и шофьор;
- Пламен Иванов Хойсов – Оператор, сондаж.оборудване и шофьор;



4. Изключването на складове Резервни части и Бензиностанция да се извършва от:
  - Георги Русев Цеков – Склададжия/и ГСМ;
5. Изключването на Вещевия склад да се извършва от:
  - Георги Валериев Вълканин – Склададжия;

След изключване на таблата, горепосочените лица да се подпишат в "Дневник за изключване на електрическото захранване след приключване на работно време", съгласно Приложение № 3 (към чл.12, ал.1) от Наредба № 81213-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.), намиращ се при охраната.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на:

- инж. Евгени Николов Петков - Началник, служба/Енергиен;
- инж. Борислав Василев Стоев - Началник, служба/АСО;
- инж. Цветан Ангелов Керемейски – Специалист ЗБУР;
- Емил Стоянов Стоянов - Началник на охраната;

Настоящата заповед отменя заповед № БТГ-ЕЧ-Зап.- 67/28.09.2020 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение и на Специалист, управление на човешките ресурси за съхранение в досието.

**ИНЖ. АНГЕЛ КОНС**

*Ръководител, РЗ ПГХ  
„Булгартрансгаз“ ЕАД*



**БУЛГАРТРАНСГАЗ**

**ЗАПОВЕД**

№ 577-92-04-54

гр. София, 08.08.2015 г.

На основание чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Устава на "Булгартрансгаз" ЕАД и в изпълнение изискванията на чл. 9 ал. (2), т. 5 **редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата** от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министъра на вътрешните работи и Министъра на инвестиционното проектиране, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.,

**НАРЕЖДАМ:**

1. По време на начален инструктаж, всеки новоназначен в "Булгартрансгаз" ЕАД служител да бъде запознат с:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. и задълженията по нея;
- ЗБР/ППБ-31-БТГ-СКИ Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност в "Булгартрансгаз" ЕАД;
- Характеристиката на обекта – площ, етажност, евакуационни пътища и изходи;
- Местоположението и начина на действие с пожаротехническите средства за първоначално пожарогасене (пожарогасители, вътрешни пожарни кранове и др.);
- Инсталираните системи за пожарна безопасност в обекта и тяхното действие;
- Плана за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на електрозахранването;
- Плана за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;
- Сигнала за възникване на пожар.

2. Всеки служител на "Булгартрансгаз" ЕАД периодично, но не по-малко от един път на две години, преминава обучение по Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. Обученията по тази точка възлагам на отговорниците по пожарна безопасност.

При неспазване на заповедта ще бъдат налагани дисциплинарни наказания по смисъла на Кодекса на труда.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители на "Булгартрансгаз" ЕАД, както и охранителите от фирмите, охраняващи обектите на дружеството.

Контрол по изпълнението възлагам на Ръководител отдел "Сигурност на критичната инфраструктура", Началник управление "Административно", ръководителите на регионални звена и компресорни станции и Управител на УВЦ "Република".

Настоящ

повед № БТГ -92-04-140/14. 08. 2015 г.

**ВЛАДИМИР**

Изпълнител  
на "Булгартрансгаз"

**ЛИСТ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ № 1/ 25.02.2021 г.**

<b>Лице, извършило съгласуването:</b> [име и фамилия, длъжност, ЦУ/ регионално звено]	<b>Светозар Захариев - Специалист ППЗ и ЗКИ, ЦУ, отдел "СКИ"</b>
<b>Подпис на лицето:</b> (приложимо е само когато се представя заедно със съгласувания документ на хартиен носител)	
<b>Предмет на съгласуването:</b>	<input type="checkbox"/> проект на новосъздаден документ <input checked="" type="checkbox"/> изменения в съществуващ документ
<b>Вид на документа:</b>	Планове и програми
<b>Идентифициращи данни за документа:</b> [моля, отбележете всички или някои от следните идентификации, в зависимост от случая: - индекс за проследимост на документа, - наименование на документа/ записа, - актуална действаща версия и дата на последна актуализация, дата на записа, - номер на версията на предложени проект, съдържащ изменения]	<b>31-ЗБР-ППБ-31-БТГ-СКИ Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност. v2</b>
<b>Данни за съгласуването:</b> [дата и час на изходящото съобщение, изпратено по електронна поща за съгласуване на документа]	22. 02. 2021 г./15, 53 часа
<b>Ръководители, до които е изпратен проекта/измененията в документа за съгласуване:</b> [име и фамилия на ръководителите]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
<b>Ръководители, потвърдили проекта/измененията в документа:</b> [име и фамилия на ръководителите, които са потвърдили с електронно съобщение]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
<b>Ръководители, които не са потвърдили проекта/ измененията в документа:</b> [име и фамилия на ръководителите]	-
<b>Дата на съгласуване:</b> [дата, на която е получено последното входящо електронно съобщение за потвърждение]	25. 02. 2021 г.
<b>Особени мнения и забележки:</b> [име и фамилия на ръководителите, изразили особено мнение и направили забележки]	Актуализация поради промяна на персонала
[кратко описание на аргументите за особеното мнение или забележките; коментари и пояснения по забележките]	-
<b>Статус:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Проектът на документа е окончателен!

ОД-БТ-069, v04

Забележка относно № на листа за съгласуване:

- № листа за съгласуване е пореден за документа, който се съгласува – приложимо само за определени документи;
- Попълва се от МСУ, след получаване от ръководителя, изпълнил процедурата по съгласуване;
- Когато не е приложимо (например, съгласуване на записи), лицето, попълващо листа, поставя знак „-“ вместо номер, но винаги попълва дата!

**ЗАПОВЕД**№ *БТГ-92-04-141/14*гр. *София*, ..... *08.03* ..... 202*1* г.

На основание чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Устава на "Булгартрансгаз" ЕАД и в изпълнение изискванията на чл. 9 ал. (2), т.6 **правилата за ПБ на обекта в извънработно време** от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министъра на вътрешните работи и Министъра на инвестиционното проектиране, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.,

**НАРЕЖДАМ:**

В извънработно време да се предприемат следните мерки за осигуряване на пожарната безопасност в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД:

1. В края на работното време всеки служител е длъжен да провери и остави в безопасно състояние своето работно място, съгласно изискванията за пожарна безопасност.
2. Забранява се достъпа на външни лица в извънработно време съгласно т.4 от ППИ-02-БТГ-СКИ Правилник за охранителния и пропускателен режим в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД.
3. При необходимост от извършване на дейности в обекти на дружеството в извънработно време, да се спазват изискванията на ППИ-02-БТГ-СКИ Правилник за охранителния и пропускателен режим в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД и ЗБР/ППБ-31-БТГ-СКИ Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност в "Булгартрансгаз" ЕАД.
4. Забранено е извършване на товарни и разтоварни дейности в извънработното време на обекта.
5. Не се допуска отстраняване на аварии или извършване на ремонтни дейности, свързани с огневи работи, освен при извънредни ситуации;
6. Не се допуска престояване в обекта на външни лица, ангажирани с ремонтни дейности, с изключение на извънредни ситуации.

При неспазване на заповедта ще бъдат налагани дисциплинарни наказания по смисъла на Кодекса на труда.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители на "Булгартрансгаз" ЕАД, както и охранителите от фирмите, охраняващи обектите на дружеството.

Контрол по изпълнението възлагам на Ръководител отдел "Сигурност на критичната инфраструктура", Началник управление "Административно", ръководителите на регионални звена и компресорни станции и Управител на УВЦ "Република".

**Настоящата****заповед № БТГ -92-04-141/14. 08. 2015 г.****ВЛАДИМИР***Изпълнителя  
на "Булгартр.*



# БУЛГАРТРАНСГАЗ

ЛИСТ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ № 1/ 25.02.2021 г.

<b>Лице, извършило съгласуването:</b> [име и фамилия, длъжност, ЦУ/ регионално звено]	<b>Светозар Захариев - Специалист ППЗ и ЗКИ. ЦУ. отдел "СКИ"</b>
<b>Подпис на лицето:</b> (приложимо е само когато се представя заедно със съгласувания документ на хартиен носител)	
<b>Предмет на съгласуването:</b>	<input type="checkbox"/> п ент <input checked="" type="checkbox"/> Изменения в съществуващ документ
<b>Вид на документа:</b>	Планове и програми
<b>Идентифициращи данни за документа:</b> [моля, отбележете всички или някои от следните идентификации, в зависимост от случая: - индекс за проследимост на документа, - наименование на документа/ записа, - актуална действаща версия и дата на последна актуализация, дата на записа, - номер на версията на предложения проект, съдържащ изменения]	<b>31-ЗБР-ППБ-31-БТГ-СКИ Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност. v2</b>
<b>Данни за съгласуването:</b> [дата и час на изходящото съобщение, изпратено по електронна поща за съгласуване на документа]	22. 02. 2021 г./15, 53 часа
<b>Ръководители, до които е изпратен проекта/измененията в документа за съгласуване:</b> [име и фамилия на ръководителите]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
<b>Ръководители, потвърдили проекта/измененията в документа:</b> [име и фамилия на ръководителите, които са потвърдили с електронно съобщение]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
<b>Ръководители, които не са потвърдили проекта/ измененията в документа:</b> [име и фамилия на ръководителите]	-
<b>Дата на съгласуване:</b> [дата, на която е получено последното входящо електронно съобщение за потвърждение]	25. 02. 2021 г.
<b>Особени мнения и забележки:</b> [име и фамилия на ръководителите, изразили особено мнение и направили забележки]	Актуализация поради промяна на персонала
[кратко описание на аргументите за особено мнение или забележките; коментари и пояснения по забележките]	-
<b>Статус:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Проектът на документа е окончателен!

ОД-БТ-069, v04

Забележка относно № на листа за съгласуване:

- № листа за съгласуване е пореден за документа, който се съгласува – приложимо само за определени документи;
- Попълва се от МСУ, след получаване от ръководителя, изпълнил процедурата по съгласуване;
- Когато не е приложимо (например, съгласуване на записи), лицето, попълващо листа, поставя знак „-“ вместо номер, но винаги попълва дата!



**ЗАПОВЕД**

№ БТГ ЕЧ-Зап.-31

ПГХ Чирен, 09.03.2021 г.

На основание чл.32, ал.2 и ал.3 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в изпълнение на чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.), съгласно Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност в „Булгартрансгаз“ ЕАД ЗБР/ППБ-31-БТГ-СКИ и заповед № БТГ-92-04-57/08.03.2021г. на Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД **относно правилата за пожарна безопасност на обекта в извънработно време,**

**НАРЕЖДАМ:**

1. Сменният персонал да повиши вниманието си за опасност от пожари и аварии. Да се извърши извънреден инструктаж съвместно с ръководството на охраната и той да е отразен в книгата за инструктаж.
2. При аварийно спиране на електрическия ток, осветлението да става само с взривозащитени ел. фенери с батерии.
3. Експлоатацията на парните котли да става съгласно инструкциите и условията за пожарна безопасност.
4. Размразяването на различните газови комуникации и инсталации, да се извършва само с пара или гореща вода. При работа с метанол стриктно да се спазва инструкцията за безопасна работа и задължително да се използват предпазни средства.
5. Сменният персонал и охраната да се запознаят с инструкцията за работа с противопожарните съоръжения в склада за лесно запалими течности /метанол и кондензат/.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на преките ръководители и Началник охрана.

Настоящата заповед отменя заповед № БТГ-ЕЧ-Зап.140/05.12.2019 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието отговорните лица за сведение и изпълнение.

**ИНЖ. АНГЕЛ КОНОВ**

*Ръководител, РЗ ПГХ Чирен  
„Булгартрансгаз“ ЕАД*

**ЗАПОВЕД**

№ БТГ-ЕЧ-Зап.-44

ПГХ Чирен, 13.04.2021 г.

На основание чл.32, ал.2 и ал.3 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД и чл.38, ал.4 от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

**ВЪЗЛАГАМ:**

На инж. Борислав Василев Стоев - на длъжност Ръководител/Началник служба/Административно-стопанско обслужване да отговаря за безопасната експлоатация, мероприятията за осигуряване на пожарна безопасност и удостоверяването им с протоколи на мазниноуловителите в кухнята на ПГХ Чирен:

Лицето се задължава:

1. Да организира проверката на мазниноуловителите за осигуряване на пожарна безопасност преди настъпване на есенно-зимния период.
2. Да следи мазниноуловителите в кухнята да се почистват периодично.
3. Да състави протоколи, удостоверяващи проверката и почистването им.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Цветан Ангелов Керефейски – Специалист ЗБУР.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

**ИНЖ. АНГЕЛ КОНОВ**  
Ръководител, РЗ ПГХ Чирен  
„Булгартрансгаз“ ЕАД

**ЗАПОВЕД**№ *БТГ-92-04-70*гр. *София*, *11.03*.....2021 г.

На основание чл. 32, ал. (2) и ал. (3) от Устава на "Булгартрансгаз" ЕАД и в изпълнение на чл. 9 ал. (2), т. 7 **редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина** от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министъра на вътрешните работи и Министъра на инвестиционното проектиране, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.,

**НАРЕЖДАМ:**

1. Пожаротехническите средства за първоначално пожарогасене на пожари да се поддържат в изправно състояние в съответствие с указанията за ползване на производителите им.
2. Пожаротехническите средства да се разполагат на лесно достъпни и с добра видимост места.
3. Местоположението на пожарогасителите и пътищата за достъп до тях да се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
4. Контролът на носимите и возимите пожарогасители да се осъществява от отговорниците по пожарна безопасност чрез извършване на ежемесечни проверки, които се документират в ОД-ВТ-108 Дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители на обект.
5. Поддържането и обслужването на техническите средства за първоначално пожарогасене, пожарогасителните и пожароизвестителните системи, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима в "Булгартрансгаз" ЕАД се планират от отговорниците по пожарна безопасност в ОД-ВТ-096 График за проверка на противопожарни съоръжения и оборудване и се извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на Наредба № 8121з - 531 от 9.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

При неспазване на заповедта ще бъдат налагани дисциплинарни наказания по смисъла на Кодекса на труда.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители на "Булгартрансгаз" ЕАД, както и охранителите от фирмите, охраняващи обектите на дружеството.

Контрол по изпълнението възлагам на Ръководител отдел "Сигурност на критичната инфраструктура", Началник управление "Административно", ръководителите на регионални звена и компресорни станции и Управител на УВЦ "Република".

**Настс**

БТГ-92-04-142/14. 08. 2015 г.

**ВЛАД***Изпълн.*  
на "Б"

**ЗАПОВЕД**

№ БТГ-ЕЧ-Зап.- 4

ПГХ Чирен, 12.01.2021 г.

На основание чл.32, ал.2 и ал.3 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД, чл. 6, ал. 1, т. 3 и чл. 8 от Наредба № 81213-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.), **относно възлагане на дейността по пожарна безопасност (ПБ),**

**НАРЕЖДАМ:**

1. На инж. Цветан Ангелов Керефейски – Специалист, ЗБУР да организира и осъществява контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ в РЗ ПГХ Чирен на „Булгартрансгаз“ ЕАД и да поддържа връзка с РСПБЗН.
2. Лицето е длъжно:
  - Да създаде досие с документи по ПБ за обекта съгласно чл. 8 от Наредба № 81213-647/01.10.2014 г.;
  - Да съхранява досието с документи по ПБ;
  - Да извършва проверка не по-малко два пъти годишно, с цел контрол относно спазването на документите осигуряващи ПБ;
  - При промяна на условията в пожарната обстановка или отговорниците по някои от издадените заповеди и инструкции, регламентиращи ПБ да изготви предложение за актуализирането им;
  - При изменение на противопожарната обстановка в обекта да координира мероприятията за ПБ с РСПБЗН.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Пламен Филипов Петков - Ръководител регионално звено/ПГХ Чирен-Заместник, той и Началник, служба/КИП и А

Настоящата заповед отменя заповед № БТГ-ЕЧ-Зап.-141/05.12.2019 г.

Заповедта да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

**ИНЖ. АНГЕЛ КОНОВ**

Ръководител, РЗ ПГХ Чир  
„Булгартрансгаз“ ЕАД

**ЗАПОВЕД**

№ БТГ-ЕЧ-Зап.-35

ПГХ Чирен, 12.03.2021 г.

На основание чл.32, ал.2 и ал.3 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в изпълнение на чл. 9, ал. 2, т. 7 и чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.), съгласно Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност в „Булгартрансгаз“ ЕАД ЗБР/ППБ-31-БТГ-СКИ, и Заповед № БТГ-92-04-70/11.03.2021 г. на Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД относно **редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина,**

**НАРЕЖДАМ:****1. На инж. Цветан Ангелов Керемейски на длъжност Специалист ЗБУР в РЗ ПГХ Чирен да извършва:**

1.1 Контрол на носими и возими пожарогасители, чрез извършване на периодични проверки при спазване на изискванията на БДС ISO 11602-2:2002, чл.21 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. Осъществяваният контрол се удостоверява в ОД-ВТ-108 от ЗБР/ППБ-31-БТГ-СКИ - Дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители на обект). Проверките се извършват при първоначалното поставяне на пожарогасителя в обекта, а впоследствие – на интервали от не повече от 30 дни. Пожарогасителите трябва да се проверяват по-често, когато обстоятелствата налагат това.

1.2 Контрол по техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители, извършващи се в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002.

1.3 Контрол по поддържането и обслужването на стационарна пожарогасителна инсталация с пяна ПГВС - 120, съгласно БДС EN 13565-2:2000.

1.4 Контрол по поддържането и обслужването на стационарна пожарогасителна инсталация с разпръсната струя вода, съгласно СД CEN/TS 14816:2008.



1.5 Контрол по поддържането на пожарните кранове в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията на БДС EN 671-3.

1.6 Контрол по поддържането и обслужването на стационарна пожарогасителна инсталация с прах, съгласно БДС EN 12416-2:2001.

**2. На инж. Георги Горанов Иванов на длъжност Ръководител/Началник служба/Информационни и телекомуникационни системи в РЗ ПГХ Чирен да извършва:**

2.1. Контрол по поддръжката на ПИС, съгласно СД CEN/TS 54-14:2007.

Дейностите по поддържането и обслужването визирани в **т.1 и т.2** се извършват от отговорното по заповедта лице и/или съвместно с търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР.

Всички противопожарни уреди и съоръжения - пожарогасители от всички видове, пожарни хидранти, вътрешни пожарни кранове комплектувани с шлангове и струйници, външни противопожарни табла с уредите в тях да се използват само по предназначение, в случаи на запалвания и пожари. Всички работници и служители са длъжни да опазват от повреди и кражби тези съоръжения и да знаят да работят с тях, за което в началото на всяка година се провежда инструктаж.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Пламен Филипов Петков - Ръководител, РЗ ПГХ Чирен – Заместник, той и Началник, служба/КИП и А

Настоящата заповед отменя заповед № БТГ-ЕЧ-Зап.-5/12.01.2021 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на отговорните лица за сведение и изпълнение.

**ИНЖ. АНГЕЛ КОНОИ**

*Ръководител, РЗ ПГХ Ч  
„Булгартрансгаз“ ЕАД*

**ЗАПОВЕД**№ *БТГ-04-143-14*гр. *София*, ..... *28.10* ..... 202*1* г.

На основание чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Устава на "Булгартрансгаз" ЕАД и в изпълнение изискванията на чл. 9 ал. (2), т. 8 **периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали** от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министъра на вътрешните работи и Министъра на инвестиционното проектиране, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.,

**НАРЕЖДАМ:**

1. Почистване на строителните конструкции, на електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от пожароопасни прахове и други горими материали се извършва периодично, но не по-малко от два пъти в една календарна година.
2. След извършване на строително-монтажни работи, задължително се извършва почистване на строителните конструкции, на електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от пожароопасни прахове и други горими материали.

При неспазване на заповедта ще бъдат налагани дисциплинарни наказания по смисъла на Кодекса на труда.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители на "Булгартрансгаз" ЕАД, както и охранителите от фирмите, охраняващи обектите на дружеството.

Контрол по изпълнението възлагам на Ръководител отдел "Сигурност на критичната инфраструктура", Началник управление „Административно“, ръководителите на регионални звена и компресорни станции и Управител на УВЦ „Република“.

**Настоящата Заповед отменя Заповед № БТГ -92-04-143/14. 08. 2015 г.**

**ВЛАДИМИР |**

*Изпълнител:*  
на "Булгартра



# БУЛГАРТРАНСГАЗ

ЛИСТ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ № 1/ 25.02.2021 г.

<b>Лице, извършило съгласуването:</b> [име и фамилия, длъжност, ЦУ/ регионално звено]	Светозар Захариев - Специалист ППЗ и ЗКИ. ЦУ. отдел "СКИ"
<b>Подпис на лицето:</b> (приложимо е само когато се представя заедно със съгласувания документ на хартиен носител)	
<b>Предмет на съгласуването:</b>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> изменения в съществуващ документ
<b>Вид на документа:</b>	Планове и програми
<b>Идентифициращи данни за документа:</b> [моля, отбележете всички или някои от следните идентификации, в зависимост от случая: - индекс за проследимост на документа, - наименование на документа/ записва, - актуална действаща версия и дата на последна актуализация, дата на записва, - номер на версията на предложени проект, съдържащ изменения]	<b>31-ЗБР-ППБ-31-БТГ-СКИ Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност. v2</b>
<b>Данни за съгласуването:</b> [дата и час на изходящото съобщение, изпратено по електронна поща за съгласуване на документа]	22. 02. 2021 г./15, 53 часа
<b>Ръководители, до които е изпратен проекта/измененията в документа за съгласуване:</b> [име и фамилия на ръководителите]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
<b>Ръководители, потвърдили проекта/измененията в документа:</b> [име и фамилия на ръководителите, които са потвърдили с електронно съобщение]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
<b>Ръководители, които не са потвърдили проекта/ измененията в документа:</b> [име и фамилия на ръководителите]	-
<b>Дата на съгласуване:</b> [дата, на която е получено последното входящо електронно съобщение за потвърждение]	25. 02. 2021 г.
<b>Особени мнения и забележки:</b> [име и фамилия на ръководителите, изразили особено мнение и направили забележки]	Актуализация поради промяна на персонала
[кратко описание на аргументите за особеното мнение или забележките; коментари и пояснения по забележките]	-
<b>Статус:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Проектът на документа е окончателен!

ОД-БТ-069, v04

Забележка относно № на листа за съгласуване:

- № листа за съгласуване е пореден за документа, който се съгласува – приложимо само за определени документи;
- Попълва се от МСУ, след получаване от ръководителя, изпълнил процедурата по съгласуване;
- Когато не е приложимо (например, съгласуване на записи), лицето, попълващо листа, поставя знак „-“ вместо номер, но винаги попълва дата!

**ЗАПОВЕД**№ БТГ-92-04-144-59гр. София, ..... 08.08 ..... 2022 г.

На основание чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Устава на "Булгартрансгаз" ЕАД и в изпълнение изискванията на чл. 9 ал. (2), т. 9 **редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво** от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министъра на вътрешните работи и Министъра на инвестиционното проектиране, обн., ДВ, бр. 89 от 28. 10. 2014 г.,

**НАРЕЖДАМ:**

1. Ползването на отоплителни уреди и печки на твърдо гориво на територията на всички сгради и обекти на "Булгартрансгаз" ЕАД с административно, технологично, спомагателно и обслужващо предназначение е забранено.
2. Горимите отпадъци своевременно да се събират на пожаробезопасни места и незабавно да бъдат отстранявани от територията на "Булгартрансгаз" ЕАД.
3. Паленето на отпадъци на територията на обектите е забранено.

При неспазване на заповедта ще бъдат налагани дисциплинарни наказания по смисъла на Кодекса на труда.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители на "Булгартрансгаз" ЕАД, както и охранителите от фирмите, охраняващи обектите на дружеството.

Контрол по изпълнението възлагам на Ръководител отдел "Сигурност на критичната инфраструктура", Началник управление "Административно", ръководителите на регионални звена и компресорни станции и Управител на УВЦ "Република".

**Настоящата Заповед отменя Заповед № БТГ -92-04-144/14. 08. 2015 г.**

**ВЛАДИМИР**Изпълнителен  
на "Булгартрансгаз"

**БУЛГАРТРАНСГАЗ****ЛИСТ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ № 1/ 25.02.2021 г.**

<b>Лице, извършило съгласуването:</b> [име и фамилия, длъжност, ЦУ/ регионално звено]	<b>Светозар Захариев - Специалист ППЗ и ЗК</b>
<b>Подпис на лицето:</b> (приложимо е само когато се представя заедно със съгласувания документ на хартиен носител)	
<b>Предмет на съгласуването:</b>	<input type="checkbox"/> пр <input checked="" type="checkbox"/> из
<b>Вид на документа:</b>	Планове и програми
<b>Идентифициращи данни за документа:</b> [моля, отбележете всички или някои от следните идентификации, в зависимост от случая: - индекс за проследимост на документа, - наименование на документа/ запис, - актуална действаща версия и дата на последна актуализация, дата на запис, - номер на версията на предложени проект, съдържащ изменения]	<b>31-ЗБР-ППБ-31-БТГ-СКИ Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност. v2</b>
<b>Данни за съгласуването:</b> [дата и час на изходящото съобщение, изпратено по електронна поща за съгласуване на документа]	22. 02. 2021 г./15, 53 часа
<b>Ръководители, до които е изпратен проекта/измененията в документа за съгласуване:</b> [име и фамилия на ръководителите]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
<b>Ръководители, потвърдили проекта/измененията в документа:</b> [име и фамилия на ръководителите, които са потвърдили с електронно съобщение]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
<b>Ръководители, които не са потвърдили проекта/ измененията в документа:</b> [име и фамилия на ръководителите]	-
<b>Дата на съгласуване:</b> [дата, на която е получено последното входящо електронно съобщение за потвърждение]	25. 02. 2021 г.
<b>Особени мнения и забележки:</b> [име и фамилия на ръководителите, изразили особено мнение и направили забележки]	Актуализация поради промяна на персонала
[кратко описание на аргументите за особеното мнение или забележките; коментари и пояснения по забележките]	-
<b>Статус:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Проектът на документа е окончателен!

ОД-БТ-069, v04

Забележка относно № на листа за съгласуване:

- № листа за съгласуване е пореден за документа, който се съгласува – приложимо само за определени документи;
- Попълва се от МСУ, след получаване от ръководителя, изпълнил процедурата по съгласуване;
- Когато не е приложимо (например, съгласуване на записи), лицето, попълващо листа, поставя знак „-“ вместо номер, но винаги попълва дата!