



БУЛГАРТРАНСГАЗ

ЗАПОВЕД

№ 577-92-04-54

гр. София, 08.08.....2015 г.

На основание чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Устава на "Булгартрансгаз" ЕАД и в изпълнение изискванията на чл. 9 ал. (2), т. 5 **редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата** от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министъра на вътрешните работи и Министъра на инвестиционното проектиране, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.,

НАРЕЖДАМ:

1. По време на начален инструктаж, всеки новоназначен в "Булгартрансгаз" ЕАД служител да бъде запознат с:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. и задълженията по нея;
- ЗБР/ППБ-31-БТГ-СКИ Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност в "Булгартрансгаз" ЕАД;
- Характеристиката на обекта – площ, етажност, евакуационни пътища и изходи;
- Местоположението и начина на действие с пожаротехническите средства за първоначално пожарогасене (пожарогасители, вътрешни пожарни кранове и др.);
- Инсталираните системи за пожарна безопасност в обекта и тяхното действие;
- Плана за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на електрозахранването;
- Плана за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;
- Сигнала за възникване на пожар.

2. Всеки служител на "Булгартрансгаз" ЕАД периодично, но не по-малко от един път на две години, преминава обучение по Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. Обученията по тази точка възлагам на отговорниците по пожарна безопасност.

При неспазване на заповедта ще бъдат налагани дисциплинарни наказания по смисъла на Кодекса на труда.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители на "Булгартрансгаз" ЕАД, както и охранителите от фирмите, охраняващи обектите на дружеството.

Контрол по изпълнението възлагам на Ръководител отдел "Сигурност на критичната инфраструктура", Началник управление "Административно", ръководителите на регионални звена и компресорни станции и Управител на УВЦ "Република".

Настоящ

Заповед № БТГ -92-04-140/14. 08. 2015 г.

ВЛАДИМ

Изпълнител
на "Булга,

ЛИСТ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ № 1/ 25.02.2021 г.

Лице, извършило съгласуването: [име и фамилия, длъжност, ЦУ/ регионално звено]	Светозар Захариев - Специалист ППЗ и ЗКИ, ЦУ, отдел "СКИ"
Подпис на лицето: (приложимо е само когато се представя заедно със съгласувания документ на хартиен носител)	
Предмет на съгласуването:	<input type="checkbox"/> проект на новосъздаден документ <input checked="" type="checkbox"/> изменения в съществуващ документ
Вид на документа:	Планове и програми
Идентифициращи данни за документа: [моля, отбележете всички или някои от следните идентификации, в зависимост от случая: - индекс за проследимост на документа, - наименование на документа/ записа, - актуална действаща версия и дата на последна актуализация, дата на записа, - номер на версията на предложението проект, съдържащ изменения]	31-ЗБР-ППБ-31-БТГ-СКИ Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност. v2
Данни за съгласуването: [дата и час на изходящото съобщение, изпратено по електронна поща за съгласуване на документа]	22. 02. 2021 г./15, 53 часа
Ръководители, до които е изпратен проекта/измененията в документа за съгласуване: [име и фамилия на ръководителите]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
Ръководители, потвърдили проекта/измененията в документа: [име и фамилия на ръководителите, които са потвърдили с електронно съобщение]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
Ръководители, които не са потвърдили проекта/ измененията в документа: [име и фамилия на ръководителите]	-
Дата на съгласуване: [дата, на която е получено последното входящо електронно съобщение за потвърждение]	25. 02. 2021 г.
Особени мнения и забележки: [име и фамилия на ръководителите, изразили особено мнение и направили забележки]	Актуализация поради промяна на персонала
[кратко описание на аргументите за особеното мнение или забележките; коментари и пояснения по забележките]	-
Статус:	<input checked="" type="checkbox"/> Проектът на документа е окончателен!

ОД-БТ-069, v04

Забележка относно № на листа за съгласуване:

- № листа за съгласуване е пореден за документа, който се съгласува – приложимо само за определени документи;
- Попълва се от МСУ, след получаване от ръководителя, изпълнил процедурата по съгласуване;
- Когато не е приложимо (например, съгласуване на записи), лицето, попълващо листа, поставя знак „-“ вместо номер, но винаги попълва дата!

ЗАПОВЕД№ *БТГ-92-04-141/14*гр. *София*, *08.03* 202*1* г.

На основание чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Устава на "Булгартрансгаз" ЕАД и в изпълнение изискванията на чл. 9 ал. (2), т.6 **правилата за ПБ на обекта в извънработно време** от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министъра на вътрешните работи и Министъра на инвестиционното проектиране, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.,

НАРЕЖДАМ:

В извънработно време да се предприемат следните мерки за осигуряване на пожарната безопасност в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД:

1. В края на работното време всеки служител е длъжен да провери и остави в безопасно състояние своето работно място, съгласно изискванията за пожарна безопасност.
2. Забранява се достъпа на външни лица в извънработно време съгласно т.4 от ППИ-02-БТГ-СКИ Правилник за охранителния и пропускателен режим в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД.
3. При необходимост от извършване на дейности в обекти на дружеството в извънработно време, да се спазват изискванията на ППИ-02-БТГ-СКИ Правилник за охранителния и пропускателен режим в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД и ЗБР/ППБ-31-БТГ-СКИ Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност в "Булгартрансгаз" ЕАД.
4. Забранено е извършване на товарни и разтоварни дейности в извънработното време на обекта.
5. Не се допуска отстраняване на аварии или извършване на ремонтни дейности, свързани с огневи работи, освен при извънредни ситуации;
6. Не се допуска престояване в обекта на външни лица, ангажирани с ремонтни дейности, с изключение на извънредни ситуации.

При неспазване на заповедта ще бъдат налагани дисциплинарни наказания по смисъла на Кодекса на труда.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители на "Булгартрансгаз" ЕАД, както и охранителите от фирмите, охраняващи обектите на дружеството.

Контрол по изпълнението възлагам на Ръководител отдел "Сигурност на критичната инфраструктура", Началник управление "Административно", ръководителите на регионални звена и компресорни станции и Управител на УВЦ "Република".

Настоящата**я Заповед № БТГ -92-04-141/14. 08. 2015 г.****ВЛАДИМИР***Изпълнител
на "Булгартрансгаз"*



БУЛГАРТРАНСГАЗ

ЛИСТ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ № 1/ 25.02.2021 г.

Лице, извършило съгласуването: [име и фамилия, длъжност, ЦУ/ регионално звено]	Светозар Захариев - Специалист ППЗ и
Подпис на лицето: (приложимо е само когато се представя заедно със съгласувания документ на хартиен носител)	
Предмет на съгласуването:	<input type="checkbox"/> проект на новосъздаден документ <input checked="" type="checkbox"/> изменения в съществуващ документ
Вид на документа:	Планове и програми
Идентифициращи данни за документа: [моля, отбележете всички или някои от следните идентификации, в зависимост от случая: - индекс за проследимост на документа, - наименование на документа/ записва, - актуална действаща версия и дата на последна актуализация, дата на записва, - номер на версията на предложени проект, съдържащ изменения]	31-ЗБР-ППБ-31-БТГ-СКИ Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност. v2
Данни за съгласуването: [дата и час на изходящото съобщение, изпратено по електронна поща за съгласуване на документа]	22. 02. 2021 г./15, 53 часа
Ръководители, до които е изпратен проекта/измененията в документа за съгласуване: [име и фамилия на ръководителите]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
Ръководители, потвърдили проекта/измененията в документа: [име и фамилия на ръководителите, които са потвърдили с електронно съобщение]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
Ръководители, които не са потвърдили проекта/ измененията в документа: [име и фамилия на ръководителите]	-
Дата на съгласуване: [дата, на която е получено последното входящо електронно съобщение за потвърждение]	25. 02. 2021 г.
Особени мнения и забележки: [име и фамилия на ръководителите, изразили особено мнение и направили забележки]	Актуализация поради промяна на персонала
[кратко описание на аргументите за особено мнение или забележките; коментари и пояснения по забележките]	-
Статус:	<input checked="" type="checkbox"/> Проектът на документа е окончателен!

ОД-БТ-069, v04

Забележка относно № на листа за съгласуване:

- № листа за съгласуване е пореден за документа, който се съгласува – приложимо само за определени документи;
- Попълва се от МСУ, след получаване от ръководителя, изпълнил процедурата по съгласуване;
- Когато не е приложимо (например, съгласуване на записи), лицето, попълващо листа, поставя знак „-“ вместо номер, но винаги попълва дата!

ЗАПОВЕД

№ БТГ ЕЧ-Зап.-31

ПГХ Чирен, 09.03.2021 г.

На основание чл.32, ал.2 и ал.3 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в изпълнение на чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.), съгласно Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност в „Булгартрансгаз“ ЕАД ЗБР/ППБ-31-БТГ-СКИ и заповед № БТГ-92-04-57/08.03.2021г. на Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД **относно правилата за пожарна безопасност на обекта в извънработно време,**

НАРЕЖДАМ:

1. Сменният персонал да повиши вниманието си за опасност от пожари и аварии. Да се извърши извънреден инструктаж съвместно с ръководството на охраната и той да е отразен в книгата за инструктаж.
2. При аварийно спиране на електрическия ток, осветлението да става само с взривозащитени ел. фенери с батерии.
3. Експлоатацията на парните котли да става съгласно инструкциите и условията за пожарна безопасност.
4. Размразяването на различните газови комуникации и инсталации, да се извършва само с пара или гореща вода. При работа с метанол стриктно да се спазва инструкцията за безопасна работа и задължително да се използват предпазни средства.
5. Сменният персонал и охраната да се запознаят с инструкцията за работа с противопожарните съоръжения в склада за лесно запалими течности /метанол и кондензат/.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на преките ръководители и Началник охрана.

Настоящата заповед отменя заповед № БТГ-ЕЧ-Зап.140/05.12.2019 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието отговорните лица за сведение и изпълнение.

ИНЖ. АНГЕЛ КОНОВ

*Ръководител, РЗ ПГХ Чирен
„Булгартрансгаз“ ЕАД*

ЗАПОВЕД

№ БТГ-ЕЧ-Зап.-44

ПГХ Чирен, 13.04.2021 г.

На основание чл.32, ал.2 и ал.3 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД и чл.38, ал.4 от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

ВЪЗЛАГАМ:

На инж. Борислав Василев Стоев - на длъжност Ръководител/Началник служба/Административно-стопанско обслужване да отговаря за безопасната експлоатация, мероприятията за осигуряване на пожарна безопасност и удостоверяването им с протоколи на мазниноуловителите в кухнята на ПГХ Чирен:

Лицето се задължава:

1. Да организира проверката на мазниноуловителите за осигуряване на пожарна безопасност преди настъпване на есенно-зимния период.
2. Да следи мазниноуловителите в кухнята да се почистват периодично.
3. Да състави протоколи, удостоверяващи проверката и почистването им.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Цветан Ангелов Керефейски – Специалист ЗБУР.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

ИНЖ. АНГЕЛ КОНОВ
Ръководител, РЗ ПГХ Чирен
„Булгартрансгаз“ ЕАД

ЗАПОВЕД№ *БТГ-92-04-70*гр. *София*, *11.03*.....2021 г.

На основание чл. 32, ал. (2) и ал. (3) от Устава на "Булгартрансгаз" ЕАД и в изпълнение на чл. 9 ал. (2), т. 7 **редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина** от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министъра на вътрешните работи и Министъра на инвестиционното проектиране, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.,

НАРЕЖДАМ:

1. Пожаротехническите средства за първоначално пожарогасене на пожари да се поддържат в изправно състояние в съответствие с указанията за ползване на производителите им.
2. Пожаротехническите средства да се разполагат на лесно достъпни и с добра видимост места.
3. Местоположението на пожарогасителите и пътищата за достъп до тях да се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
4. Контролът на носимите и возимите пожарогасители да се осъществява от отговорниците по пожарна безопасност чрез извършване на ежемесечни проверки, които се документират в ОД-ВТ-108 Дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители на обект.
5. Поддържането и обслужването на техническите средства за първоначално пожарогасене, пожарогасителните и пожароизвестителните системи, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима в "Булгартрансгаз" ЕАД се планират от отговорниците по пожарна безопасност в ОД-ВТ-096 График за проверка на противопожарни съоръжения и оборудване и се извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на Наредба № 8121з - 531 от 9.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

При неспазване на заповедта ще бъдат налагани дисциплинарни наказания по смисъла на Кодекса на труда.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители на "Булгартрансгаз" ЕАД, както и охранителите от фирмите, охраняващи обектите на дружеството.

Контрол по изпълнението възлагам на Ръководител отдел "Сигурност на критичната инфраструктура", Началник управление "Административно", ръководителите на регионални звена и компресорни станции и Управител на УВЦ "Република".

Настоящата Заповед отменя Заповед № БТГ -92-04-142/14. 08. 2015 г.

В]*И:*На *Булгартрансгаз ЕАД*

ЗАПОВЕД

№ БТГ-ЕЧ-Зап.- 4

ПГХ Чирен, 12.01.2021 г.

На основание чл.32, ал.2 и ал.3 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД, чл. 6, ал. 1, т. 3 и чл. 8 от Наредба № 81213-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.), **относно възлагане на дейността по пожарна безопасност (ПБ),**

НАРЕЖДАМ:

1. На инж. Цветан Ангелов Керефейски – Специалист, ЗБУР да организира и осъществява контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ в РЗ ПГХ Чирен на „Булгартрансгаз“ ЕАД и да поддържа връзка с РСПБЗН.
2. Лицето е длъжно:
 - Да създаде досие с документи по ПБ за обекта съгласно чл. 8 от Наредба № 81213-647/01.10.2014 г.;
 - Да съхранява досието с документи по ПБ;
 - Да извършва проверка не по-малко два пъти годишно, с цел контрол относно спазването на документите осигуряващи ПБ;
 - При промяна на условията в пожарната обстановка или отговорниците по някои от издадените заповеди и инструкции, регламентиращи ПБ да изготви предложение за актуализирането им;
 - При изменение на противопожарната обстановка в обекта да координира мероприятията за ПБ с РСПБЗН.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Пламен Филипов Петков - Ръководител регионално звено/ПГХ Чирен-Заместник, той и Началник, служба/КИП и А

Настоящата заповед отменя заповед № БТГ-ЕЧ-Зап.-141/05.12.2019 г.

Заповедта да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

ИНЖ. АНГЕЛ КОНС

Ръководител, РЗ ПГХ
„Булгартрансгаз“ ЕАД

ЗАПОВЕД

№ БТГ-ЕЧ-Зап.-35

ПГХ Чирен, 12.03.2021 г.

На основание чл.32, ал.2 и ал.3 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в изпълнение на чл. 9, ал. 2, т. 7 и чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.), съгласно Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност в „Булгартрансгаз“ ЕАД ЗБР/ППБ-31-БТГ-СКИ, и Заповед № БТГ-92-04-70/11.03.2021 г. на Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД относно **редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина,**

НАРЕЖДАМ:**1. На инж. Цветан Ангелов Керемейски на длъжност Специалист ЗБУР в РЗ ПГХ Чирен да извършва:**

1.1 Контрол на носими и возими пожарогасители, чрез извършване на периодични проверки при спазване на изискванията на БДС ISO 11602-2:2002, чл.21 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. Осъществяваният контрол се удостоверява в ОД-ВТ-108 от ЗБР/ППБ-31-БТГ-СКИ - Дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители на обект). Проверките се извършват при първоначалното поставяне на пожарогасителя в обекта, а впоследствие – на интервали от не повече от 30 дни. Пожарогасителите трябва да се проверяват по-често, когато обстоятелствата налагат това.

1.2 Контрол по техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители, извършващи се в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002.

1.3 Контрол по поддържането и обслужването на стационарна пожарогасителна инсталация с пiana ПГВС - 120, съгласно БДС EN 13565-2:2000.

1.4 Контрол по поддържането и обслужването на стационарна пожарогасителна инсталация с разпръсната струя вода, съгласно СД CEN/TS 14816:2008.

1.5 Контрол по поддържането на пожарните кранове в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията на БДС EN 671-3.

1.6 Контрол по поддържането и обслужването на стационарна пожарогасителна инсталация с прах, съгласно БДС EN 12416-2:2001.

2. На инж. Георги Горанов Иванов на длъжност Ръководител/Началник служба/Информационни и телекомуникационни системи в РЗ ПГХ Чирен да извършва:

2.1. Контрол по поддръжката на ПИС, съгласно СД CEN/TS 54-14:2007.

Дейностите по поддържането и обслужването визирани в **т.1** и **т.2** се извършват от отговорното по заповедта лице и/или съвместно с търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР.

Всички противопожарни уреди и съоръжения - пожарогасители от всички видове, пожарни хидранти, вътрешни пожарни кранове комплектувани с шлангове и струйници, външни противопожарни табла с уредите в тях да се използват само по предназначение, в случаи на запалвания и пожари. Всички работници и служители са длъжни да опазват от повреди и кражби тези съоръжения и да знаят да работят с тях, за което в началото на всяка година се провежда инструктаж.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Пламен Филипов Петков - Ръководител, РЗ ПГХ Чирен – Заместник, той и Началник, служба/КИП и А

Настоящата заповед отменя заповед № БТГ-ЕЧ-Зап.-5/12.01.2021 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на отговорните лица за сведение и изпълнение.

ИНЖ. АНГЕЛ КОНОВ

*Ръководител, РЗ ПГХ Чирен
„Булгартрансгаз“ ЕАД*

ЗАПОВЕД№ *БТГ-04-143-14*гр. *София*, *28.10* 202*1* г.

На основание чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Устава на "Булгартрансгаз" ЕАД и в изпълнение изискванията на чл. 9 ал. (2), т. 8 **периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали** от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министъра на вътрешните работи и Министъра на инвестиционното проектиране, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.,

НАРЕЖДАМ:

1. Почистване на строителните конструкции, на електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от пожароопасни прахове и други горими материали се извършва периодично, но не по-малко от два пъти в една календарна година.
2. След извършване на строително-монтажни работи, задължително се извършва почистване на строителните конструкции, на електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от пожароопасни прахове и други горими материали.

При неспазване на заповедта ще бъдат налагани дисциплинарни наказания по смисъла на Кодекса на труда.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители на "Булгартрансгаз" ЕАД, както и охранителите от фирмите, охраняващи обектите на дружеството.

Контрол по изпълнението възлагам на Ръководител отдел "Сигурност на критичната инфраструктура", Началник управление „Административно“, ръководителите на регионални звена и компресорни станции и Управител на УВЦ „Република“.

Настоящата Заповед отменя Заповед № БТГ -92-04-143/14. 08. 2015 г.

ВЛАДИМІ*Изпълнител
на "Булга*



БУЛГАРТРАНСГАЗ

ЛИСТ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ № 1/ 25.02.2021 г.

Лице, извършило съгласуването: [име и фамилия, длъжност, ЦУ/ регионално звено]	Светозар Захариев - Специалист ППЗ и ЗКИ, ЦУ, отдел "СКИ"
Подпис на лицето: (приложимо е само когато се представя заедно със съгласувания документ на хартиен носител)	
Предмет на съгласуването:	<input type="checkbox"/> проект на новосъздаден документ <input checked="" type="checkbox"/> изменения в съществуващ документ
Вид на документа:	Планове и програми
Идентифициращи данни за документа: [моля, отбележете всички или някои от следните идентификации, в зависимост от случая: - индекс за проследимост на документа, - наименование на документа/ записа, - актуална действаща версия и дата на последна актуализация, дата на записа, - номер на версията на предложения проект, съдържащ изменения]	31-ЗБР-ППБ-31-БТГ-СКИ Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност. v2
Данни за съгласуването: [дата и час на изходящото съобщение, изпратено по електронна поща за съгласуване на документа]	22. 02. 2021 г./15, 53 часа
Ръководители, до които е изпратен проекта/измененията в документа за съгласуване: [име и фамилия на ръководителите]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
Ръководители, потвърдили проекта/измененията в документа: [име и фамилия на ръководителите, които са потвърдили с електронно съобщение]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
Ръководители, които не са потвърдили проекта/ измененията в документа: [име и фамилия на ръководителите]	-
Дата на съгласуване: [дата, на която е получено последното входящо електронно съобщение за потвърждение]	25. 02. 2021 г.
Особени мнения и забележки: [име и фамилия на ръководителите, изразили особено мнение и направили забележки]	Актуализация поради промяна на персонала
[кратко описание на аргументите за особеното мнение или забележките; коментари и пояснения по забележките]	-
Статус:	<input checked="" type="checkbox"/> Проектът на документа е окончателен!

ОД-БТ-069, v04

Забележка относно № на листа за съгласуване:

- № листа за съгласуване е пореден за документа, който се съгласува – приложимо само за определени документи;
- Попълва се от МСУ, след получаване от ръководителя, изпълнил процедурата по съгласуване;
- Когато не е приложимо (например, съгласуване на записи), лицето, попълващо листа, поставя знак „-“ вместо номер, но винаги попълва дата!

ЗАПОВЕД№ БТГ-92-04-144-59гр. София, 08.08 2022 г.

На основание чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Устава на "Булгартрансгаз" ЕАД и в изпълнение изискванията на чл. 9 ал. (2), т. 9 **редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво** от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министъра на вътрешните работи и Министъра на инвестиционното проектиране, обн., ДВ, бр. 89 от 28. 10. 2014 г.,

НАРЕЖДАМ:

1. Ползването на отоплителни уреди и печки на твърдо гориво на територията на всички сгради и обекти на "Булгартрансгаз" ЕАД с административно, технологично, спомагателно и обслужващо предназначение е забранено.
2. Горимите отпадъци своевременно да се събират на пожаробезопасни места и незабавно да бъдат отстранявани от територията на "Булгартрансгаз" ЕАД.
3. Паленето на отпадъци на територията на обектите е забранено.

При неспазване на заповедта ще бъдат налагани дисциплинарни наказания по смисъла на Кодекса на труда.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители на "Булгартрансгаз" ЕАД, както и охранителите от фирмите, охраняващи обектите на дружеството.

Контрол по изпълнението възлагам на Ръководител отдел "Сигурност на критичната инфраструктура", Началник управление "Административно", ръководителите на регионални звена и компресорни станции и Управител на УВЦ "Република".

Настоящата Заповед отменя Заповед № БТГ -92-04-144/14. 08. 2015 г.

ВЛАДИМИР

Изпълнителе
на "Булгартр.



БУЛГАРТРАНСГАЗ

ЛИСТ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ № 1/ 25.02.2021 г.

Лице, извършило съгласуването: [име и фамилия, длъжност, ЦУ/ регионално звено]	Светозар Захариев - Специалист ППЗ и
Подпис на лицето: (приложимо е само когато се представя заедно със съгласувания документ на хартиен носител)	
Предмет на съгласуването:	<input type="checkbox"/> проект на новосъздаден документ <input checked="" type="checkbox"/> изменения в съществуващ документ
Вид на документа:	Планове и програми
Идентифициращи данни за документа: [моля, отбележете всички или някои от следните идентификации, в зависимост от случая: - индекс за проследимост на документа, - наименование на документа/ записва, - актуална действаща версия и дата на последна актуализация, дата на записва, - номер на версията на предложени проект, съдържащ изменения]	31-ЗБР-ППБ-31-БТГ-СКИ Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност. v2
Данни за съгласуването: [дата и час на изходящото съобщение, изпратено по електронна поща за съгласуване на документа]	22. 02. 2021 г./15, 53 часа
Ръководители, до които е изпратен проекта/измененията в документа за съгласуване: [име и фамилия на ръководителите]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
Ръководители, потвърдили проекта/измененията в документа: [име и фамилия на ръководителите, които са потвърдили с електронно съобщение]	Чавдар Димитров, Елена Иванова, Ганчо Ганчев, Константин Бонев.
Ръководители, които не са потвърдили проекта/ измененията в документа: [име и фамилия на ръководителите]	-
Дата на съгласуване: [дата, на която е получено последното входящо електронно съобщение за потвърждение]	25. 02. 2021 г.
Особени мнения и забележки: [име и фамилия на ръководителите, изразили особено мнение и направили забележки]	Актуализация поради промяна на персонала
[кратко описание на аргументите за особеното мнение или забележките; коментари и пояснения по забележките]	-
Статус:	<input checked="" type="checkbox"/> Проектът на документа е окончателен!

ОД-БТ-069, v04

Забележка относно № на листа за съгласуване:

- № листа за съгласуване е пореден за документа, който се съгласува – приложимо само за определени документи;
- Попълва се от МСУ, след получаване от ръководителя, изпълнил процедурата по съгласуване;
- Когато не е приложимо (например, съгласуване на записи), лицето, попълващо листа, поставя знак „-“ вместо номер, но винаги попълва дата!