

Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

Министерство на околната среда и водите

Вх. № 0300-67 М

София 28.05. 2025 г.

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от „ГЪЛЪБОВО-ЕЛ 3“ ЕООД, ЕИК: 206882628

(име, адрес и телефон за контакт)

Обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр. Гълъбово – 6280, ул. „Лозенец“ № 7

(седалище)

Пълен пощенски адрес:

Обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр. Гълъбово – 6280, ул. „Лозенец“ № 7

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): +359 895 557 514, [rsalchev@yahoo.com](mailto:rsalchev@yahoo.com), факс не се ползва

Управители на фирмата възложител:

Хайри Хутев

Станимир Митев

Лице за контакти Розалин Салчев, Упълномощен представител на „Гълъбово-ЕЛ 3“ ЕООД, тел: +359 895 557 514, e-mail: [rsalchev@yahoo.com](mailto:rsalchev@yahoo.com)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

*“Изграждане на нова повишаваща подстанция 33/220 kV в поземлен имот с идентификатор 18280.193.11, област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, м. Янково кладенче и изграждане на нов присъединителен електропровод 220 kV от*

*повишаващата подстанция 33/220 kV в ПИ 18280.193.11, до подстанция 400/220/110 kV „Марица изток“, разположена в ПИ 59210.30.281, област Хасково, община Симеоновград, с. Пясъчево, м. „Дюза“*

Инвестиционното предложение е ново предложение, което самостоятелно попада в т. 3 буква „б“ – „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в Приложение № 1)“ от Приложение № 2 от ЗООС.

В обхвата на инвестиционното предложение са предвидени следните дейности:

- изграждане на повишаваща подстанция 33/220 kV в поземлен имот с идентификатор 18280.193.11, област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, м. Янково кладенче;
- изграждане на присъединителен електропровод 220 kV от ПИ 18280.193.11 до подстанция 400/220/110 kV „Марица изток“, разположена в ПИ 59210.30.281, обл. Хасково, община Симеоновград, с. Пясъчево, м. Дюза;
- Оборудване с електрически съоръжения на резервно поле № 14в открита разпределителна уредба (ОРУ) 220 kV на подстанция 400/220/110 kV „Марица изток“;

Предвидено е и изработването на два подробни устройствени плана (ПУП) за изграждането на присъединителен електропровод 220 kV от повишаваща подстанция 33/220 kV, разположена в ПИ 18280.193.11, м. Янково кладенче, землище на гр. Гълъбово, обл. Стара Загора до подстанция 400/220/110 kV „Марица изток“, разположена в ПИ 59210.30.281, област Хасково, община Симеоновград, с. Пясъчево, м. Дюза:

- подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасето на присъединителния електропровод в извън урбанизираните територии;
- подробен устройствен план – план схема (ПУП-план схема) за трасето на присъединителния електропровод в урбанизираните територии.

Предложението засяга територия, контролирана от две РИОСВ (РИОСВ-Стара Загора и РИОСВ-Хасково). На основание чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е министърът на околната среда и водите.

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)*

#### Прилагам:

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите – платежно нареждане.
3. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител - неприложимо.
4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) - един

екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител - неприложимо.

5. Други документи поясняващи инвестиционното предложение:

- 5.1. Предварителен договор с „ЕСО“ ЕАД - ПРД-ПР-220-3394/ 11.11.2024 г.;
- 5.2. Нотариален акт № 52/ 19.06.2024 г. – право на строеж;
- 5.3. Опорен план на трасето на присъединителния електропровод и координатен регистър;
- 5.4. Становище изх. № ЦУ-ЕСО-6544А14/ 16.12.2024 г. на ЕСО за присъединяването на обекта на „Гълъбово-ЕЛ 3“ ЕООД към електропреносната мрежа;
- 5.5. Проект на Подробен устройствен план – парцеларен план;
- 5.6. Подробен устройствен план – план схема;
- 5.7. Пълномощно на Розалин Салчев за упълномощен представител на „Гълъбово-ЕЛ 3“ ЕООД.

Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 28.05.2025 г.

Уведомител: .....

(подпис)

*Розалин Салчев*  
гр. Гълъбово

