



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

4.2.2026 г.

X ОВОС-173-6/04.02.2026

РЕГ. №

Signed by: SVETLANA IVANOVA KOEVA-RALEVA

ДО
Г-Н ИВАН АНДРЕЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
КОЗЛОДУЙ

На Ваши изх. № 4131/01.12.2025 г. и № 4516/23.12.2025 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нов електропровод 110 kV „Квант“ от ОРУ на БПС“ с възложител „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНДРЕЕВ,

Във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление за горечитираното инвестиционно предложение (ИП) с вх. № ОВОС-173/02.12.2025 г. по реда на чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което приемаме и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и допълнителна информация към него с вх. № ОВОС-173-2/29.12.2025 г., на основание чл. 6а, т. 1, буква „е“ от същата наредба и Заповед № РД-557/01.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите Ви уведомявам следното:

За инвестиционно предложение за „Изграждане на нов електропровод (ЕП) 110 kV от открита разпределителна уредба (ОРУ) до Брегова помпена станция (БПС)“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста от ЗООС, в рамките на която на основание чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) е извършена и оценка на съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежа Натура 2000. Процедурата е приключила с постановено Решение № 2-ПР/2024 г. на министъра на околната среда и водите.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 986 25 33



Въз основа на предоставената от възложителя информация, изменението на параметрите на ИП е възникнала поради получен отказ от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД след изготвяне на проекта, което е наложило препроектиране на трасето. Изменение на ИП за изграждане на въздушен електропровод (ЕП) 110 kV „Квант“ има за цел да осигури електрозахранване на брегова помпена станция (БПС) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД директно от открита разпределителна уредба 110 kV без да се преминава през други електрически уредби, както и при първоначалното проектиране, одобрено с Решение № 2-ПР/2024 на министъра на околната среда и водите.

БПС на този етап се захранва от три електропровода високо напрежение - два единични ЕП 220 kV „Атом“ и „Неутрон“, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, и един единичен ЕП 110 kV „Хърлец“, собственост на ЕСО ЕАД. Изменението на ИП предвижда новопроектиран път на трасе за изграждането на ЕП 110 kV „Квант“, за което е необходимо съществуващите ЕП 220 kV „Атом“ и „Неутрон“ и ЕП 110 kV „Хърлец“ да се реконструират по такъв начин, че, използвайки наличната инфраструктура и след като се направят връзки със съществуващите електропроводи, да се стигне до крайната цел - БПС да се захранва от три електропровода – ЕП 110 kV „Квант“, ЕП 220 kV „Неутрон“ и ЕП 220 kV „Атом“.

Предвижданията на новопроектираното трасе за ЕП 110 kV „Квант“ касаят използване на съществуваща инфраструктура на електропроводите и тяхното частично преместване, изграждане на връзки, реконструиране и използване на освободени от тях коридори, което ще намали значително обхвата на въздействие спрямо първоначалния проект на трасе, одобрен с постановено с цитираното решение на министъра на околната среда и водите. С изменението на ИП се предвижда съществуващите ЕП 220 kV „Атом“ и „Неутрон“ да се реконструират по такъв начин, че трасето на ЕП 110 kV „Квант“ ще използва частично съществуваща инфраструктура на ЕП 220 kV „Неутрон“, а ЕП „Неутрон“ - на ЕП 220 kV „Атом“. Изграждане на трасето за ЕП 110 kV „Квант“ с крайна точка БПС ще се присъедини в полето, в което текущо е присъединен ЕП 110 kV „Хърлец“.

Въз основа на предоставената документация е уточнено, че изменението на предвижданията на препроектираното трасе включват:

1. **Реконструкция на „Хърлец“** - предвижда демонтаж на подхода на ЕП „Хърлец“ към поле 110 kV в БПС – демонтаж на проводниците, мълниезащитното въже и арматура и изолаторни вериги в участъка от стълб № 36 на „Хърлец“ до стълб № 38 и до изводния портал включително. С тази реконструкция се осигурява трасе (коридор) за ЕП 110 kV „Квант“.

2. **ЕП „Квант“ включва** изграждане на стълбовна линия по трасето в участъка от ОРУ 110 kV на „АЕЦ Козлодуй“ до стълб № 8, като предвижданията са в обхвата на частта от съгласуваното с Решение № 2-ПР/2024 г. трасе на електропровод от 1-ви до 7-на ЕП „Неутрон“) трасето ще осигури връзка между ЕП „Квант“ и ЕП 220 kV „Неутрон“. След това трасето продължава по съществуващата стълбовна линия на ЕП 220 kV „Неутрон“ в участъка до стълб № 29 (по съществуваща номерация) и посредством стълбовна линия на мястото на освободен от ЕП „Хърлец“ участък, стига до поле 110 kV на БПС. Така описаният участък на трасе „Квант“ е с дължина 1557 метра, като в първоначалния проект, разгледан с Решение № 2-ПР/2024 г., дължината е била 7142 м., т.е. обхватът на трасето е намален.

3. **Реконструкция на съществуващ ЕП „Неутрон“** (освобождаващ трасето на ЕП „Квант“) ще използва освободения от ЕП 220 kV „Атом“ участък, като са предвидени две връзки - едната от съществуващия участък от ОРУ 220 kV на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД до стълб № 6 на ЕП „Неутрон“ прави първата връзка с дължина 220 метра чрез стълб №

„Атом“) с освободената линия на ЕП 220 kV „Атом“, която ще се използва до съществуващ стълб № 26. От стълб № 26 участък с дължина 196 метра ще осъществява втората връзка чрез стълб № 27 (новопроектиран в обхвата на съществуващо трасе на междустълбие № 25-26 на ЕП Атом“) до съществуващия изведен портал на ЕП „Неутрон“ в БПС.

еконструкцията на съществуващия ЕП „Атом“ (освобождаващ трасето на ЕП Неутрон) включва запазване на трасето в участъка от ОРУ 220 kV на АЕЦ „Козлодуй“ до стълб № 6, като след него до БПС ще се изгради ново трасе. Предвижданията за реконструкция на ЕП „Атом“ 220 kV са извън обхвата на настоящото ИП, за което дружеството е заявило, че ще подаде ново уведомление за ИП, затова предвижданията за ново изграждане на трасе на ЕП 220 kV „Атом“, включени в обхвата на внесеното уведомление, не са взети предвид

Осъществяването на предложението не е свързано с изграждане на нова техническа инфраструктура. Новопроектираните връзки и стълбовни линии по трасето са частично разгледани в обхвата на частта от съгласуваното с Решение № 2-ПР/2024 г. трасе или са в обхвата на съществуващи трасета на ЕП „Атом“ и ЕП „Неутрон“. След реконструкция на обектите съществуващите стълбове и обекти ще се преномерират и преименуват.

Възложителят заявява, че при реализирането на ИП няма да се използва взрив, не се засягат обекти подлежащи на здравна защита, нито територии за опазване на културното наследство. В непосредствена близост до сервитута на ЕП няма жилищни зони и територии с жилищни сгради, върху чиито жители реализацията на ИП би могло да окаже отрицателно въздействие. Характерът на ИП не предполага възникване на трансгранично въздействие и не води до промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Предвид гореизложеното, както и факта, че трасето намалява дължината си от 7142 м на 1557 м., с така предвиденото изменение на ИП за изграждане на ЕП 110 kV „Квант“ (без да се вземат предвид предвижданията за изграждане на ново трасе на ЕП 220 kV „Атом“), няма основание заложените дейности за изменение спрямо вече одобреното с Решение № 2-ПР/2024 г. инвестиционно предложение, да доведат до значително отрицателно въздействие върху околната среда. В тази връзка, заложените дейности **не подлежат на процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС**. В тази връзка инвестиционното предложение попада **в обхвата на чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

От направената справка за местоположението на трасето новия електропровод 110 kV от ОРУ на БПС, предмет на стоящото ИП се установи, че то **не попада** в границите защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ), както и в защитени зони („Натура 2000“ места) съгласно ЗБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера на заявените дейности, времетраенето за реализиране на ИП, както и обстоятелството, че то се реализира извън защитените зони считам, че няма вероятност от пряко или косвено отрицателно въздействие върху тях и предмета на опазване в тях в резултат на унищожаване/увреждане или трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, а шумовите и антропогенните въздействия ще са временни и напълно обратими. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на нов електропровод 110 kV „Квант“ от ОРУ на БПС“ с възложител „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявеното и описано по-горе инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно МОСВ за промените.

4.2.2026 г.

X

ВИКТОР АТАНАСОВ
Заместник-министър
Signed by: VIKTOR HRISTOV ATANASOV