

Днес, 24.03.2025 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Реконструкция на въздушна линия (ВЛ) 220 kV „Дръзки“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД София, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С инвестиционното предложение се цели реконструкция на въздушна линия (ВЛ) 220 kV „Дръзки“ с габарит за нова ВЛ 400 kV чрез подмяна на съществуващите стълбове (стъпка в стъпка) със стомано-решетъчни стълбове, болтова конструкция с антикорозионна защита „горещо цинкуване“ за 400 kV. Основната ВЛ 220 kV „Дръзки“ е въведена в експлоатация през 1968 г. и представлява връзка между п/ст. „Добруджа“ и п/ст. „Варна“. По съществуващото трасе на електропровода са изправени 28 бр. стомано-решетъчни стълбове при дължина на електропровода 8,25 км.

От представената информация в уведомлението от ЕСО ЕАД, ВЛ 220 kV „Дръзки“ ще се реконструира за една тройка по три проводника на фаза проводници АСО-400 и две мълниезащитни въжета, тип OPGW и C-70, окачени на стомано-решетъчни, болтова конструкция с антикорозионна защита. Стълбовете ще бъдат изпълнени с типови фундаменти за плоско фундиране, категоризирани за здрава почва. Няма необходимост от изграждане на нови стълбове/фундаменти, отпадане/изместване на съществуващи стълбове.

Реконструкцията се налага поради влошено експлоатационно състояние, вследствие на амортизация на съоръжението, както и поради необходимостта от повишаване на капацитета и надеждността на преноса на електроенергия.

Трасето на въздушната линия преминава през землищата на следните населени места: с. Щипско, община Вълчи дол, с. Неофит Рилски, община Ветрино, гр. Суворово, община Суворово.

Реконструкция на въздушна линия (ВЛ) 220 kV „Дръзки“ с габарит за нова ВЛ 400 kV е проектирана по съществуващото трасе, в рамките на сервитута на съществуващата ВЛ.

Инвестиционното предложение представлява изменение на предложение по т. 3, буква „б“-„промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в Приложение № 1)“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). На основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С Решение № 713/12.10.2023 г. на Министерски съвет електропровод ВЛ 220 kV „Дръзки“ от п/ст. „Добруджа“ до п/ст. „Варна“ с трасе, преминаващо през територия на общините Суворово, Вълчи дол и Ветрино, област Варна, който ще бъде реконструиран за повишаване на номиналното му напрежение от 220 kV на 400 kV, е обявен за национален обект и за обект с национално значение.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е министърът на околната среда и водите на основание чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. за Черноморски район за басейново управление.

Съгласно становище на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) с вх. № ОВОС-23-10/13.03.2025 г. на МОСВ (изх. № 04-01-1652(A1)/13.03.2025 г.), което е предоставено за съобразяване, ИП е допустимо спрямо ПУРБ в Черноморски район 2022-2027 г., при спазване на посочените мерки от становището. ИП е допустимо спрямо ПУРН в Черноморски район 2022-2027 г. при спазване на посочените мерки и законови изисквания от становището.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение за „Реконструкция на ВЛ 220 kV „Дръзки“ с габарит за нова ВЛ 400 kV” подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка същото подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС).

При извършена проверка, относно местоположението на територията, предмет на ИП, се установи, че не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ), както и в границите на три защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР).

След анализ на представената информация за ИП и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата Наредба, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – Варна, БД „Черноморски район“, община Вълчи дол, кметство с. Шипско, община Ветрино, кметство с. Неофит рилски, община Суворово.

/отг. от МОСВ на 24.03.2025 г./