



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Дирекция „Национална служба за защита на природата“

Изх. № ОВОС-25/.....^{18.03.}.....2021 г.

ДО
Г-Н ПЕТР ХОЛАКОВСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ 159
ГР. СОФИЯ

Относно: *Инвестиционно предложение за „Ремонт на въздушна електропроводна линия СрН 20kV - ВЕЛ „Червена“ от П/ст „Левски“, находяща се в землищата на гр. Левски, с. Градище, с. Варана, с. Козар Белене, общ. Левски, обл. Плевен и с. Червена, с. Овча Могила, общ. Свищов, обл. Велико Търново, с възложител „ЧЕЗ Разпределение България“ АД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОЛАКОВСКИ,

Във връзка с постъпило с вх. № ОВОС-25/01.03.2021 г. на МОСВ уведомление от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, което приемаме и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) за горещитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 1, буква „а“ от същата наредба и Заповед № РД-1003/16.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомяваме следното:*

Инвестиционното предложение за „Ремонт на въздушна електропроводна линия СрН 20kV - ВЕЛ „Червена“ от П/ст „Левски“, находяща се в землищата на гр. Левски, с. Градище, с. Варана, с. Козар Белене, общ. Левски, обл. Плевен и с. Червена, с. Овча Могила, общ. Свищов, обл. Велико Търново попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация ИП предвижда ремонт на съществуваща въздушна електропроводна линия СрН 20kV - ВЕЛ „Червена“ от П/ст „Левски“, преминаваща през землищата на гр. Левски, с. Градище, с. Варана, с. Козар Белене, общ. Левски, обл. Плевен и с. Червена, с. Овча Могила, общ. Свищов, обл. Велико Търново. Ремонтът ще се осъществи по съществуващо трасе, като за целта ще се подменят съществуващите стълбове със стандартни стоманобетонни и стоманорешетъчни стълбове, ще се монтират нови заземители с дължина 1,5м. Новите стоманобетонни и стоманорешетъчни стълбове се изправят чрез фундиране с бетон в изкоп с размери съответно 1.6/0.7/0.7м за стоманобетонните стълбове и изкоп с размери 1.8x1.8x2.0м за стоманорешетъчните стълбове като изкопите се позиционират на съществуващите фундаменти, без да се променя местоположението на трасето.

Изкопите ще се извършват със земекопна техника или ръчно, без да се използват взривни работи. Стълбовете ще се изправят с автокран. Заземителите са изработени от



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6158, Факс: +359(2) 940 61 27



стоманен поцинкован L профил 63/63/5мм и са с дължина 1,5м. – ще се монтират се чрез директно забиване в почвата. Новия проводник ще се окачва на стълбовете посредством стандартна кабелна арматура. По стълбовната линия ще бъде монтиран проводник 20kV - тип АС-95, който да замени съществуващия към момента проводник

Целта на ИП е да осигури непрекъснато и безаварийно подаване на ел. енергия към потребителите, осигуряване на нормално електрозахранване на съществуващи абонати на дружеството. Към момента захранването на абонатите се извършва от ВЕЛ 20kV „Червена“ извод от П/ст „Левски“ като ел. провода е амортизиран и не позволява да бъде предоставена услуга за нормално подаване на качествена електроенергия.

При извършена проверка, относно местоположението на територията, предмет на ИП, се установи, че не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, но частично попада в границите на защитена зона “Натура 2000 място”, по смисъла на Закона биологичното разнообразие (ЗБР) - BG0000239 „Обнова Караман дол“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр.21/2007 г.)

Дейностите, предвидени в ИП не попадат в Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същите не представляват разширение или изменение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, съответно няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от ОВОС.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема, характера и времетраенето** на предвидените в ИП дейности, както и че реализирането им не предполагат увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете в обхвата на ИП, както и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че за така заявеното ИП за „Ремонт на въздушна електропроводна линия СрН 20kV - ВЕЛ „Червена“ от П/ст „Левски“, *находяща се в землищата на гр. Левски, с. Градище, с. Варана, с. Козар Белене, общ. Левски, обл. Плевен и с. Червена, с. Овча Могила, общ. Свищов, обл. Велико Търново, преценката* на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

Обръщаме Ви внимание, че предвидените дейности ще се изпълняват в границите на защитена зона (Натура 2000 място), за което се прилагат разпоредбите на ЗБР.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

МИРОСЛАВ КАЛУГЕРОВ

Директор на дирекция НСЗП