



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 Unverified

X ОВОС-25-2/26.03.2026

РЕГ. №

Signed by: MINISTERSTVO NA OKOLNATA SREDA I VODITE

ДО
Г-Н ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
ГР. КОЗЛОДУЙ

На Ваш вх. № ОВОС-25/19.02.2026 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на помещение „Лаборатория по радиационна защита“ в архив на Учебно – тренировъчен център (УТЦ)“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНДРЕЕВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ОВОС-25/19.02.2026 г., което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп.) за горечитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 1 от същата наредба и Заповед № РД - 557/01.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

ИП „Преустройство на помещение „Лаборатория по радиационна защита“ в архив на Учебно – тренировъчен център (УТЦ)“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Целта на ИП е да осигури подходящи условия за правилно съхранение (архивиране) на оригинали на документи, създадени в Дирекция „Персонал и Учебно тренировъчен център“ (ПиУТЦ), при спазване на изискванията на Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и другите приложими нормативни актове.

ИП ще се изпълнява на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, в имот с идентификатор 77548.189.218, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, съгласно Акт №152/22.03.2001 г. за държавна собственост (частна).

Ще се извърши реконструкция и преустройство на помещение „Лаборатория за радиационна защита“ и спомагателно помещение към нея, в архив на УТЦ, за разполагане на специализирани шкаfoве за съхранение на документи и привеждането му във вид, отговарящ



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс:+359(2) 986 25 33



на действащите норми за сграда с предназначение - архив без постоянно работно място. Помещенията, предвидени за преустройство в архив се намират на първи етаж в съществуваща сграда УТЦ и са със застроена площ 68,21 m².

ИП предвижда:

- да се обособи помещение за архив за разполагане и монтаж на мобилна архивна система при максимално оползотворяване на пространството с подвижни архивни шкафове;
- да се обособи работен кът с достатъчна площ за разполагане на компютърна и офис техника, необходима за функционирането на архива;
- да се запази съществуващия вход/изход на помещението.

Помещенията ще се реконструират така, че да отговарят на всички изисквания за съхранение на документацията и нейното класифициране, като се спазят всички изисквания за вентилация, климатизация, пожароизвестяване, електрически инсталации и съоръжения и др.

Достъпът до основното помещение е директно от входа на сградата, посредством общо входно преддверие, където е разположено и Табло ТСО1, осигуряващо електрозахранване на цялата сграда УТЦ, в това число и на помещения, предмет на ИП.

ИП предвижда работното осветление да е с осветителни LED тела с дълъг живот на светене - 50 000 ч., IP20 и цвятова температура > 4500K. За архивните помещения се предвиждат осветителни LED панели LEDVANCE/OSRAM за вграждане, с мощност 43W, монтирани в окачен таван. Осветителната инсталация ще бъде изпълнена с кабел NYU - FR 3x1.5mm (силов кабел, безхалогенен, неразпространяващ горене), положен по стоманена конструкция на окачен таван.

Контактите за временното работно място ще бъдат монтирани скрито в предвидена за това конзола. Отклоненията за всеки контакт/ключ ще бъдат изтеглени в гофрирана тръба ф20 LPFLEX (клас А1 - F), положена закрито под мазилка. До работно място и зоната за копирна техника в основното помещение ще бъдат изтеглени комуникационни кабели UTP. Инсталацията ще се полага скрито.

За отопление и охлаждане на обособените архивни помещения, ще се използват съществуващите индивидуални климатични инсталации с инверторни термopомпени машини за високостенен монтаж, които покриват изцяло охладителния и отоплителния товар на помещенията. С помощта на тези инсталации ще се поддържат необходимите параметри на вътрешния въздух. Климатичните апарати ще работят в режим отопление и охлаждане.

Ще се демонтират съществуващите конвекторни тела, които работят с топлоносител вода, съгласно чл. 21 от наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински институции, не се допуска преминаването на канализационни, топлопроводни и газоотоплителни пътища.

За архива се предвижда подмяна на съществуващите врати със самозатварящи се противопожарни врати, EI 60.

При изпълнение на дейностите по реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда изграждането на нова пътна инфраструктура. Няма да се ползва взрив. Не се предвиждат изкопни работи.

По време на строителството ще се използват строителни материали (кабели, гофрирана тръба, контакти, ключове, латекс, шпакловъчна смес, стоманени елементи и др.). За експлоатацията на ИП няма да се ползват природни ресурси и не се предвижда водовземане за питейни, промишлени или други нужди. Не се очаква емитиране на вещества при строителството и от експлоатацията, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води. По време на строителството не се очаква образуването на емисии на вредни вещества. Отпадъци от строителни дейности в периода на строителството – дребни строителни отпадъци. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни дейности ще се извършва от Изпълнителя на строежа въз основа на писмен договор с Възложителя в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и плана за управление на отпадъците по чл.11 ал. 1 от ЗУО (ако се изисква

съгласно действащата наредба) и вътрешните документи на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. ИП не води до генериране на допълнителни количества отпадъчни води. Не се предвижда работа и съхраняване на опасни химически вещества след реализиране на инвестиционното предложение.

Така предвидените дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Не намираме основание ИП да се счита за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗООС, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като: не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, на водопроводни и канализационни съоръжения; не се предвижда използване на взрив; не се налага генериране на отпадъчни води; не се предвижда съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Предвид гореизложеното, няма основание да се изисква провеждане на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от ОВОС.

След извършена проверка се установи, че ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидените в обхвата на проекта дейности, считам, че същия **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони**, предвид следното: ИП е свързано единствено с преустройство на съществуваща сграда в границите на площадката на АЕЦ „Козлодуй и няма да засегне каквито и да е защитени зони. Реализирането на ИП няма да доведе до трайно и необратимо отнемане на площи от местообитания или местообитания на видове, в т. ч. местообитания на птици. Предвид местоположението си дейностите, които ще бъдат реализирани няма вероятност да създадат трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща свободното придвижване на видове, предмет на опазване в зони или изолиране на отделни полигони от природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици. Отново предвид характера и времетраенето за изпълнение на дейностите не се очаква проектът да доведе до увреждане на природни местообитания, местообитания на видове и популации на видове, вкл. птици, което да предизвика промяна в структурата и функциите на същите. Не се очаква безпокойство и трайно прогонване на видове. Проектът не предполага генериране на емисии и отпадъци, които да доведат до влошаване в състоянието на местообитания и видове. Характерът на проектът не създава предпоставки за нарушаване на целостта и целите на защитените зони, както и нарушаване на кохерентността със съседните защитени зони. Във връзка с изложеното, както и предвид характера и местоположението на проекта, не се очаква възникване на отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Преустройство на помещение „Лаборатория по радиационна защита“ в архив на Учебно – тренировъчен център (УТЦ)“, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявеното ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно МОСВ за промените.

26.3.2026 г.

X

МАЛИНА КРУМОВА
Заместник-министър
Signed by: MALINA VALENTINOVA KROUMOVA