



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

15.12.2025 г.

X ОВОС-53-12/ 15.12.2025

РЕГ. №

Signed by: VIOLETA VENTISLAVOVA VASILEVA-MARTINOVA

ДО
Г-Н ИВАН АНДРЕЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
3321 ГР. КОЗЛОДУЙ

На Ваш изх. № 4149/02.12.2025 г.

**КОПИЕ:
РИОСВ-ВРАЦА**

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Монтаж на високоволтова комутационна апаратура в Открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНДРЕЕВ,

Във връзка с постъпило с вх. № ОВОС-53-10/04.12.2025 г. на министерство на околната среда и водите (МОСВ) писмо от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.)* за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 1, буква „е“ от същата наредба и Заповед № РД-557/01.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение (ИП) за „Монтаж на високоволтова комутационна апаратура в Открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За инвестиционно предложение за „Доставка, проектиране и монтаж на високоволтова комутационна апаратура в Открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV“, по реда на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за*



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс:+359(2) 986 25 33



съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), е постановено писмо с изх. № ОВОС-53-5/07.10.2024 г. на министъра на околната среда и водите. Последствие за настъпила промяна в параметрите на инвестиционното предложение е постановено писмо с изх. № ОВОС-53-9/21.07.2025 г. отново по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Представената, с вх. № ОВОС-53-10/04.12.2025 г. в МОСВ, информация касае настъпила промяна по време на изпълнение на строително-монтажните работи на строежа на високоволтова комутационна апаратура в ОРУ 110 kV. Промяната е във връзка с необходимост от допълнително конструктивно укрепване с профили UPN120 на стоманените колони, върху които се монтират кил линейни разединители. Чрез укрепването се свързват колоните на отделните фази за съвместна конструктивна работа. Изменението се отнася за полета 1,2,6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 18 от ОРУ 110 kV, в които ще се монтират кил линейните разединители.

Настъпилата промяна е изменение във вида на конструктивния елемент и не може самостоятелно да бъде отнесена към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Не намираме основание промяната да се счита за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗООС, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, предвид гореизложеното, поради което **не подлежат на регламентираните с глава шеста, раздел трети от ЗООС, процедури по оценка на въздействието върху околната среда.**

Територията, на която ще се изпълнява предложението се ситиуира на територията ОРУ 110 kV, на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, в имот с идентификатор 77548.189.218, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

При извършена проверка, относно местоположението на имота, предмет на инвестиционното предложение се установи, че не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема, характера и времетраенето** на предвидената промяна в инвестиционното предложение, както и че при реализирането ѝ не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, както и че при наличие на шумови и антропогенни въздействия същите ще бъдат временни и обратими считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявената промяна в параметрите на ИП за „Монтаж на високоволтова комутационна апаратура в Открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретно заявената промяна в инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

15.12.2025 г.

X

ВИКТОР АТАНАСОВ

Заместник-министър

Signed by: VIKTOR HRISTOV ATANASOV