



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

21.7.2025 г.

X ОВОС-53-9/21.07.2025

РЕГ. №

Signed by: NIKOLAY YORDANOV PAPALIGOV

ДО
Г-Н ИВАН АНДРЕЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
3321 ГР. КОЗЛОДУЙ

На Ваш изх. № 2411/10.07.2025 г.

**КОПИЕ:
РИОСВ-ВРАЦА**

Относно: *Промяна в параметрите на инвестиционно предложение (ИП) за „Доставка, проектиране и монтаж на високоволтова комутационна апаратура в Открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV“, с възложител „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНДРЕЕВ,

Във връзка с постъпило с вх. № ОВОС-53-6/14.07.2025 г. на МОСВ писмо от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/ 2007г., изм. и доп.)* за горесцитираната промяна в инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 1, буква „е“ от същата наредба и Заповед № РД - 557/01.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

Промяната в параметрите на инвестиционното предложение (ИП) за „Доставка, проектиране и монтаж на високоволтова комутационна апаратура в Открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс:+359(2) 986 25 33



За ИП „Доставка, проектиране и монтаж на високоволтова комутационна апаратура в Открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV“ с писмо с изх. № ОВОС-53-5/07.10.2024 г. МОСВ изразява становище, че за заявените параметри не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Глава втора от Наредба за ОС.

Съгласно изложената информация, високоволтовата комутационна апаратура в ОРУ 100 kV е морално остаряла и физически амортизирана, поради което поддръжката и ремонтът ѝ са затруднени. В обхвата на инвестиционно предложение за „Доставка, проектиране и монтаж на високоволтова комутационна апаратура в ОРУ 110kV“ е настъпила промяна, изразяваща се в монтиране на 2 броя нови Щит за постоянен ток (ЩПТ). Предмет на ИП е подмяна на старите разединители и прекъсвачи, както и подмяна на съществуващите Местни шкафове за управление (МШУ) в 15 бр. полета в ОРУ 110 kV. Новите мощности прекъсвачи и разединители изискват оперативно захранване 220V DC за: Вериги за управление на разединителите; Вериги за блокировка на разединителите; Вериги за сигнализация за положение на разединители и прекъсвачи; Захранване на приводите на разединителите; Захранване на приводите на прекъсвачите.

Основните дейности, които се предвиждат с монтирането на новите ЩПТ, са свързани с:

- монтаж на трипозиционен силов превключвател;
- оформяне на изводи за захранване на всички МШУ през двуполусни автомати;
- монтаж на нови прекъсвачи и разединители;
- монтаж на нови шкафове;
- изграждане на нов стоманобетонен фундамент.

С цел увеличаване на надеждността при захранване с оперативно напрежение 220 V DC на съоръженията в ОРУ 110 kV, ще се проектира нова схема за захранване. Новите ЩПТ ЕЕ27/110, ЕЕ28/110 ще се монтират на открито в полета, съответно:

- в поле П1/110 се монтира нов шкаф ЩПТ ЕЕ27/110;
- в поле П2/110 се монтира нов шкаф ЩПТ ЕЕ28/110.

Предвижда се запазване на съществуващите изводи от ЕЕ07 и ЕЕ08, като кабелите от МШУ1/110 и МШУ2/110 ще се пренасочват съответно към ЩПТ ЕЕ27/110 и ЕЕ28/110. Новите ЩПТ ЕЕ27/110 и ЩПТ ЕЕ28/110, които се предвиждат да бъдат еднотипни метални табла, изработени от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, с размери 1800/900/600 мм, ще се монтират на мястото на съществуващите кабелни канали върху нов стоманобетонен фундамент.

Предвижда се при реализиране на предложението да се използват в максимална степен съществуващите кабели.

Съгласно представената информация няма необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура и не се предвижда да се използва взрив. Не се налага водовземане/ ползване на повърхностни и подземни води.

Възложителят е посочил, че ИП е в съответствие с одобрения ПУП-ПРЗ на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Територията, на която ще се изпълнява предложението се ситуираща на територията ОРУ 110 kV, на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, в имот с идентификатор 77548.189.218, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Няма данни за засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство.

В процеса на работа не се очаква емитиране на опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

По време на строителството не се очаква образуването на емисии на вредни вещества.

Не се предвижда работа и съхраняване на опасни химически вещества след реализиране на предвидените дейности.

Така предвидените дейности - за изграждане на нов фундамент, монтаж на нови разединители и прекъсвачи, монтиране на нови шкафове, които ще се извършват на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Не намираме основание предложените дейности да се считат за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗООС, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, предвид гореизложеното, поради което **не подлежат на регламентираните с глава шеста, раздел трети от ЗООС, процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от ОВОС.**

При извършена проверка, относно местоположението на имота, предмет на инвестиционното предложение се установи, че не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема, характера и времетраенето** на предвидената промяна в инвестиционното предложение, както и че при реализирането ѝ не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, както и че при наличие на шумови и антропогенни въздействия същите ще бъдат временни и обратими считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че за така *заявената промяна в параметрите на инвестиционното предложение (ИП) за „Доставка, проектиране и монтаж на високоволтова комутационна апаратура в Открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV“* **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретно заявената промяна в инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

21.7.2025 г.

X

ВИКТОР АТАНАСОВ
Заместник-министър
Signed by: VIKTOR HRISTOV ATANASOV