



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-31-4/ОВОС-32-3 /23.08.2024 г.

ДО
Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
ГР. КОЗЛОДУЙ
ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
ОБЛАСТ ВРАЦА


На Ваш изх. № 990 и /14.03.2024 г.

Относно: *Инвестиционни предложения на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за 2024 г. за „Преустройство на част от гаражните клетки на Автобаза 1 в офис помещения“ и „Осигуряване на независимо от Специализирано поделение “Извеждане от експлоатация” 1-4, обезпечаване на вода за противопожарни нужди на територията на АЕЦ „Козлодуй“ (ОРУ, БК-2, ЦУА и Административна сграда), както и за технологични нужди на ХОГ от ППС-2“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Във връзка с постъпили уведомления в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) с вх. № ОВОС-31 и ОВОС-32 от 15.03.2024 г. от АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, които приемаме и като уведомления по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), за горесцитираните инвестиционни предложения, на основание чл. 6а, т. 1, буква „е“ от същата наредба и Заповед № РД-557/01.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

Инвестиционните предложения „Преустройство на част от гаражните клетки на Автобаза 1 в офис помещения“ и „Осигуряване на независимо от Специализирано поделение “Извеждане от експлоатация” 1-4, обезпечаване на вода за противопожарни нужди на територията на АЕЦ „Козлодуй“ (ОРУ, БК-2, ЦУА и Административна сграда),



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



както и за технологични нужди на ХОГ от ППС-2“ попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

1. Предмет на инвестиционното предложение (ИП) „Преустройство на част от гаражните клетки на Автобаза 1 в офис помещения“ е обособяване на нови помещения, като се извърши преустройство на част от гаражните клетки в сградата Автобаза 1 в офис помещения, с обособени самостоятелни външни подходи, напълно отделени от гаража.

Предвидено е нивото на пода да се повдигне частично с 35 см за преминаване на канализационните тръби. Дейностите ще се извършат в западната част на сградата на гараж (8 гаражни клетки) като ще се обособят 7 бр. работни помещения с 47 бр. работни места, кухненски бокс с 12 бр. места за хранене, 5 бр. складови помещения, сервизно помещение, 4 бр. тоалетни, коридор и помещение за ел. табло. Всички помещения са съществуващи и към момента се използват за складови площи. Не се предвижда намеса в съществуваща носеща конструкция на сградата.

За обособяване на новите помещения се предвижда да бъдат изпълнени следните видове строително-монтажни работи:

- изграждане на вътрешни тухлени зидове, със всички съпътстващи дейности – измазване, шпакловане, боядисване;
- изграждане на стоманобетонни пояси, укрепващи новите преградни стени; направа на стоманобетонни пояси и монтаж на закладни части и стоманена рамка, върху които да се монтира климатичното оборудване;
- в кухненския бокс, тоалетни, коридор, склад и сървърно помещение се предвижда задигане на подовата конструкция за преминаване на канализационните тръби.

Електрозахранването на помещенията ще се осъществява от съществуващото разпределително табло в сградата. За целите на преустройството се предвижда в помещенията да бъдат изградени изцяло нови електроинсталации. Съществуващото ВК захранване ще бъде запазено, като ще се подменят тръбните участъци преминаващи през преустройваните помещения. Обектът се водоснабдява посредством съществуваща абонатна станция. Отпадъчните води от сградата ще се заустват в съществуващата площадкова канализация посредством сградно канализационно отклонение. За поддържане на микроклимата в сървърното помещение се предвижда индустриална климатична система за охлаждане. В работните помещения се изпълнява приточно-смукателна вентилация чрез рекуператор и ел. секция за отопление.

При изпълнение на дейностите по реализация на ИП не се предвижда изграждане на нова инфраструктура. Не се предвиждат изкопни работи, както и използване на взрив. ИП не води до промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

По време на извършваните дейности по преустройството ще се използва вода от съществуващата абонатна станция на територията на Автобаза 1.

ИП не води до генериране на отпадъчни води. В процеса на работа не се очаква емитиране на опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

Не се предвижда работа и съхраняване на опасни химични вещества след реализацията на ИП.

По време на строителството не се очаква образуването на емисии на вредни вещества. По време на строителните дейности се очаква генериране на смесени строителни отпадъци, като третирането и транспортирането ще се извършва от изпълнителя на строежа въз основа на писмен договор с възложителя в съответствие с изискванията на *Закона за управление на отпадъците*.

2. За ИП „Осигуряване на независимо от Специализирано поделение “Извеждане от експлоатация“ 1-4, обезпечаване на вода за противопожарни нужди на

територията на АЕЦ „Козлодуй“ (ОРУ, БК-2, ЦУА и Административна сграда), както и за технологични нужди на ХОГ от ППС-2“:

С цел гарантиране подаването на необходимото количество вода към защитаваните обекти на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, за които е предвидено пожарогасене в нормални и аварийни режими на експлоатация, в следствие разделяне на инфраструктурата за пожаробитово водоснабдяване между АЕЦ „Козлодуй“ и ДП РАО (СП ИЕ), е необходимо да бъде осигурено независимо обезпечаване на вода за противопожарни нужди.

ИП предвижда изграждане на нов пожарен пръстен с използване на помпите в ППС-2, а връзката с ЦПС-1 ще бъде прекъсната чрез затваряне на съществуващи арматури и прекъсване на съществуващи тръбопроводни връзки. Предлага се изграждане на нови тръбопроводни трасета от полиетилен и стоманени спирално заварени тръби.

Полиетиленовите тръби ще се полагат в изкоп, безканално върху льосова възглавница, а при пресичане на вътрешноплощадкови пътища - в обсадна тръба, в изкоп; стоманените ще се полагат в новоизградени подземни стоманобетонени канали с капаци.

Трасето е на различни дълбочини в зависимост къде преминават. Ще се изградят и нови пожарни отклонения към съответните сгради, нови пожарни шахти (ППШ) с нова арматура и нови фасонни части в тях. Запазват се съществуващи ремонтнопригодни шахти, но с подмяна на арматурата и фасонните парчета в тях. Предвиждат се и нови надземни Пожарни хидранти (ПХ).

Изборът на трасе и местоположение на ППШ е съобразено със съществуващия пожарен водопровод.

При изпълнение на новото трасе, съществуващият пожарен водопровод частично ще бъде засегнат от новите дейности. Връзката в мястото на прекъсване ще се изпълни последна за съответния участък. Предвижда се през по-голяма част от времето за СМР съществуващият пръстен да работи, което няма да наруши подаването на вода за пожарни нужди в периода за изпълнение на новите дейности. След реализацията на ИП, ще се направи окончателно спиране на съществуващия пръстен.

Съществуващите тръбопроводи, които подлежат на подмяна са изработени от спиралопевни стоманени тръби с диаметри: Ø219x6; Ø159x4.5; Ø108x4; Ø89x3.5; Ø57x3.

Всички тръбопроводи които са изработени от въглеродна стомана ще се полагат в канали (корита), от полиетилен за налягане 1.6 МРа ще се полагат на подложка от уплътнена льосова почва 10 см и се покриват от пясъчна призма.

На някои места ще се наложи преминаване на тръбопроводните трасета през съществуващи технологични тунели. За да се премине през технологичния тунел ще се наложи преминаване от полиетиленов тръбопровод в стоманен тръбопровод, като ще се запази котата на преминаване на съществуващия тръбопровод.

Полагането на тръбопроводите е предвидено да бъде в изкоп на различна дълбочина. Дълбочината на изкопа ще бъде между 1.20 до 2.50 м.

При изпълнение на дейностите по реализиране на ИП не се предвижда изграждането на нова инфраструктура. Не се предвижда да се използва взрив.

ИП не води до промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

По време на строителството ще се използват строителни материали (бетон, стоманени елементи, кабели, метални конструкции, тръби и др.). Обектът се захранва с вода от съществуващите площадкови мрежи на площадката на „АЕЦ Козлодуй“.

В процеса на работа не се очаква емитиране на опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води. По време на строителството не се очаква образуването на емисии на вредни вещества.

Отпадъци от строителни дейности в периода на строителството ще бъдат смесени строителни отпадъци. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни дейности ще се извършва въз основа на писмен договор в съответствие с изискванията на

Закона за управление на отпадъците и Плана за управление на отпадъците и вътрешните документи на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

ИП не води до генериране на отпадъчни води.

Не се предвижда работа и съхраняване на опасни химически вещества след реализиране на ИП.

Така предвидените дейности за „Преустройство на част от гаражните клетки на Автобаза 1 в офис помещения“ и за „Осигуряване на независимо от Специализирано поделение “Извеждане от експлоатация“ 1-4, обезпечаване на вода за противопожарни нужди на територията на АЕЦ „Козлодуй“ (ОРУ, БК-2, ЦУА и Административна сграда), както и за технологични нужди на ХОГ от ППС-2“, които ще се изпълняват на площадката на „АЕЦ Козлодуй“, в имот с идентификатор 37798.189.218, **не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда** (ЗООС). Не намираме основание предложените дейности да се считат за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗООС, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, предвид което **не подлежат на процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.**

От извършената проверка по отношение на местоположението на ИП се установи, че имот с идентификатор 37798.189.218, землище на с. Хърлец, община Козлодуй не засяга защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0002009 „Златията“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите, изменена със Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн., ДВ, бр. 83/23.09.2008 г. и бр.10/05.02.2013 г.) и изм. и доп. със Заповед № РД-1039/03.11.2022 г. (обн., ДВ, бр. 89/08.11.2022 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените дейности, включени в обхвата на инвестиционните предложения, считам, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете в границите на площадката, както и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, не се очаква настоящите ИП да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия в съвкупност с процедираните в границите на зоната планове, програми и проекти/инвестиционни предложения. Считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони.**

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявените ИП „Преустройство на част от гаражните клетки на Автобаза 1 в офис помещения“ и за „Осигуряване на независимо от Специализирано поделение “Извеждане от експлоатация“ 1-4, обезпечаване на вода за противопожарни нужди на територията на АЕЦ „Козлодуй“ (ОРУ, БК-2, ЦУА и Административна сграда), както и за технологични нужди на ХОГ от ППС-2“, които ще се изпълняват на площадката на „АЕЦ Козлодуй“, в имот с идентификатор 3779“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася за така заявените ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

ВИКТОР АТАНАСОВ

Заместник министър на околната среда и водите