



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-39/07.05.2024 г.

ДО
Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
ГР. КОЗЛОДУЙ
ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Относно: Инвестиционно предложение за „Изграждане на 2 броя нови комплектни разпределителни уредби (КРУ) за захранване на консуматорите от Стол 2 и нови консуматори от Автотранспорт“, което е част от инвестиционната програма „Осигуряване на нова комплектна разпределителна уредба, необходима за захранване на консуматорите от Стол 2 и нови консуматори от Автотранспорт“ за 2024 г. на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Във връзка с постъпило с вх. № ОВОС-39/29.03.2024 г. на МОСВ уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, което приемаме и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/ 2007г., изм. и доп.)* за гореподаденото инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 1, буква „г“ от същата наредба и Заповед № РД - 557/01.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение за „Изграждане на 2 броя нови комплектни разпределителни уредби (КРУ) за захранване на консуматорите от Стол 2 и нови консуматори от Автотранспорт“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на 2 броя нови комплектни разпределителни уредби (КРУ), които да осигурят допълнителна мощност за захранване на Стол 2, Автотранспорт-2 и бъдещи консуматори, поради изчерпване възможностите на досегашните трансформатори. С новите КРУ ще се осигури както самостоятелно електрозахранване на консуматорите от Стол 2, така и мощност за бързоразядните станции в Автотранспорт-2 и допълнителен резерв по инсталиранията мощност за присъединяване на бъдещи консуматори.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 986 25 33



За целта ще се изградят 2 броя нови секции 0,4 kV, които ще бъдат захранени едностранино, с предвиден секционен прекъсвач между тях, посредством нови сухи трансформатори 6/0,4 kV (за осигуряване на работно електрозахранване на нови КРУ) с мощност 2000 kVA, в комплект с нови КРУ 0,4 kV. Ще се монтира ново електрическо табло, което ще бъде окомплектовано с 4 броя трипозиционни превключватели (2 броя за осигуряване двустранно захранване на табла и 2 броя - резерв). Предвижда се и осигуряване на нови захранвания на съществуващи табла в Стол 2.

В новите секции ще бъдат предвидени общо 3 извода за захранване на 3 броя зарядни станции за зареждане на електрически превозни средства (2x175 kW + 1x180 kW), като за целта ще се изтеглят нови кабели от площадка на Електропроизводство-2 (ЕП-2) до сграда Автотранспорт 2 в нови кабелни трасета (канали). Двете станции по 175 kW ще се захранват от отделни секции. В секциите ще бъдат предвидени и окомплектовани резервни изводи, с цел осигуряване на възможност за присъединяване на нови консуматори, които да използват заложената резервна мощност (20%) от захранващите трансформатори. Новите секции, табло и трансформатори ще бъдат сътуирани в отделна сграда, тип БКТП (Бетонен компактен трансформаторен пост) и/или сграда контейнерен тип. При необходимост, ще се изгради и фундамент за поставяне на БКТП и/или контейнера. В БКТП/контейнера ще бъдат предвидени отделни помещения за всеки един от силовите трансформатори. Захранването ще става с нови кабелни трасета, с приблизителна дължина на кабелите около 2000 метра за 6 kV и около 2400 метра за 0,4 kV. Част от новите кабелни трасета да бъдат положени в изкоп с дълбочина 80 см.

ИП е в съответствие с одобрения ПУП-ПРЗ за площадката на АЕЦ „Козлодуй“, влязъл в сила на 30.01.2019 г.

Така представени дейностите в ИП по изграждане на 2 броя нови комплектни разпределителни уредби не попадат самостоятелно в обхвата на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същите не представляват разширение или изменение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗООС. В тази връзка няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС.

Инвестиционно предложение ще се реализира, южно от оградата на Електропроизводство-2 (ЕП-2) и западно от сграда Стол-2 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, в имот №218, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, согласно Акт №152/22.03.2001 г. за собственост.

При извършената проверка, относно местоположението на територията, предмет на ИП се установи, че не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Нatura 2000 места) по смисъла на Закона биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположената защитена зона е BG0002009 „Златията“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 548/05.09.2008г., изменена със № РД – 69/28.01.2013г. (обн., ДВ, бр. 83/23.09.2008г. и бр.10/05.02.2013г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените в ИП дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и

антропогенни въздействия са временни и обратими считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявленото инвестиционно предложение за „*Изграждане на 2 броя нови комплектни разпределителни уредби (КРУ) за захранване на консуматорите от Стол 2 и нови консуматори от Автоматранспорт*“, което е част от инвестиционната програма „*Осигуряване на нова комплектна разпределителна уредба, необходима за захранване на консуматорите от Стол 2 и нови консуматори от Автоматранспорт*“ за 2024 г. на „*АЕЦ Козлодуй*“ ЕАД, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася за конкретното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно МОСВ за промените.

ВИКТОР АТАНАСОВ

Заместник-министр на околната среда и водите