



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-40-4/10.05.2024 г.

ДО
ИНЖ. АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН
ОПЕРАТОР“ ЕАД
БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 201
1618 ГР. СОФИЯ

На Ваш изх. № ЕСО-3328/21.03.2024 г.


Относно: *Инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Орловец“ с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦАЧЕВ,

Във връзка с постъпило уведомление в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) с вх. № ОВОС-40/29.03.2024 г. от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, което приемаме и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 1, буква „б“ от същата наредба и Заповед № РД-557/01.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Орловец“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Обект на ИП е „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Орловец“, чрез подмяна на съществуващите стълбове /стъпка в стъпка/, мълниезащитно въже и проводници с нови, стомано-решетъчни стълбове, болтова конструкция за две тройки фазови проводници, тип АСО-400 и едно мълниезащитно въже с вградени оптични влакна, тип OPGW. Стълбовете ще бъдат изпълнени с типови монолитни фундаменти за плоско фундиране. Конструкцията на съществуващите стълбове в настоящия работен проект, както и окачването на проводниците към тях не противоречат на мерките, заложен в „Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания /Бернска конвенция/“. В точките на окачване на носещите изолаторни вериги, в конзолите на стълба



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



на носещите стълбове, са предвидени типови устройства против кацане на птици. Тяхното предназначение е да не позволяват кацането и гнезденето на птици над носителните вериги. Изолацията на електропровода ще се изпълни с полимерни изолятори. Новото мълниеващитно въже с вградени оптични влакна ще бъде изградено от еднослоен стоманен алуминизиран проводник, в който има метална тръбичка с изтеглени в нея оптични влакна. За целия участък подлежащ на ремонт се предвижда активна защита от вибрации с виброгасители „Стокбридж“. Същите ще са четири резонансни.

Въздушна линия (ВЛ) 110 kV „Орловец“ осъществява връзката между п/ст „Полски Тръмбеш“ и п/ст „Борово“ с отклонение към п/ст „Латекс“. Изградена е и въведена в експлоатация през 1959 г. ВЛ 110 kV „Орловец“ и отклонението от стълб № 44 до п/ст „Латекс“ са проектирани по съществуващото трасе и в рамките на сервитута на съществуващата ВЛ. Сервитутът на ВЛ 110 kV „Орловец“ е съществуващ, съгласно §26 от Преходни и заключителни разпоредби от закона за енергетиката, а размерите са му определени съгласно Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти.

Предвидената реконструкция ще се извърши в границите на съществуващия сервитут на електропровода чрез подмяна на съществуващите стълбове /стъпка в стъпка/.

Трасето на ВЛ преминава през имоти в землищата на следните населени места:

- гр. Борово, община Борово, област Русе;
- гр. Бяла и с. Полско Косово, община Бяла, област Русе;
- с. Каранци, гр. Полски Тръмбеш, с. Раданово и с. Климентово, общ. Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Трасето на ВЛ 110 kV „Орловец“ започва от п/ст „Полски Тръмбеш“, като ВЛ излиза в югозападна посока, окачена на една и съща стълбовна линия с ВЛ 110 kV „Климентово“. При ст. №4 трасето чуши в посока изток-югоизток, а при ст. №7 – в посока североизток. На ст. №7 се осъществява и разделяне на двете ВЛ, след което всяка върви на самостоятелна стълбова линия. С няколко последователни чупки в посока север-североизток и изток-североизток трасето достига до ст. №19, като по този начин заобикаля Полски Тръмбеш от източната му страна. От ст. №19 ВЛ се насочва в североизточна посока, минава северозападно от с. Каранци, югоизточно от гр. Бяла и достига ст. №72, откъдето променя посоката си на изток-североизток и достига п/ст „Борово“. В междустълбие 1-2 ВЛ пресича електрифицирана ж. п. линия Петко Каравелово – Полски Тръмбеш, както и 3 бр. ВЛ 20 kV, а в междустълбие 7-8 – отново 3 бр. ВЛ 20 kV. В междустълбие 10-11 трасето пресича електрифицирана ж.п. линия Полски Тръмбеш – Бяла и 2 бр. общински пътища, а в междустълбие 11-12 – републикански път Е-85. В междустълбие 15-16 трасето пресича на 2 пъти общински път, а в междустълбие 18-19 – републикански път III-407 – Полски Тръмбеш – Каранци. В междустълбие 25-26 ВЛ пресича р. Янтра, а в междустълбие 52-53 на два пъти пресича общински път. В междустълбие 66-67 ВЛ преминава над републикански път II-51 – Бяла – Попово, а в междустълбие 71-72 пресича ВЛ 220 kV „Стрелец“ и републикански път III-501 – Бяла – Борово. Така описаното трасе достига до крайния стълб №85, където след като пресича ВЛ 20 kV достига изводния портал в п/ст „Борово“. Трасето на отклонението за подстанция „Латекс“ на ВЛ 110 kV „Орловец“ започва от стълб № 44, като посоката е на северозапад, като с лека чупка на ст. №10* променя посоката си в север-северозапад и достига крайния стълб №21* пред п/ст „Латекс“, където с чупка в западна посока влиза на изводния портал. В междустълбие 18*-19* трасето на ВЛ пресича р.Янтра, а в междустълбие 20*-21* - 2 бр. ВЛ 20 kV.

Дължината на ВЛ от п/ст „Полски Тръмбеш“ до п/ст „Борово“ е 21,89 km със средна надморската височина 108 m. Дължината на отклонението от стълб № 44 на ВЛ 110 kV „Орловец“ до п/ст „Латекс“ е 5,65 km, със средна надморска височина 71 m.

За демонтаж са 110 броя стълба, а ще бъдат монтирани нови 106 бр.

Така представените в уведомлението дейности не попадат самостоятелно в обхвата на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС). Същите не представляват разширение или изменение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗООС. В тази връзка **няма основание да се изисква провеждане на регламентирани в Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС.**

При извършена проверка относно местоположението на ИП „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Орловец“ се установи, че площите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но частично засягат защитена зона (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР - BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 62 и 63/2016 г.) изм. и доп. със Заповед № РД-1068/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 90/11.11.2022 г.).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал. 2 и ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че предвидените дейности са допустими спрямо режима на дейностите в защитената зона, определена със заповедта за обявяването ѝ, както и спрямо режимите на *Закона за водите* и утвърдените Планове за управление на речния басейн и на управление на риска от наводнения на Дунавски район за басейново управление при спазване на условията, посочени в приложеното писмо с изх. № ПУ-01-295(1)/24.04.2024 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените дейности в настоящото ИП считам, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони, предвид следното: реконструкцията ще се извърши в границите на съществуващия сервитут на електропровода чрез подмяна на съществуващите стълбове /стъпка в стъпка/, при което не се очаква засягане, увреждане или загуба на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра“. Предвид факта, че ИП е свързано с подмяна на съществуващите стълбове /стъпка в стъпка/ в съществуващия сервитут, няма вероятност да се създаде трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща свободното придвижване на видове, предмет на опазване в зоната или изолиране на отделни полигони от природни местообитания. Предвид малката площ, която се предвижда да бъде засегната по време на реконструкцията, въздействието фрагментация ще бъде незначително. Не се очаква ИП да доведе до увреждане на природни местообитания, местообитания на видове и популации на видове, което да предизвика промяна в структурата и функциите на същите, предвид характера на предвидените за изпълнение дейностите. Безпокойството ще бъде временно и краткосрочно, само по време на реализиране на дейности по подмяна на стълбовете и няма да доведе до трайно прогонване на видовете. ИП не предполага генериране на емисии и отпадъци, които да доведат до влошаване в състоянието на местообитания и видове. Характерът на дейностите не създава предпоставки за нарушаване на целостта и целите на защитената зона, както и нарушаване на кохерентността със съседните защитени зони. Във връзка с изложеното, както и предвид характера и местоположението на процедурите в границите на зоната планове, програми и проекти/инвестиционни предложение, не се очаква настоящото ИП да предизвика отрицателни кумулативни въздействия в съвкупност с тях.

Предвид гореизложеното, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Орловец“ **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони.**

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Орловец“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася за така заявеното ИП „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Орловец“ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

Приложение: Писмо изх. № ПУ-01-295-(1)/24.04.2024 г. на БДДР

ВИКТОР АТАНАСОВ

Заместник министър на околната среда и водите