



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изм. № ОВОС-53-5 / 07.10 / 2024 г.

ДО
Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
ГР. КОЗЛОДУЙ

КОПИЕ:
РИОСВ-ВРАЦА

На Ваш изх. № 1758/20.05.2024 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Доставка, проектиране и монтаж на високоволтова комутационна апаратура в Открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV“, с възложител „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД*


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Във връзка с постъпило с вх. № ОВОС-53/22.05.2024 г. на МОСВ писмо от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/ 2007г., изм. и доп.)* за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 1, буква „е“ от същата наредба и Заповед № РД - 557/01.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение (ИП) за „Доставка, проектиране и монтаж на високоволтова комутационна апаратура в Открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно изложената в уведомлението информация, предмет на ИП е подмяна на старите разединители и прекъсвачи, както и подмяна на съществуващите Местни шкафове за управление (МШУ) в 15 бр. полета в ОРУ 110 kV.

Основните дейности, които се предвиждат при реализиране на ИП са свързани с:
- демонтаж на съществуващите разединители и метална конструкция;



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



- разбиване на съществуващите бетонови фундаменти;
- изграждане на нови фундаменти;
- монтаж на нови разединители и прекъсвачи;
- монтаж на нови шкафове.

Новите разединители, прекъсвачи и шкафове ще се монтират на мястото на съществуващите, като след премахване на старите фундаменти ще се изградят нови с приблизителната дълбочина на изкопа 1,30 м.

Носещите конструкции на новите разединители и прекъсвачи са стоманени. Фундаментите и кабелните канали са монолитни, стоманобетонни.

Разединителите и прекъсвачите ще се монтират на 2,5 м от кота терен. Всички нови стоманени конструкции за монтаж на разединители и прекъсвачи се предвижда да бъдат с антикорозионна защита.

При подмяната на прекъсвачи и разединители 110 кV се предвижда да бъдат запазени всички възприети принципни решения за управление, блокировки и сигнализация на силовата комутационна апаратура в ОРУ 110 кV.

Новите МШУ, които се предвиждат да бъдат метални табла, изработени от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, с размери 1950/1800/600 mm, за двустранно обслужване, ще се монтират на мястото на съществуващите, с цел запазване на съществуващите кабели.

Предвижда се при реализиране на предложението да се използват в максимална степен съществуващите кабели. При необходимост от полагане на нови захранващи и контролни кабели, същите ще бъдат положени в съществуващи канали, а където ще са необходими нови, кабелните канали ще са с приблизителна дълбочина на изкопа 80 см.

Носещите метални конструкции за новите разединители и прекъсвачи ще се присъединят към съществуващата заземителна инсталация на уредбата, посредством пакет от заземителни шини, положени в дълбочина не по-малко от 0,30 м.

Съгласно представената информация няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура и не се предвижда да се използва взрив. Предвидените за реализиране дейности не водят до промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Възложителят е посочил, че ИП е в съответствие с одобрения ПУП-ПРЗ на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Територията, на която ще се изпълнява предложението се ситуираща на територията ОРУ 110 кV, на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, в имот с идентификатор 77548.189.218, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

По време на строителството ще бъдат използвани: строителни материали (кабели, бетон, алуминиеви проводници, стоманени елементи и др.), а за питейно-битови нужди ще се използва съществуващата ВиК мрежа на АЕЦ. Не се предвижда водовземане/ ползване на повърхностни и подземни води.

В процеса на работа не се очаква емитиране на опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

По време на строителството не се очаква образуването на емисии на вредни вещества.

От строителни дейности ще се образуват: бетонови отпадъци, кабели, метални конструкции и др., като третирането и транспортирането на отпадъците от строителни дейности ще се извършва въз основа на писмен договор в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Не се предвижда работа и съхраняване на опасни химически вещества след реализиране на предвидените дейности.

Така заявените дейности в инвестиционното предложение не попадат в обхвата на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същите не представляват разширение или

изменение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗООС., поради което **няма основание да се изисква провеждане на регламентирани в Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС.**

При извършена проверка, относно местоположението на имота, предмет на инвестиционното предложение се установи, че не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема, характера и времетраенето** на предвидените в инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, както и че при наличие на шумови и антропогенни въздействия същите ще бъдат временни и обратими считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение (ИП) за „Доставка, проектиране и монтаж на високоволтова комутационна апаратура в Открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

ВИКТОР АТАНАСОВ

Заместник министър на околната среда и водите