



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изм. № ОВОС -83-.../.....^{27.09}.....2024 г.

ДО
Г-Н СТОЯН СТОЯНОВ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА“ №110
1223 ГР. СОФИЯ

На Ваши изх. № ЖИ-29385/16.08.2024 г.


КОПИЕ:
МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: *Изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на нова тягова подстанция Русе и включването ѝ в система за телеуправление и телесигнализация SCADA“, с възложител ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Във връзка с постъпило с вх. № ОВОС-83/16.08.2024 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) писмо от НКЖИ, което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), за горечитираното изменение на ИП, на основание чл. 6а, т. 1 буква „г“ от Наредбата за ОС и Заповед № РД - 557/01.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:*

Инвестиционното предложение „Изграждане на нова тягова подстанция Русе и включването ѝ в система за телеуправление и телесигнализация SCADA“, с възложител ДП НКЖИ е съгласувано с писмо с изх. № ОВОС-83/11.04.2021 г. на МОСВ, съгласно което дейностите в обхвата на инвестиционното предложение не попадат в Приложение № 1 към



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не представляват разширение или изменение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, като са посочени мотивите за това. В тази връзка и предвид местоположението, обема, характера и времетраенето на дейностите, предвидени в обхвата на инвестиционното предложение е посочено, че няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС или преценяване на необходимостта от ОВОС, както и провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация в писмо с вх. № ОВОС-83/16.08.2024 г. на МОСВ от НКЖИ за ИП е било предвидено за периодите на строителство и експлоатация на тягова подстанция (ТПС) - Русе захранването на обекта с вода и отвеждането на отпадъчните води да става чрез използването на съществуващите водопроводни и канализационни мрежи по силата на договор със съответното експлоатационно ВиК дружество.

Предвид писмо на ВиК ООД – Русе (изх. № К-2206 #1/05.07.2023 г.), съгласно което дружеството не поддържа водопроводна и канализационна мрежа в района на поземления имот (ПИ 63427.8.1470), в който ще бъде изградена новата ТПС – Русе, проектното решение е променено. Направените промени предвиждат водоснабдяването на площадката на новата ТПС – Русе, ситуирана в поземлен имот (ПИ) с нов идентификатор 63427.8.1470, да се осъществи от площадкова водопроводна мрежа в ПИ с идентификатор 63427.8.166 по Кадастралната карта (КК) на гр. Русе. Водопроводът ще преминава и през ПИ с идентификатор 63427.8.143 по КК на гр. Русе. Двата имота са собственост на възложителя (НКЖИ). Отвеждането и заустването на битовите отпадъчни води от санитарното помещение в командната сграда е предвидено да се осъществи в изгребна яма с обем 10 м³, която ще бъде ситуирана в непосредствена близост до командната сграда на ТПС-Русе.

Така заявените дейности, касаещи изменението на ИП не попадат самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Същите не представляват разширение или изменение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗООС поради следното: доставката на необходимите материали за реализация на ИП ще се извършва по съществуващата пътна инфраструктура; не се очаква наличие на трансгранично въздействие; дейностите ще се извършват в имоти, собственост на НКЖИ; не се предвиждат допълнителни площи за временни дейности по време на строително-монтажните работи; ИП не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. В тази връзка няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС.

При извършена проверка относно местоположението на територията, предмет на изменението на ИП се установи, че **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените в изменението на ИП дейности, не се очаква същите да доведат до увреждане на природни местообитания, местообитания на видове и популации на видове, което да предизвика промяна в структурата и функциите на защитените зони. Предвидените дейности не предполагат генериране на емисии и отпадъци, които да доведат до влошаване в състоянието на местообитания и видове. Характерът на дейностите не създава предпоставки за нарушаване на целостта и целите на защитените зони, както и нарушаване на кохерентността им със съседните защитени зони. Предвид гореизложеното считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното изменение на ИП за „Изграждане на нова тягова подстанция Русе и включването ѝ в система за телеуправление и телесигнализация SCADA“ **преценката** на компетентния орган, е че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася за конкретното изменение на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, моля да уведомите незабавно МОСВ за промените.

ВИКТОР АТАНАСОВ

Заместник министър на околната среда и водите