



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: [ 04-04-31 / 04.08.2017 ]

Възложител: Министерство на околната среда и водите

Подделение: неприложимо

Партида в регистъра на обществените поръчки: 000258

Адрес: гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22

Лице за контакт : Лазарина Ангелова

Телефон: 02 9406177

E-mail: [langelova@moev.government.bg](mailto:langelova@moev.government.bg)

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Владимир Стоянов, тел. 02 / 940 6314 или 02/940 6143

Друг адрес: *НЕ*

Приемане на документи и оферти по електронен път: Не

Обект на поръчката:

Строителство

Доставки

Услуги

Предмет на поръчката: Проектиране и изграждане на разширение на съществуваща пожароизвестителна инсталация и подмяна на морално остарели пожароизвестителни устройства в сградата на Министерство на околната среда и водите на бул. Княгиня Мария Луиза 22, София

Кратко описание: Предметът на поръчката включва следните дейности:

1. Дейност 1: Проектиране на разширение на съществуващата пожароизвестителна инсталация към контролен панел Siemens FC724. Разширението ще обхване както частта от сградата, която се управлява от централата Notifier AM2000, така и целия четвърти етаж и подпокривното пространство.

2. Дейност 2: Демонтаж на пожароизвестителна инсталация Notifier AM2000 и контролния панел Notifier 2000. Целта е управлението на свързаните към тази централа устройства да се поеме от контролния панел Siemens FC724, като в същото време се разшири инсталацията с цел предпазване на четвъртия етаж и подпокривното пространство от евентуален пожар.

3. Дейност 3: Изграждане на разширение на съществуващата пожароизвестителна инсталация към контролен панел Siemens FC724. Разширението ще обхване както частта от сградата, която се управлява от централата Notifier AM2000, така и целия четвърти етаж и подпокривното пространство. Въвеждане в експлоатация на изграденото разширение.

Към момента в съответната сграда пожароизвестяването се осъществява от четири централи, както следва:

1. един брой конвенционална централа MAG8
2. един брой конвенционална централа MAG16
3. един брой адресируема централа Notifier AM2000 и
4. един брой адресируема централа Siemens Cerberus FC724.

**Място на извършване:** Сградата на МОСВ на бул. Княгиня Мария Луиза 22, София

**Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):** 37 500 лв. без ДДС.

**Обособени позиции (когато е приложимо):** Няма

**Номер на обособената позиция:** [ ]

**Наименование:** [.....]

**Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):** [ ]

*Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.*

**Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):**

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и посочените в настоящата обява изисквания на възложителя.

**В т.ч.:**

**Изисквания за личното състояние:** За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да извършва дейностите, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват като попълват образци на приложения - Приложение № 2 и Приложение №3.

**Правоспособност за упражняване на професионална дейност:** няма

**Икономическо и финансово състояние:** Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Минималната застрахователна сума по застраховката следва да бъде съобразена с изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.).

За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.

Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват, като попълват Декларация в свободен текст, с която удостоверяват, че притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ с посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа като номер, дата на издаване, застрахователна компания, застрахователно покритие, стойности на покритие и период на валидност на застраховката.

За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участниците представят заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“.

**Технически и професионални способности:**

1. Участниците следва да притежават и прилагат :

А) Внедрена Система за управление на качеството в съответствие със стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентна в областта на изграждане/инсталация/монтаж/ демонтаж на слаботокови инсталации/системи/ централи за обекти по ЗУТ;

Б) Система за управление на околната среда в съответствие със стандарт ISO 14001:2015 или еквивалентна в областта на изграждане/инсталация/монтаж/ демонтаж на слаботокови инсталации/системи/ централи за обекти по ЗУТ;

Съответствието си с изискването по т.1. участниците удостоверяват, като попълват декларация в свободен текст, където посочват информация за внедрена система за управление на качеството и на внедрена система за управление на околната среда.

За доказване на съответствието си с изискванията по т.1. в случаите по чл. 67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, участниците представят заверено копие на валиден сертификат по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентна в областта на изграждане/инсталация/ монтаж/ демонтаж на слаботокови инсталации/системи/ централи за обекти по ЗУТ; заверено копие на валиден сертификат по стандарт ISO 14001:2015 или еквивалентна в областта на изграждане/инсталация/монтаж/ демонтаж на слаботокови инсталации/системи/ централи за обекти по ЗУТ.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за въведени еквивалентни мерки.

2. Участниците следва да притежават разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях на МВР и чл. 129, ал.2, т.1 – 5 от Закона за МВР.

Съответствието си с изискването по т.2 участниците удостоверяват, като попълват декларация в свободен текст, където посочват информация за притежаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях на МВР и чл. 129, ал.2, т.1–5 от Закона за МВР.

За доказване на съответствието си с това изискване съгласно чл. 67, ал. 5 и ал. 6 участниците представят заверени копия от разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях на МВР и чл. 129, ал.2, т.1 – 5 от Закона за МВР.

3. Участникът следва да е изпълнил най-малко 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката през последните пет години от датата на подаването на офертата.

За идентични или сходни с тези на настоящата поръчка се приемат дейности, които включват като минимум:

А) изработване на проект/проектиране на системи/инсталация за пожароизвестяване за обект от строеж от Първа група, Трета категория или по-високи в съответствие с чл.137, ал.1 от ЗУТ и

Б) изграждане/инсталация/монтаж на пожароизвестителна инсталация/система за обект от строеж от Първа група, Трета категория или по-високи в съответствие с чл.137, ал.1 от ЗУТ.

Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват като попълват образец - Приложение № 6 - Списък на извършените дейности, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, с посочване на стойности, дати и получатели.  
За доказване на съответствието си с това изискване, съгласно чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участниците представят доказателства за изпълнени обекти, под формата на заверени копия на удостоверения, референции, препоръки и др.

#### 4. Експертен състав.

Участникът следва да разполага с персонал/екип от минимум 4 (четири) лица, които да отговарят на следните изисквания за професионална компетентност:

##### 4.1. „Проектант“ - 1 брой експерт, който да притежава:

А) професионален опит - минимум 3 (три) години опит в областта на проектиране на част „Електрическа“ или проектиране на слаботокови инсталации/системи/централи за обекти от строеж от Първа група, Трета категория или по-високи съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.

Б) опит в минимум една успешно изпълнена дейност за проектиране на система/инсталация/централа за пожароизвестяване за обект от строеж от Първа група, Трета категория или по-високи в съответствие с чл.137, ал.1 от ЗУТ;

В) пълна проектантска правоспособност (ППП) по част „Електрическа“ и удостоверение по интердисциплинарна част „Пожарна безопасност“.

##### 4.2. „Технически ръководител“, 1 брой експерт, който да притежава:

А) професионален опит - минимум 3 (три) годишен професионален опит в областта на изграждане/инсталация/монтаж/демонтаж на слаботокови инсталации/системи/ централи за обекти от строеж от Първа група, Трета категория или по-високи в съответствие с чл.137, ал.1 от ЗУТ.

Б) опит като ръководител в минимум една успешно изпълнена дейност за изграждане/инсталация/монтаж на пожароизвестителна инсталация/система/централа за обект от строеж от Първа група, Трета категория или по-високи в съответствие с чл.137, ал.1 от ЗУТ.

В) квалификация в областта на слаботокови електрически инсталации – пожароизвестителни инсталации (ППИ)]

Г) професионална квалификация съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. по чл. 129, ал. 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

##### 4.3. „Експерт ППИ“, - 1 брой експерт, който да притежава:

А) професионален опит - минимум 3 (три) годишен професионален опит в областта на изграждане/инсталация/монтаж/демонтаж на слаботокови инсталации/системи/ централи за обекти от строеж от Първа група, Трета категория или по-високи в съответствие с чл.137, ал.1 от ЗУТ.

Б) опит в минимум една успешно изпълнена дейност за изграждане/инсталация/ монтаж на пожароизвестителна инсталация/система/централа за обект от строеж от Първа група, Трета категория или по-високи в съответствие с чл.137, ал.1 от ЗУТ.

В) квалификация в областта на слаботокови електрически инсталации – пожароизвестителни инсталации (ППИ).

Г) професионална квалификация съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. по чл. 129, ал. 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

##### 4.4. „Експерт ППИ - Сименс“, който да притежава:

А) професионален опит - минимум 3 (три) годишен професионален опит в областта на изграждане/инсталация/монтаж/демонтаж на слаботокови инсталации/системи/ централи за обекти от строеж от Първа група, Трета категория или по-високи в съответствие с чл.137, ал.1 от ЗУТ.

Б) опит в минимум една успешно изпълнена дейност за изграждане/инсталация/ монтаж/демонтаж/ремонт на слаботокова инсталация/централа/система/ с продукти на „Сименс“.

В) квалификация в областта на слаботокови електрически инсталации – пожароизвестителни инсталации (ППИ).

Г) професионална квалификация съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. по чл. 129, ал. 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Съответствието си с изискванията по т.4. „Експертен състав“ участниците удостоверяват като попълват образец Приложение №7 - Списък на експертния състав, където подробно следва да посочат данните по т.4.1, 4.2., 4.3 и т.4.4 за професионалния опит, опита и квалификация на съответния експерт, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания

за професионална компетентност.

За доказване на съответствието с изискванията по т.4. в случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, участниците представят документи, чрез които се доказва информацията, посочена в образец - Приложение № 7 - списък на експертния състав, например: референции, удостоверения, трудови книжки, сертификати, договори и други по преценка на участника. Лицата, придобили специалността си извън пределите на Република България, следва да притежават еквивалентна на изискващата се за съответния експерт.

**Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):**

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение - НЕ

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места - НЕ

**Критерий за възлагане:**

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

Най-ниска цена

**Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)**

Име: [.....]

Тежест: [ ]

**Срок за получаване на офертите:**

Дата: (dd/mm/yyyy) 21.08.2017

Час: (чч:мм) 17:30

**Срок на валидност на офертите:**

Дата: (dd/mm/yyyy) 15.12.2017

Час: (чч:мм) 17:30

**Дата и час на отваряне на офертите:**

Дата: (dd/mm/yyyy) 22.08.2017 час: 11:00ч.

**Място на отваряне на офертите:** Сградата на МОСВ в София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22

**Информация относно средства от Европейския съюз:**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми:  Да  Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: неприложимо

**Друга информация (когато е приложимо):**

1. В срока за подаване на оферти и с цел осигуряване на бъдеща безпроблемна работа на

системата и добра пожарна безопасност в сградата, Участниците могат предварително да се запознаят с обекта на поръчката, като за целта могат да извършат оглед на обекта. За огледа е нужно да се уговори времето за посещение на тел. 02/ 940 6314 или 02/940 6143.

2. Участниците в настоящата поръчка следва да имат пред вид, че съществуващия управляващ модул на пожароизвестителната инсталация, управляващ както пожароизвестяване, така и пожарогасене, е производство на фирмата „Сименс/Siemens“ и в тази връзка всички нови части на разширението както и тези, които ще бъдат заменени, следва да бъдат от същия производител адресируем тип или еквивалентни, които да дават ниво на действие.

3. Срок за изпълнение на поръчката:

Общият срок за изпълнение на поръчката е 45 дни, който срок започва да тече от датата на регистриране на договора в деловодната система на възложителя и е разпределен както следва:

- 10 дни срок за изпълнение на Дейност 1, считано от датата на регистриране на договора в деловодната система на Възложителя;
- 35 дни срок за извършване на Дейност 2 и Дейност 3, считано от датата на издаването на констативен протокол от Възложителя, удостоверяващ съответствието на изпълнението с изискванията относно Дейност 1.

В общия срок за изпълнение на поръчката, не се включват срока за приемане на изпълнените дейности и срока за отстраняване на констатирани недостатъци (ако има такива).

4. Подготовка на офертата:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя, свързани с обществената поръчка.

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в обществената поръчка, води до отстраняване на този участник.

Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящата информация и да бъдат оформени по приложените към нея образци (приложения).

Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език и изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в превод.

Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“ и с подписа на лицето/та, представляващо/и участника.

Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата.

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия работен ден ще публикува на интернет адрес: [www.moew.government.bg/pkf/view/view.php?showdetail=&id=226](http://www.moew.government.bg/pkf/view/view.php?showdetail=&id=226) в Раздел профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощения от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен

адрес;

3. Върху опаковката следва да бъде записано: Оферта за възлагане с обява за събиране на оферти с предмет: „Проектиране и изграждане на разширение на съществуваща пожароизвестителна инсталация и подмяна на морално остарели пожароизвестителни устройства в сградата на Министерство на околната среда и водите на бул. Княгиня Мария Луиза 22, София“.

Опаковката трябва да е адресирана до:  
Министерство на околната среда и водите  
гр. София,  
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.  
отдел „Канцелария и обслужване на едно гише“

## 5. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Опаковката с офертата трябва да съдържа:

1. Представяне на участник, по образец Приложение № 1.

Представянето трябва да е подписано от представляващия участника. Представянето се поставя като първи начален документ в предложението на участника.

2. При необходимост: Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал). Представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея.

3. Документи за личното състояние на участника и в съответствие с критериите за подбор – попълнени, подписани и подпечатани образци на приложения - Приложение № 2 и Приложение №3;

4. Документи отговарящи на критериите за подбор, свързани с икономическо и финансово състояние:

- Декларация в свободен текст, с която удостоверяват, че притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ с посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа като номер, дата на издаване, застрахователна компания, застрахователно покритие, стойности на покритие и период на валидност на застраховката, съгласно т.13. от Информация към обявата

5. Документи отговарящи на критериите за подбор, свързани с технически и професионални способности на участниците:

5.1. Декларация в свободен текст където посочват информация за внедрена система за управление на качеството и на внедрена система за управление на околната среда, съгласно изискванията на т.14.1. от Информация към обявата

5.2. Декларация в свободен текст където посочват информация за притежаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях на МВР и чл. 129, ал.2, т.1-5 от Закона за МВР, съгласно изискванията на т.14.2. от Информация към обявата

5.3. списък на изпълнени дейности през предходните пет години - образец - Приложение № 6

- Списък на извършените дейности, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, с посочване на стойности, дати и получатели, съгласно изискванията на т.14.3. от Информация към обявата

5.4. Списък на експертния състав - Приложение № 7, за 4 броя експерти, съгласно изискванията на т.14.4. от Информация към обявата

6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 4 образец) – образецът се попълва от участника в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Участникът следва да декларира обстоятелствата посочени в образеца и опише своето предложение за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Техническото предложение следва да бъде подписано от представляващия участник или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

Участник, който не представи Техническо предложение по Приложение № 4 или то не отговаря на обявените условия на поръчката ще бъде отстранен от участие по възлагането на обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП.

7. Ценово предложение по образца на Приложение № 5.

Всички посочени цени следва да бъдат посочени в български лева със закръгляване до втория знак след десетичната запетая, без включен ДДС, посочени с думи и цифри.

При несъответствие между посочената с цифри и изписаната с думи цена ще се взема предвид цената, изписана с думи.

Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата.

Ценовото предложение следва да бъде подписано от представляващия участник или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

Участник, който не представи ценово предложение по Приложение № 5 или то не отговаря на обявените условия на поръчката, или надвишава определената прогнозна стойност ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП.

Неразделна част към обявата е Информация към обява за събиране на оферти за „Проектиране и изграждане на разширение на съществуваща пожароизвестителна инсталация и подмяна на морално остарели пожароизвестителни устройства в сградата на Министерство на околната среда и водите на бул. Княгиня Мария Луиза 22, София“ с приложени образци и проект на договор.

До обявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея информация, образци и проект на договор е осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп в профила на купувача на адрес:

[www.moew.government.bg/pkf/view1view.php?showdetail=&id=226](http://www.moew.government.bg/pkf/view1view.php?showdetail=&id=226)

**Дата на настоящата обява**

Дата: 04.08.2017 г.

**Възложител**

**Трите имена: Адриана Василева Петрова**

(Подпис и печат)

**Длъжност: Главен секретар на МОСВ**

Възложител съгласно Заповед № РД-331/17.05.2017 г. на Министъра на околната среда и водите

