



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № 26-00-3022/28.12.2015г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване, в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви предоставям следните разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“ открита с Решение № 203 от 10.11.2015 г. и Решение за промяна № 208 от 23.11.2015 г., с уникален номер в Регистъра за обществени поръчки 00258-2015-0011.

Въпрос 1: За всички депа по част Техническа рекултивация в Количествените сметки към проектите и Количествено-стойностните сметки в 136_Образец_13.1_kum_cenovno_predlojenie, а именно: Ценова таблица 1 КСС №1, Ценова таблица 2 КСС №2, Ценова таблица 3 КСС №3, Ценова таблица 4 КСС №4 има разлики във видовете СМР, позициите на съответните СМР и количествата, транспортните разстояния и местоназначение на транспортите.

Дали се касае за техническа грешка и кои количествени сметки са меродавни - тези към проектите или тези в Образец 13.1.?

Ако коректни са Количествата и позициите в Ценовите таблици на Образец 13.1., моля, Възложителят да потвърди транспортните разстояния на земните маси, както следва:

✓ за с.Агато̀во

поз.4* от 3. Подравняващ и рекултивационен слой на Ценова таблица 1 КСС №1, вместо: „Транспорт на земни маси от пресушен язовир до с.Петко Славейков на 28км“, не следва ли да бъде: „Транспорт на земни маси от пресушен язовир до терен-сметище с.Агато̀во на 20км (съгласно приложено към проекта писмо Изх. № 92.3/09.11.2010г. на Община Севлиево, в което са определени транспортните разстояния за доставка на наносна маса за запръстяване на сметищата)?

✓ за с.Градница

поз.3* от 2. Подравняващ и рекултивационен слой на Ценова таблица 2 КСС №2, вместо: „Транспорт на земни маси от пресушен язовир до с. Петко Славейков на 26км“, не следва ли да бъде: „Транспорт на земни маси от пресушен язовир до терен-сметище с Градница на 21км (съгласно приложено към проекта писмо Изх.№ 92.3/09.11.2010г. на Община Севлиево, в което са определени транспортните разстояния за доставка на наносна маса за запръстяване на сметищата)?



✓ за с. Душево

поз.3* от 3. Рекултивационен слой на Ценова таблица 3 КСС №3, вместо: „Транспорт на земни маси от пресушен язовир до с.Петко Славейков на 26км“, не следва ли да бъде: „Транспорт на земни маси от пресушен язовир до терен-сметище с.Душево на 17км (съгласно приложено към проекта писмо Изх. № 92.3/09.11.2010 г. на Община Севлиево, в което са определени транспортните разстояния за доставка на наносна маса за запръстяване на сметищата)?

✓ за с. Крушево

поз.3 * от 3. Рекултивационен слой на Ценова таблица 4 КСС №4, вместо: „Транспорт на земни маси от пресушен язовир до с.Петко Славейков на 20км“, не следва ли да бъде: „Транспорт на земни маси от пресушен язовир до терен-сметище с.Крушево на 14км (съгласно приложено към проекта писмо Изх. № 92.3/09.11.2010г. на Община Севлиево, в което са определени транспортните разстояния за доставка на наносна маса за запръстяване на сметищата)?

Отговор: Приложеното към проектите писмо изх. № 92.3/09.11.2010г., в което са определени транспортните разстояния от 4-те сметища до язовир „Ал.Стамболийски“ се отнася към момента на одобряване на работния проект през 2010 г. Към настоящия момент (2015г.) община Севлиево ни предостави актуална информация за възможността за доставяне на земни маси за запръстяване от пресушен язовир до с. П. Славейков, който е общинска собственост и не се налага да се изготвя допълнително проект от строителя за изземването на тези маси и неговото одобрение, както се изискваше за земните маси от чашката на язовир „Ал.Стамболийски“.

Следователно актуални са разстоянията от съответните сметища до пресушен язовир до село Петко Славейков в КСС на Образец 13.1, а именно:

- *За с. Агатово* – за поз 4.* от 3. ПОДРАВНЯВАЩ И РЕКУЛТИВАЦИОНЕН СЛОЙ на Ценова Таблица 1 КСС №1, вярното е 4* „Транспорт на земни маси от пресушен язовир до с. П.Славейков на 28,00 км“;

- *За с. Градница* – за поз 3.* от 2. ПОДРАВНЯВАЩ И РЕКУЛТИВАЦИОНЕН СЛОЙ на Ценова Таблица 2 КСС №2, вярното е 3* „Транспорт на земни маси от пресушен язовир до с. П.Славейков на 26,00 км“;

- *За с. Душево* – за поз 3.* от 3. РЕКУЛТИВАЦИОНЕН СЛОЙ на Ценова Таблица 3 КСС№3, вярното е 3* „Транспорт на земни маси от пресушен язовир до с. П.Славейков на 26,00 км“;

- *За с. Крушево* – за поз 3.* от 3. РЕКУЛТИВАЦИОНЕН СЛОЙ на Ценова Таблица 4 КСС№4, вярното е 3* „Транспорт на земни маси от пресушен язовир до с. П.Славейков на 20,00 км“.

Въпрос 2: Моля Възложителят да даде тълкувание какво следва да се включи при остойностяване на позиция 6. „Надзор и тестове по време на строителството (вкл. тестове в независими, акредитирани лаборатории) към ОБРАЗЕЦ №13.1 - ЦЕНОВА ТАБЛИЦА № 5 - НЕСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ (ПРОЕКТИ, ДОКУМЕНТИ, КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ и ДР.“. Възложителят изисква ли изпълнението на други (допълнителни) проби и тестове, освен регламентирани в нормативната уредба и указаните в обяснителните записки на проектите.

Моля Възложителят да потвърди, че под надзор не се има предвид дейността, изпълнявана от лицето по чл. 166 от ЗУТ.

Отговор: Възложителят не изисква изпълнението на други (допълнителни) проби и тестове, освен регламентирани в нормативната уредба, указаните в обяснителните записки на проектите и в техническите спецификации.



Потвърждаваме, че под надзор не се има предвид дейността, изпълнявана от лицето по чл.166 от ЗУТ.

Въпрос 3: В Ценова таблица 1 КСС №1 площите в поз.1 и поз.2 на 1.Грижи за растителността - първа година, 2 месеца е различно от тези в Позициите на 1 Затревяване, а именно: Затревяват се 6,285 дка, а се поддържат 5,00 дка.

Моля, Възложителят да потвърди количествата.

Отговор: За рекултивацията на сметището в с. Агато̀во е предвидено да се затревяват общо 6,285 дка, в т.ч и откосите, които се залесяват (на площ от 1,2 дка).

Косене през първата година е предвидено само за площта, която е чисто затревена - 5дка, без залесената площ, от което следва, че:

- **Затревяват се 6,285 дка, а се поддържат (т.е. косят се) – 5 дка.**

Въпрос 4: В Ценова таблица 4 КСС №4, по отношение на поз.11 и поз.13 от II.Биологична рекултивация, 1.Затревяване, а именно: Доставка и монтаж на геомрежа „Tensar mat 400“, моля Възложителя да потвърди, че посоченото търговско наименование на продукта е ориенти́ровъчно и следва да се тълкува, че заложените материали в офертата на участника трябва да са с еднакви или по-високи технически показатели от тези на посочения продукт.

Отговор: Посоченото търговско наименование на геомрежа "Tensar mat" е ориенти́ровъчно и в офертите трябва да се заложат материали с еквивалентни или с по-високи технически показатели.

КРАСИМИР ЖИВКОВ

Заместник-министър на околната среда и водите

